

#97850#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент: ДС 125

Адрес: Мариненко,5

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00297023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=1

КС=0x18FE

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
21.09.2024	62,78	54,48	8,3	23,44	22,96	23,55	23,29	0	-0,33	4,37	3,66	0,175	0	24	0		0
22.09.2024	62,81	54,52	8,29	23,74	23,26	23,84	23,58	0	-0,32	4,33	3,65	0,178	0	24	0		0
23.09.2024	63,97	53,02	10,95	29,28	28,7	29,36	29,01	0	-0,31	4,35	3,64	0,3	0	24	0		0
24.09.2024	63,53	53,17	10,36	31,19	30,59	31,3	30,91	0	-0,32	4,34	3,67	0,302	0	24	0		0
25.09.2024	63,61	53,13	10,48	31,29	30,7	31,38	30,99	0	-0,29	4,43	3,67	0,308	0	24	0		0
26.09.2024	63,79	53,01	10,78	29,78	29,18	29,86	29,49	0	-0,31	4,47	3,67	0,3	0	24	0		0
27.09.2024	63,73	53,16	10,57	29,55	28,98	29,63	29,26	0	-0,28	4,44	3,67	0,291	0	24	0		0
28.09.2024	62,52	54,57	7,95	25,29	24,81	25,39	25,04	0	-0,23	4,28	3,67	0,185	0	24	0		0
29.09.2024	62,75	54,52	8,23	24,66	24,18	24,76	24,45	0	-0,27	4,42	3,69	0,185	0	24	0		0
30.09.2024	63,61	53,25	10,36	30,89	30,31	31	30,59	0	-0,28	4,44	3,68	0,306	0	24	0		0
01.10.2024	63,72	53,1	10,62	30,29	29,71	30,39	30,02	0	-0,31	4,5	3,69	0,302	0	24	0		0
02.10.2024	63,53	53,09	10,44	31,01	30,41	31,1	30,71	0	-0,3	4,46	3,7	0,304	0	24	0		0
03.10.2024	63,39	53,24	10,15	32,12	31,52	32,22	31,8	0	-0,28	4,4	3,71	0,306	0	24	0		0
04.10.2024	63,12	52,06	11,06	35,49	34,86	35,59	35,13	0,07	-0,27	4,39	3,7	0,372	0	24	0		0
05.10.2024	61,37	54,66	6,71	31,54	31,06	31,72	31,24	0	-0,18	4,4	3,68	0,198	0	24	0		0
06.10.2024	61,34	54,84	6,5	32,9	32,4	33,07	32,59	0	-0,19	4,37	3,7	0,201	0	24	0		0
07.10.2024	62,18	53,81	8,37	39,55	38,85	39,73	39,2	0	-0,35	4,52	3,71	0,31	0	24	0		0
08.10.2024	66,38	62,41	3,97	91,18	89,37	91,7	90,04	0	-0,67	5,39	3,9	0,322	-0,02	24	0		0
09.10.2024	68,27	62,41	5,86	125,95	123,34	126,26	123,97	0,07	-0,63	5,87	4,09	0,695	-0,023	24	0		0
10.10.2024	65,33	48,02	17,31	38,19	37,43	37,99	37,57	0	-0,14	5,73	4	0,642	0	24	0		0
11.10.2024	65,96	46,08	19,88	38,14	37,38	37,82	37,42	0	-0,04	4,72	3,47	0,741	0	24	0		0
12.10.2024	66,27	45,47	20,8	39,41	38,66	38,68	38,22	0	0,44	5,71	4,18	0,823	0,016	24	0		0
13.10.2024	66,21	45	21,21	41,48	40,68	40,64	40,22	0	0,46	5,59	4,28	0,881	0,017	24	0		0
14.10.2024	66,88	45,28	21,6	46,5	45,59	45,73	45,26	0	0,33	5,76	4,15	0,996	0,011	24	0		0
15.10.2024	67,04	45,5	21,54	45,28	44,39	44,72	44,31	0	0,08	5,7	4,16	0,959	0,001	24	0		0
16.10.2024	67,51	46,59	20,92	48,06	47,05	47,63	47,14	0	-0,09	5,61	4,23	0,98	0	24	0		0
17.10.2024	67,32	46,41	20,91	48,94	47,94	48,56	48,07	0	-0,13	5,63	4,23	0,997	0	24	0		0
18.10.2024	66,88	46,26	20,62	44,89	44	44,49	44,04	0	-0,04	5,66	4,22	0,907	0	24	0		0
19.10.2024	66,57	45,49	21,08	38,72	37,97	38,39	38	0	-0,03	5,63	4,24	0,8	0	24	0		0
20.10.2024	66,73	45,23	21,5	41,42	40,62	40,98	40,56	0	0,06	5,63	4,25	0,875	0,002	24	0		0
Итого:				1200,1	1176,9	1197,4	1182,12	0,14	-5,22			15,141	0,004	720	0		0
Средние:	64,63	51,39	13,24							4,91	3,86						

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч	м3
20/09/2424:00	51622,95	49698,69	51174,64	49750,8	1,48	-51,7	930,866	2,688	26190	2116	0
20/10/2424:00	52823,12	50875,59	52372,12	50932,92	1,62	-56,92	946,007	2,692	26910	2116	0
Итого:	1200,17	1176,9	1197,48	1182,12	0,14	-5,22	15,141	0,004	720	0	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета,тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29115ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

