

#3143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.10.2022	1,428	-0,002	67,56	67,41	0	66,26	66,8	-0,54	24	0	0	65,5	43,7	21,85	0,5	0,45	0	-
22.10.2022	1,127	0	51,55	51,39	0	50,5	50,91	-0,41	24	0	0	65,1	42,4	22,67	0,5	0,44	0	-
23.10.2022	0,959	0	44,21	44,1	0	43,41	43,77	-0,36	24	0	0	64,3	41,9	22,39	0,5	0,44	0	-
24.10.2022	1,14	0	51,9	51,75	0	50,87	51,26	-0,39	24	0	0	64,9	42,2	22,71	0,5	0,44	0	-
25.10.2022	1,105	0	51,16	50,94	0	50,14	50,46	-0,32	24	0	0	64,7	42,4	22,3	0,5	0,44	0	-
26.10.2022	1,128	0	52,23	51,98	0	51,21	51,5	-0,29	24	0	0	64,6	42,3	22,26	0,5	0,44	0	-
27.10.2022	1,158	0	52,94	52,83	0	51,89	52,35	-0,46	24	0	0	64,7	42,1	22,66	0,51	0,44	0	-
28.10.2022	1,026	0	48,65	48,57	0	47,72	48,13	-0,41	24	0	0	64,5	42,6	21,88	0,51	0,44	0	-
29.10.2022	0,979	0	45,02	44,98	0	44,17	44,52	-0,35	24	0	0	64,2	41,8	22,44	0,51	0,44	0	-
30.10.2022	0,937	0	44,42	44,44	0	43,53	43,97	-0,44	24	0	0	64,2	42,3	21,95	0,5	0,44	0	-
31.10.2022	1,077	0	49,37	49,34	0	48,38	48,87	-0,49	24	0	0	65,2	42,5	22,69	0,5	0,44	0	-
01.11.2022	1,12	0	51,63	51,53	0	50,61	51,05	-0,44	24	0	0	64,7	42,2	22,49	0,5	0,44	0	-
02.11.2022	1,01	0	49,2	49,17	0	48,23	48,69	-0,46	24	0	0	64,6	43,2	21,38	0,5	0,44	0	-
03.11.2022	1,115	0	52,36	52,15	0	51,34	51,69	-0,35	24	0	0	65	43	22	0,5	0,44	0	-
04.11.2022	1,282	0	61,46	61,08	0	60,28	60,52	-0,24	24	0	0	65,3	43,8	21,49	0,5	0,44	0	-
05.11.2022	1,268	0	57,98	57,46	0	56,87	56,98	-0,11	24	0	0	65,1	42,8	22,38	0,49	0,44	0	-
06.11.2022	1,148	0	56	55,57	0	54,93	55,04	-0,11	24	0	0	65,3	44,3	21,03	0,49	0,44	0	-
07.11.2022	1,249	0	63,72	63,46	0	62,47	62,85	-0,38	24	0	0	65,6	45,3	20,27	0,5	0,44	0	-
08.11.2022	1,043	0	49,84	49,6	0	48,87	49,12	-0,25	24	0	0	65,1	43,6	21,5	0,5	0,44	0	-
09.11.2022	1,032	0	49,66	49,47	0	48,71	48,99	-0,28	24	0	0	65	43,6	21,44	0,5	0,44	0	-
10.11.2022	1,046	0	50,13	49,95	0	49,14	49,47	-0,33	24	0	0	65	43,5	21,54	0,5	0,44	0	-
11.11.2022	1,041	0	50,81	50,59	0	49,81	50,11	-0,3	24	0	0	64,7	43,6	21,12	0,5	0,44	0	-
12.11.2022	0,905	0	44,98	44,85	0	44,18	44,37	-0,19	24	0	0	64	43,4	20,67	0,5	0,44	0	-
13.11.2022	0,875	0	43,27	43,13	0	42,51	42,68	-0,17	24	0	0	64,1	43,3	20,73	0,5	0,44	0	-
14.11.2022	1,109	0	54,14	53,89	0	53,11	53,4	-0,29	24	0	0	65	43,9	21,07	0,49	0,44	0	-
15.11.2022	1,249	0	60,39	59,99	0	59,28	59,44	-0,16	24	0	0	65,4	44,3	21,15	0,48	0,45	0	-
16.11.2022	1,532	0	80,55	80,19	0	78,89	79,3	-0,41	24	0	0	67,7	48	19,69	0,48	0,45	0	-
17.11.2022	1,658	0	76,51	76,04	0	74,71	75,15	-0,44	24	0	0	72,6	50,1	22,48	0,48	0,45	0	-
18.11.2022	1,736	0	76,45	75,81	0	74,55	74,87	-0,32	24	0	0	74,7	51,2	23,5	0,48	0,46	0	-
19.11.2022	1,779	0	86,64	85,96	0	84,43	84,77	-0,34	24	0	0	75,7	54,4	21,29	0,49	0,46	0	-
20.11.2022	1,765	0	79,17	78,36	0	77,06	77,27	-0,21	24	0	0	77	54	23,04	0,49	0,46	0	-
Итого:	37,026	0	1753,9	1745,98	0	1718,06	1728,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,026																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2022	261,706	14817,61	14702,07	0,8	13690,55	13716,22
20.11.2022	298,732	16571,51	16448,05	0,8	15408,61	15444,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2022 7:32:16