

#102214#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.10.2024	0,966	0	46,02	45,66	0	45,1	45,16	-0,06	24	0	0	66,8	45,3	21,48	0,58	0,42	0	-
22.10.2024	0,813	0	42,12	41,79	0	41,3	41,34	-0,04	24	0	0	66,5	46,8	19,71	0,57	0,42	0	-
23.10.2024	0,945	0	46,66	46,26	0	45,76	45,77	-0,01	24	0	0	66,3	45,6	20,67	0,57	0,42	0	-
24.10.2024	0,933	0,001	45,35	44,96	0	44,47	44,46	0,01	24	0	0	66,7	45,7	20,96	0,56	0,43	0	-
25.10.2024	0,943	0,001	47,44	47,03	0	46,46	46,51	-0,05	24	0	0	67,1	46,7	20,36	0,57	0,42	0	-
26.10.2024	0,81	0,002	39,07	38,63	0	38,34	38,22	0,12	24	0	0	66,4	45,4	20,98	0,57	0,42	0	-
27.10.2024	0,759	0,001	37,66	37,26	0	36,97	36,84	0,13	24	0	0	65,9	45,6	20,32	0,58	0,42	0	-
28.10.2024	0,945	0,001	45,34	44,9	0	44,46	44,42	0,04	24	0	0	66,6	45,4	21,19	0,58	0,42	0	-
29.10.2024	0,932	0,003	45,13	44,68	0	44,27	44,2	0,07	24	0	0	66,5	45,6	20,94	0,58	0,42	0	-
30.10.2024	0,934	0,002	46,26	45,83	0	45,36	45,36	0	24	0	0	66,2	45,6	20,58	0,57	0,42	0	-
31.10.2024	0,938	0,001	46,93	46,52	0	46,05	46,03	0,02	24	0	0	66,1	45,8	20,28	0,58	0,42	0	-
01.11.2024	0,875	0,001	44,13	43,73	0	43,3	43,26	0,04	23	1	1	66,1	45,9	20,13	0,56	0,43	0	-
02.11.2024	0,969	0	47,13	46,69	0	46,18	46,2	-0,02	24	0	0	66,7	45,6	21,04	0,55	0,44	0	-
03.11.2024	0,883	0,003	42,2	41,69	0	41,39	41,22	0,17	24	0	0	66,6	45,4	21,16	0,55	0,44	0	-
04.11.2024	0,842	0,001	42,85	42,41	0	42,02	41,97	0,05	24	0	0	65,8	45,8	20,02	0,55	0,44	0	-
05.11.2024	1,067	0	52,11	51,55	0	51,04	51,03	0,01	24	0	0	67,1	46,2	20,86	0,54	0,44	0	-
06.11.2024	1,184	0,001	57,79	57,19	0	56,6	56,58	0,02	24	0	0	67,7	46,8	20,9	0,53	0,44	0	-
07.11.2024	1,115	0	54,46	53,9	0	53,33	53,36	-0,03	24	0	0	67,4	46,4	20,95	0,56	0,43	0	-
08.11.2024	1,013	0,004	46,87	46,26	0	45,91	45,76	0,15	24	0	0	67,3	45,4	21,92	0,55	0,44	0	-
09.11.2024	0,992	0,001	46,61	45,96	0	45,65	45,48	0,17	24	0	0	67,2	45,7	21,5	0,54	0,45	0	-
10.11.2024	1,179	0	59,15	58,52	0	57,9	57,86	0,04	24	0	0	68,5	48,2	20,31	0,54	0,45	0	-
11.11.2024	1,746	0	78,81	78	0	76,99	77,08	-0,09	24	0	0	72,4	49,7	22,72	0,55	0,44	0	-
12.11.2024	1,497	0	68,51	67,85	0	66,91	67,05	-0,14	24	0	0	72,4	50	22,47	0,54	0,44	0	-
13.11.2024	1,509	0	70,89	70,23	0	69,22	69,37	-0,15	24	0	0	72,9	51	21,92	0,54	0,44	0	-
14.11.2024	1,248	0	57,32	56,73	0	56,05	56,12	-0,07	24	0	0	69,7	47,4	22,31	0,54	0,44	0	-
15.11.2024	1,067	0	50,17	49,6	0	49,14	49,1	0,04	24	0	0	67,4	45,7	21,67	0,55	0,44	0	-
16.11.2024	0,901	0,005	41,37	40,79	0	40,59	40,35	0,24	24	0	0	66,6	44,6	21,94	0,54	0,44	0	-
17.11.2024	1,008	0,001	47,73	47,08	0	46,75	46,6	0,15	24	0	0	67,2	45,8	21,43	0,53	0,45	0	-
18.11.2024	1,306	0,002	65,42	64,66	0	64,06	63,97	0,09	24	0	0	67,7	47,4	20,33	0,53	0,46	0	-
19.11.2024	1,413	0,001	73,62	72,91	0	72,04	72,07	-0,03	24	0	0	69,3	49,7	19,61	0,54	0,45	0	-
20.11.2024	1,297	0	64,78	64,11	0	63,42	63,44	-0,02	24	0	0	68,5	48	20,51	0,52	0,46	0	-
Итого:	33,029	0	1599,9	1583,38	0	1567,03	1566,18	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,029																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2024	946,007	52823,12	52372,12	1,62	50875,59	50932,92
20.11.2024	979,036	54423,02	53955,5	1,62	52442,62	52499,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2024 7:45:41