

# #166078#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.10.2025	1,236	-0,016	58,87	59,07	0	57,59	58,47	-0,88	24	0	0	69,4	47,3	22,11	0,57	0,42	0	-
22.10.2025	1,235	-0,016	59,54	59,77	0	58,27	59,18	-0,91	24	0	0	68,8	47	21,82	0,58	0,42	0	-
23.10.2025	1,187	-0,013	59,6	59,85	0	58,37	59,25	-0,88	24	0	0	68,2	47,2	21,01	0,58	0,42	0	-
24.10.2025	1,186	-0,019	58,78	59,03	0	57,5	58,45	-0,95	24	0	0	68,6	47,2	21,34	0,58	0,42	0	-
25.10.2025	1,087	-0,017	52,45	52,65	0	51,27	52,17	-0,9	24	0	0	68,5	46,6	21,85	0,57	0,42	0	-
26.10.2025	1,091	-0,016	53,15	53,34	0	51,98	52,86	-0,88	24	0	0	68,4	46,8	21,68	0,57	0,42	0	-
27.10.2025	1,27	-0,015	60,17	60,35	0	58,86	59,75	-0,89	24	0	0	69,1	46,9	22,21	0,57	0,42	0	-
28.10.2025	1,257	-0,016	61,52	61,72	0	60,19	61,1	-0,91	24	0	0	68,7	47,1	21,55	0,57	0,42	0	-
29.10.2025	1,252	-0,018	62,32	62,53	0	60,96	61,9	-0,94	24	0	0	68,6	47,4	21,19	0,58	0,42	0	-
30.10.2025	1,228	-0,013	61,92	62,1	0	60,61	61,47	-0,86	24	0	0	68,3	47,5	20,83	0,57	0,42	0	-
31.10.2025	1,268	-0,013	63,18	63,33	0	61,83	62,68	-0,85	24	0	0	68,3	47,2	21,11	0,57	0,42	0	-
01.11.2025	1,215	-0,012	59,75	59,87	0	58,46	59,27	-0,81	24	0	0	68,6	47,2	21,35	0,58	0,42	0	-
02.11.2025	1,089	-0,005	52,65	52,68	0	51,5	52,2	-0,7	24	0	0	68,2	46,5	21,66	0,58	0,41	0	-
03.11.2025	1,056	-0,001	51,84	51,82	0	50,76	51,34	-0,58	24	0	0	68	46,8	21,27	0,58	0,42	0	-
04.11.2025	1,078	-0,005	53,05	53,05	0	51,87	52,56	-0,69	24	0	0	67,9	46,6	21,31	0,58	0,42	0	-
05.11.2025	1,157	-0,006	58,47	58,51	0	57,25	57,91	-0,66	24	0	0	68,3	47,6	20,69	0,58	0,42	0	-
06.11.2025	1,153	-0,004	57,8	57,84	0	56,57	57,24	-0,67	24	0	0	68,4	47,6	20,83	0,58	0,42	0	-
07.11.2025	1,222	-0,004	58,78	58,78	0	57,52	58,18	-0,66	24	0	0	69,1	47,3	21,77	0,57	0,42	0	-
08.11.2025	1,179	-0,002	54,5	54,42	0	53,3	53,94	-0,64	24	0	0	69,2	46,5	22,61	0,57	0,43	0	-
09.11.2025	1,203	-0,001	54,67	54,59	0	53,47	54,11	-0,64	24	0	0	69,2	46,3	22,96	0,57	0,42	0	-
10.11.2025	1,315	-0,004	61	60,93	0	59,66	60,33	-0,67	24	0	0	69,5	47	22,49	0,58	0,42	0	-
11.11.2025	1,306	-0,002	60,04	59,96	0	58,71	59,36	-0,65	24	0	0	69,6	46,9	22,73	0,57	0,42	0	-
12.11.2025	1,378	-0,008	65,65	65,63	0	64,21	64,97	-0,76	24	0	0	69,4	47,5	21,94	0,58	0,42	0	-
13.11.2025	1,235	-0,004	59,61	59,58	0	58,31	58,98	-0,67	24	0	0	68,8	47,1	21,67	0,58	0,42	0	-
14.11.2025	1,252	-0,003	60,29	60,2	0	58,98	59,59	-0,61	24	0	0	68,8	47,2	21,67	0,57	0,43	0	-
15.11.2025	1,199	0	55,54	55,37	0	54,35	54,85	-0,5	24	0	0	69,3	46,9	22,41	0,56	0,44	0	-
16.11.2025	1,394	-0,001	58,59	58,36	0	57,21	57,73	-0,52	24	0	0	73,3	48,5	24,75	0,57	0,43	0	-
17.11.2025	1,363	-0,001	57,57	57,29	0	56,25	56,71	-0,46	24	0	0	71,6	47	24,57	0,38	0,35	0	-
18.11.2025	0,599	-0,001	32,12	32,02	0	31,53	31,74	-0,21	24	0	0	63,2	44,2	19,01	0,56	0,43	0	-
19.11.2025	1,564	-0,008	78,95	78,63	0	77,18	77,7	-0,52	24	0	0	71,3	50,8	20,57	0,43	0,4	0	-
20.11.2025	0,826	-0,014	56,95	57,06	0	55,71	56,29	-0,58	24	0	0	68,9	53,7	15,19	0,56	0,44	0	-
Итого:	37,08	0	1799,32	1800,33	0	1760,23	1782,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,08																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2025	40,681	3167,81	3203,48	0	3106,74	3163,7
20.11.2025	77,761	4967,13	5003,81	0	4866,97	4945,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.11.2025 7:21:38