

#3141#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2022 по 20.12.2022

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.11.2022	1,729	0	74,96	74,26	0	72,99	73,26	-0,27	24	0	0	76,6	52,7	23,85	0,49	0,45	0	-
22.11.2022	1,513	0	69,9	69,34	0	68,17	68,47	-0,3	24	0	0	74,6	52,2	22,4	0,49	0,46	0	-
23.11.2022	1,608	-0,002	78,52	77,97	0	76,5	76,9	-0,4	24	0	0	75,8	54,6	21,28	0,5	0,46	0	-
24.11.2022	1,647	0	73,95	73,27	0	72,02	72,27	-0,25	24	0	0	77,2	54,2	23,04	0,5	0,46	0	-
25.11.2022	1,529	0	65,83	65,24	0	64,15	64,37	-0,22	24	0	0	76,4	52,4	24,03	0,5	0,46	0	-
26.11.2022	1,318	0	56,57	56,11	0	55,15	55,41	-0,26	24	0	0	75,4	51,3	24,1	0,51	0,46	0	-
27.11.2022	1,209	0	53,37	52,98	0	52,12	52,36	-0,24	24	0	0	72,6	49,2	23,41	0,5	0,46	0	-
28.11.2022	1,406	0	64,27	63,81	0	62,77	63,07	-0,3	24	0	0	72,2	49,6	22,64	0,5	0,46	0	-
29.11.2022	1,822	0	77,49	76,82	0	75,66	75,95	-0,29	24	0	0	72,5	48,3	24,2	0,5	0,46	0	-
30.11.2022	1,968	0	80,4	79,72	0	78,49	78,86	-0,37	24	0	0	72,8	47,5	25,3	0,5	0,46	0	-
01.12.2022	1,963	0	77,11	76,44	0	75,26	75,65	-0,39	24	0	0	73,7	47,4	26,34	0,5	0,46	0	-
02.12.2022	2,124	0	86,33	85,5	0	84,15	84,48	-0,33	24	0	0	75,5	50,1	25,42	0,49	0,47	0	-
03.12.2022	2,196	-0,002	99,77	99,02	0	97,16	97,63	-0,47	24	0	0	77	54,1	22,86	0,5	0,46	0	-
04.12.2022	1,924	0	74,28	73,54	0	72,41	72,7	-0,29	24	0	0	75,9	49,2	26,7	0,5	0,47	0	-
05.12.2022	2,13	-0,002	89,9	89,28	0	87,67	88,21	-0,54	24	0	0	74,7	50,2	24,57	0,5	0,46	0	-
06.12.2022	1,959	0	79,52	79,02	0	77,61	78,13	-0,52	24	0	0	73,9	48,3	25,53	0,5	0,46	0	-
07.12.2022	1,96	-0,001	81,44	80,96	0	79,5	80,08	-0,58	24	0	0	73,1	48,1	25,01	0,5	0,46	0	-
08.12.2022	2,028	-0,002	86,82	86,31	0	84,72	85,31	-0,59	24	0	0	73,9	49,6	24,27	0,5	0,47	0	-
09.12.2022	2,086	-0,007	95,3	94,76	0	92,84	93,46	-0,62	24	0	0	76,2	53,4	22,8	0,5	0,47	0	-
10.12.2022	1,98	-0,008	87,37	86,85	0	85,02	85,63	-0,61	24	0	0	78,2	54,5	23,67	0,49	0,47	0	-
11.12.2022	2,244	-0,011	100,19	99,67	0	97,5	98,25	-0,75	24	0	0	78,2	54,8	23,39	0,5	0,46	0	-
12.12.2022	2,121	-0,004	84,09	83,54	0	81,91	82,55	-0,64	24	0	0	76,4	50,2	26,25	0,5	0,46	0	-
13.12.2022	2,134	-0,006	90,38	89,89	0	88,08	88,78	-0,7	24	0	0	75,5	50,9	24,61	0,49	0,47	0	-
14.12.2022	2,401	-0,008	102,05	101,43	0	99,29	100,03	-0,74	24	0	0	78,4	53,8	24,54	0,49	0,47	0	-
15.12.2022	2,628	-0,017	103,53	102,69	0	100,45	101,17	-0,72	24	0	0	82,4	55,9	26,51	0,5	0,47	0	-
16.12.2022	2,568	-0,012	106,56	105,65	0	103,46	104,03	-0,57	24	0	0	82	56,9	25,09	0,5	0,47	0	-
17.12.2022	2,407	-0,006	101,7	100,78	0	98,73	99,24	-0,51	24	0	0	81,8	57,1	24,62	0,5	0,47	0	-
18.12.2022	2,314	-0,01	100,55	99,72	0	97,66	98,22	-0,56	24	0	0	81	57	23,99	0,49	0,47	0	-
19.12.2022	2,562	-0,004	105,34	104,28	0	102,36	102,82	-0,46	24	0	0	80,6	55,4	25,25	0,51	0,46	0	-
20.12.2022	1,975	0	76,13	75,31	0	74,23	74,51	-0,28	24	0	0	74,9	48,1	26,79	0,51	0,46	0	-
Итого:	59,453	0	2523,62	2504,16	0	2458,03	2471,8	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,453																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2022	298,732	16571,51	16448,05	0,8	15408,61	15444,52
20.12.2022	358,185	19095,13	18952,21	0,8	17866,64	17916,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 16:28:25