

#108609#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.11.2024	1,573	0	86,9	86,19	0	84,93	85,08	-0,15	24	0	0	70,9	52,3	18,62	0,53	0,44	0	0,5
22.11.2024	1,595	0	80,57	79,82	0	78,63	78,78	-0,15	24	0	0	73,4	53	20,35	0,53	0,46	0	0,5
23.11.2024	1,463	0	79,17	78,46	0	77,31	77,41	-0,1	24	0	0	72,4	53,4	18,98	0,54	0,46	0	0,5
24.11.2024	1,396	0,001	73,58	72,87	0	71,89	71,96	-0,07	24	0	0	71,4	52	19,42	0,55	0,45	0	1,2
25.11.2024	1,125	0,002	53,51	52,88	0	52,43	52,35	0,08	24	0	0	67,7	46,3	21,39	0,56	0,44	0	5,9
26.11.2024	1,062	0,008	49,92	49,19	0	48,94	48,68	0,26	24	0	0	66,9	45,4	21,46	0,56	0,45	0	7,3
27.11.2024	1,243	0,006	59,7	58,83	0	58,51	58,23	0,28	24	0	0	67,5	46,4	21,06	0,55	0,45	0	4,7
28.11.2024	1,271	0,007	62,67	61,82	0	61,41	61,16	0,25	24	0	0	67,4	46,9	20,52	0,56	0,45	0	4,4
29.11.2024	1,187	0,007	57,72	56,92	0	56,53	56,31	0,22	23	1	1	67,6	46,8	20,82	0,55	0,45	0	4,2
30.11.2024	1,182	0,006	59,79	58,9	0	58,56	58,29	0,27	24	0	0	67,5	47,5	20,02	0,55	0,46	0	4,1
01.12.2024	1,253	0,002	65,2	64,4	0	63,84	63,68	0,16	24	0	0	68,4	48,8	19,52	0,55	0,45	0	2,2
02.12.2024	1,414	0,002	72,25	71,36	0	70,71	70,54	0,17	24	0	0	69	49,2	19,85	0,56	0,44	0	2,9
03.12.2024	1,179	0,002	56,3	55,5	0	55,16	54,98	0,18	24	0	0	67,3	46	21,23	0,55	0,45	0	-
04.12.2024	1,519	0,003	81,46	80,56	0	79,68	79,58	0,1	24	0	0	69,8	50,8	19,02	0,56	0,45	0	-
05.12.2024	1,398	0,003	66,36	65,45	0	64,92	64,73	0,19	24	0	0	69,6	48,2	21,38	0,55	0,46	0	-
06.12.2024	1,545	0	84,45	83,61	0	82,56	82,57	-0,01	24	0	0	70,2	51,4	18,72	0,56	0,45	0	-
07.12.2024	1,457	0,001	73,06	72,24	0	71,35	71,35	0	24	0	0	72,6	52,2	20,45	0,56	0,45	0	-
08.12.2024	1,383	0	70,32	69,53	0	68,75	68,71	0,04	24	0	0	70,8	50,7	20,1	0,56	0,45	0	-
09.12.2024	1,539	0,002	75,48	74,59	0	73,76	73,71	0,05	24	0	0	70,8	50	20,85	0,55	0,45	0	-
10.12.2024	1,809	0	100,34	99,44	0	97,91	98,04	-0,13	24	0	0	73,5	55	18,53	0,55	0,44	0	-
11.12.2024	1,457	0,001	69	68,2	0	67,38	67,38	0	24	0	0	71,8	50,2	21,58	0,54	0,45	0	-
12.12.2024	1,551	0,002	79,21	78,35	0	77,44	77,4	0,04	24	0	0	70,8	50,8	20	0,54	0,45	0	-
13.12.2024	1,785	0,001	96,28	95,37	0	93,92	93,98	-0,06	24	0	0	74,7	55,7	19,05	0,54	0,45	0	-
14.12.2024	1,69	0	95,28	94,45	0	92,91	93,06	-0,15	24	0	0	74,9	56,6	18,27	0,54	0,45	0	-
15.12.2024	1,327	0,002	65,42	64,59	0	63,96	63,85	0,11	24	0	0	70,2	49,6	20,69	0,55	0,44	0	-
16.12.2024	1,165	0,009	54,35	53,48	0	53,25	52,95	0,3	24	0	0	66,9	45,3	21,65	0,55	0,44	0	-
17.12.2024	1,193	0,002	56,34	55,46	0	55,18	54,94	0,24	24	0	0	66,9	45,5	21,44	0,54	0,44	0	-
18.12.2024	1,226	0,015	58,79	57,79	0	57,61	57,19	0,42	24	0	0	67,1	46,1	21	0,56	0,43	0	-
19.12.2024	1,082	0,015	50,57	49,61	0	49,53	49,12	0,41	24	0	0	66,6	45,1	21,53	0,55	0,44	0	-
Итого:	40,069	0	2033,99	2009,86	0	1988,96	1986,01	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,069																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2024	979,036	54423,02	53955,5	1,62	52442,62	52499,1
19.12.2024	1019,105	56457,01	55965,36	1,62	54431,58	54485,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.12.2024 7:31:21