

#190172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.11.2025	1,841	-0,025	109,84	109,7	0	107,2	108,08	-0,88	24	0	0	73,6	56,1	17,55	0,55	0,45	0	2,2
22.11.2025	1,707	-0,039	108,49	108,73	0	105,87	107,08	-1,21	24	0	0	73,8	57,1	16,69	0,54	0,45	0	1,3
23.11.2025	1,927	-0,061	118,73	119,1	0	115,5	117,06	-1,56	24	0	0	78,7	61,3	17,44	0,55	0,45	0	-3,3
24.11.2025	2,083	-0,06	119,68	119,97	0	116,37	117,93	-1,56	24	0	0	79,5	60,9	18,62	0,55	0,44	0	-3,9
25.11.2025	1,827	-0,033	93,76	93,75	0	91,29	92,34	-1,05	24	0	0	77,3	56,7	20,62	0,55	0,44	0	-0,9
26.11.2025	1,643	-0,001	66,09	65,67	0	64,43	64,9	-0,47	24	0	0	75,8	50	25,82	0,55	0,44	0	-0,4
27.11.2025	1,582	0	65,16	64,67	0	63,56	63,93	-0,37	24	0	0	75,1	49,9	25,14	0,55	0,44	0	-1,3
28.11.2025	1,584	0	65,8	65,32	0	64,19	64,56	-0,37	24	0	0	74,6	49,7	24,92	0,55	0,44	0	-0,4
29.11.2025	1,502	0	64,36	63,91	0	62,8	63,14	-0,34	24	0	0	74,6	50,5	24,13	0,54	0,45	0	-0,3
30.11.2025	1,518	0	65,8	65,3	0	64,18	64,52	-0,34	24	0	0	74,8	50,8	23,92	0,55	0,44	0	-0,5
01.12.2025	1,629	0	69,46	68,98	0	67,77	68,18	-0,41	24	0	0	74	49,8	24,27	0,54	0,44	0	-
02.12.2025	1,712	-0,001	74,27	73,79	0	72,41	72,85	-0,44	24	0	0	75,8	51,9	23,94	0,55	0,44	0	-
03.12.2025	1,545	0	71,12	70,66	0	69,48	69,86	-0,38	24	0	0	71,9	49,4	22,48	0,55	0,44	0	-
04.12.2025	1,501	0	70,12	69,7	0	68,52	68,9	-0,38	24	0	0	71,2	49,1	22,16	0,56	0,43	0	-
05.12.2025	1,428	0	65,99	65,59	0	64,51	64,86	-0,35	24	0	0	71	48,6	22,35	0,56	0,43	0	-
06.12.2025	1,246	0	57,92	57,51	0	56,69	56,81	-0,12	24	0	0	69,9	47,9	22,03	0,55	0,44	0	-
07.12.2025	1,301	0	62,29	61,83	0	60,85	61,11	-0,26	24	0	0	70,2	48,7	21,53	0,56	0,43	0	-
08.12.2025	1,418	0	67,38	66,94	0	65,87	66,19	-0,32	24	0	0	70,4	48,7	21,74	0,57	0,42	0	-
09.12.2025	1,334	0	62,92	62,51	0	61,58	61,84	-0,26	24	0	0	69,6	47,8	21,85	0,57	0,42	0	-
10.12.2025	1,297	0	60,85	60,4	0	59,52	59,74	-0,22	24	0	0	69,7	47,8	21,92	0,57	0,42	0	-
11.12.2025	1,304	0	60,89	60,48	0	59,53	59,82	-0,29	24	0	0	69,9	47,8	22,09	0,57	0,43	0	-
12.12.2025	1,326	0	62,04	61,57	0	60,66	60,9	-0,24	24	0	0	70,1	48	22,07	0,56	0,43	0	-
13.12.2025	1,273	0	62,35	61,96	0	60,96	61,24	-0,28	24	0	0	70	48,9	21,11	0,57	0,43	0	-
14.12.2025	1,249	0	59,48	59,03	0	58,19	58,31	-0,12	24	0	0	69,7	48,1	21,55	0,54	0,44	0	-
15.12.2025	1,458	-0,004	78,52	78,23	0	76,82	77,34	-0,52	24	0	0	68,9	49,6	19,3	0,55	0,44	0	-
16.12.2025	1,505	0	75,11	74,74	0	73,42	73,88	-0,46	24	0	0	70,5	49,8	20,74	0,55	0,44	0	-
17.12.2025	1,578	0	71,08	70,57	0	69,38	69,74	-0,36	24	0	0	73,3	50,4	22,97	0,55	0,44	0	-
18.12.2025	1,565	0	69,46	68,96	0	67,78	68,15	-0,37	24	0	0	73,6	50,2	23,34	0,56	0,44	0	-
19.12.2025	1,45	0	68,46	68	0	66,91	67,21	-0,3	24	0	0	71	49,2	21,89	0,56	0,43	0	-
Итого:	44,333	0	2147,42	2137,57	0	2096,24	2110,47	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,333																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2025	77,761	4967,13	5003,81	0	4866,97	4945,98
19.12.2025	122,094	7114,55	7141,38	0	6963,21	7056,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 15:21:21