

#112240#

Отчёт по теплотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
Номер абонента 5034
Порядковый номер 9400
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00297023
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
20.12.2024	1,205	0,017	58,54	57,49	0	57,34	56,92	0,42	24	0	0	66,6	45,9	20,7	0,54	0,45	0	6
21.12.2024	1,253	0,02	64,39	63,31	0	63,09	62,6	0,49	24	0	0	67,6	48	19,52	0,54	0,44	0	2,8
22.12.2024	1,119	0,019	55,33	54,28	0	54,23	53,73	0,5	24	0	0	66,6	46,4	20,23	0,55	0,44	0	4,4
23.12.2024	1,295	0,015	61,97	60,85	0	60,68	60,24	0,44	24	0	0	67,5	46,4	21,05	0,55	0,44	0	4,2
24.12.2024	1,441	0,021	66,06	64,86	0	64,61	64,1	0,51	24	0	0	70	48,1	21,95	0,55	0,44	0	1,8
25.12.2024	1,408	0,018	63,7	62,57	0	62,32	61,88	0,44	24	0	0	69,9	47,6	22,31	0,54	0,45	0	2,1
26.12.2024	1,333	0,012	66,9	65,84	0	65,51	65,16	0,35	24	0	0	67,4	47,3	20,15	0,55	0,44	0	3,8
27.12.2024	1,192	0,015	57,2	56,2	0	56,07	55,66	0,41	24	0	0	66,8	45,8	20,97	0,55	0,44	0	5,3
28.12.2024	1,253	0,009	63,3	62,28	0	61,97	61,65	0,32	24	0	0	66,9	46,9	20	0,54	0,45	0	4,3
29.12.2024	1,177	0,016	60,13	59,11	0	58,91	58,49	0,42	24	0	0	66,9	47,3	19,68	0,54	0,45	0	3,9
30.12.2024	1,129	0,008	57,05	56,11	0	55,86	55,57	0,29	24	0	0	66,6	46,6	19,99	0,54	0,45	0	4,8
31.12.2024	1,113	0,016	55,91	54,94	0	54,81	54,36	0,45	24	0	0	66,4	46,4	20,02	0,54	0,45	0	5,5
01.01.2025	1,133	0,015	57,83	56,85	0	56,65	56,27	0,38	24	0	0	66,7	46,9	19,73	0,54	0,45	0	4,2
02.01.2025	1,266	0,017	67,48	66,4	0	66,06	65,61	0,45	24	0	0	68,4	49,6	18,87	0,54	0,45	0	4
03.01.2025	1,527	0,011	76,98	75,79	0	75,14	74,81	0,33	24	0	0	73,2	53,2	20,06	0,53	0,45	0	-0,5
04.01.2025	1,583	0,011	80,52	79,38	0	78,54	78,28	0,26	24	0	0	74,7	54,7	19,99	0,54	0,45	0	-0,9
05.01.2025	1,593	0,009	78,62	77,52	0	76,65	76,44	0,21	24	0	0	75,4	54,7	20,64	0,54	0,45	0	-1,8
06.01.2025	1,504	0,013	73,6	72,55	0	71,76	71,54	0,22	24	0	0	75,2	54,4	20,77	0,55	0,44	0	-1,4
07.01.2025	1,013	0,014	47,39	46,5	0	46,42	46,03	0,39	24	0	0	66,6	45,1	21,51	0,54	0,45	0	4,9
08.01.2025	1,292	0,013	66,89	65,89	0	65,47	65,13	0,34	24	0	0	68,6	49,1	19,51	0,54	0,45	0	2,3
09.01.2025	1,512	0,015	75,23	74,03	0	73,5	73,09	0,41	23	1	1	71,2	50,9	20,33	0,5	0,44	0	0,7
10.01.2025	1,462	0,016	70,95	69,78	0	69,4	68,96	0,44	24	0	0	70,1	49,3	20,78	0,53	0,45	0	-
11.01.2025	1,525	0,012	78,84	77,65	0	76,97	76,64	0,33	24	0	0	72,8	53,2	19,61	0,53	0,45	0	-
12.01.2025	1,488	0,015	72,56	71,39	0	70,83	70,47	0,36	24	0	0	73,1	52,3	20,74	0,51	0,45	0	-
13.01.2025	1,745	0,012	85,39	84,13	0	83,3	83,01	0,29	24	0	0	74,5	53,7	20,77	0,53	0,46	0	-
14.01.2025	1,734	0,011	87,34	86,11	0	85,26	84,95	0,31	24	0	0	73,2	53	20,15	0,54	0,45	0	-
15.01.2025	1,378	0,009	67,11	66,06	0	65,68	65,35	0,33	24	0	0	68,5	47,7	20,77	0,54	0,44	0	-
16.01.2025	1,45	0,012	73,46	72,34	0	71,9	71,54	0,36	24	0	0	68,4	48,4	19,93	0,53	0,45	0	-
17.01.2025	1,388	0,004	70,59	69,58	0	69,15	68,87	0,28	24	0	0	67,2	47,4	19,88	0,53	0,45	0	-
18.01.2025	1,177	0,011	58,74	57,81	0	57,54	57,23	0,31	24	0	0	67,5	47,2	20,25	0,52	0,46	0	-
19.01.2025	1,393	0,013	81,32	80,26	0	79,63	79,26	0,37	24	0	0	68,2	50,9	17,29	0,52	0,46	0	-
20.01.2025	1,772	0,009	93,42	92,14	0	91,25	90,92	0,33	24	0	0	71,9	52,6	19,26	0,53	0,45	0	-
Итого:	43,853	0	2194,74	2160	0	2146,5	2134,76	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,853																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2024	1019,105	56457,01	55965,36	1,62	54431,58	54485,11
20.01.2025	1062,958	58651,75	58125,36	1,62	56578,08	56619,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2025 7:37:36