

# #193741#

## Отчёт по теплотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
20.12.2025	1,27	0	60,92	60,53	0	59,56	59,81	-0,25	24	0	0	69,9	48,4	21,48	0,57	0,43	0	5,6
21.12.2025	1,263	0	60,47	60,05	0	59,16	59,34	-0,18	24	0	0	69,8	48,3	21,49	0,57	0,43	0	5,6
22.12.2025	1,398	0	67,44	67	0	65,93	66,25	-0,32	24	0	0	70,4	49	21,4	0,55	0,44	0	3,7
23.12.2025	1,647	-0,004	78,43	77,96	0	76,53	76,95	-0,42	24	0	0	74,6	52,8	21,74	0,53	0,45	0	0
24.12.2025	2,091	-0,034	99,94	99,7	0	97,02	98,04	-1,02	24	0	0	81,8	59,7	22,11	0,54	0,45	0	-6,3
25.12.2025	1,945	-0,019	92,78	92,41	0	90,21	90,97	-0,76	24	0	0	79,7	57,7	21,97	0,56	0,43	0	-5,6
26.12.2025	1,413	0	62,68	62,25	0	61,25	61,56	-0,31	24	0	0	71,6	48,4	23,27	0,56	0,44	0	4,4
27.12.2025	1,322	0	63,22	62,84	0	61,79	62,12	-0,33	24	0	0	70	48,5	21,57	0,55	0,44	0	5,4
28.12.2025	1,312	0	64,19	63,79	0	62,75	63,07	-0,32	24	0	0	70,3	49,1	21,14	0,55	0,44	0	3,8
29.12.2025	1,483	0	70,66	70,28	0	69,04	69,46	-0,42	24	0	0	71,5	49,8	21,78	0,55	0,44	0	2,5
30.12.2025	1,602	0	68,32	67,7	0	66,57	66,86	-0,29	24	0	0	76	51,7	24,26	0,54	0,45	0	-1,1
31.12.2025	1,77	-0,007	81,96	81,38	0	79,69	80,17	-0,48	24	0	0	79,2	56,7	22,51	0,54	0,45	0	-4,2
01.01.2026	1,713	-0,011	78,65	78,11	0	76,48	76,89	-0,41	24	0	0	79,7	57	22,66	0,56	0,44	0	-5,2
02.01.2026	1,439	0	58,71	58,12	0	57,26	57,4	-0,14	24	0	0	74,9	49,7	25,23	0,55	0,45	0	1,2
03.01.2026	1,577	-0,001	70,19	69,66	0	68,39	68,77	-0,38	24	0	0	75,9	52,6	23,32	0,54	0,45	0	-0,6
04.01.2026	1,794	-0,01	88,64	88,14	0	86,22	86,8	-0,58	24	0	0	78,2	57,1	21,14	0,54	0,45	0	-4
05.01.2026	1,76	-0,004	79,66	79,06	0	77,49	77,92	-0,43	24	0	0	78,7	55,7	22,99	0,54	0,45	0	-3
06.01.2026	1,906	-0,01	88,56	87,98	0	86,02	86,57	-0,55	24	0	0	81,1	58,6	22,48	0,52	0,46	0	-5,5
07.01.2026	2,07	-0,02	101,5	101,03	0	98,46	99,25	-0,79	24	0	0	83,1	61,6	21,44	0,52	0,47	0	-7,8
08.01.2026	2,197	-0,03	106,48	106,01	0	103,13	104,06	-0,93	24	0	0	85,2	63,4	21,81	0,52	0,46	0	-11
09.01.2026	2,172	-0,03	107,69	107,26	0	104,34	105,32	-0,98	24	0	0	85	63,7	21,33	0,53	0,46	0	-9,6
10.01.2026	1,924	-0,008	88,18	87,6	0	85,63	86,18	-0,55	24	0	0	81,7	58,9	22,8	0,54	0,46	0	-5,2
11.01.2026	1,894	-0,011	87,64	87,04	0	85,16	85,68	-0,52	24	0	0	80,5	58	22,53	0,53	0,46	0	-5,2
12.01.2026	2,203	-0,022	105,04	104,5	0	101,97	102,77	-0,8	24	0	0	81,9	59,9	21,99	0,52	0,47	0	-
13.01.2026	2,378	-0,026	111,11	110,53	0	107,73	108,6	-0,87	24	0	0	84,3	61,8	22,5	0,52	0,47	0	-
14.01.2026	2,294	-0,027	109,55	109,03	0	106,27	107,16	-0,89	24	0	0	83,2	61,2	22,04	0,53	0,46	0	-
15.01.2026	1,913	-0,006	85,02	84,37	0	82,75	83,24	-0,49	24	0	0	77,8	54,3	23,41	0,52	0,47	0	-
16.01.2026	2,146	-0,016	102,94	102,4	0	100,05	100,8	-0,75	24	0	0	80	58,1	21,84	0,52	0,46	0	-
17.01.2026	2,106	-0,015	98,49	97,9	0	95,56	96,2	-0,64	24	0	0	83	60,6	22,37	0,52	0,47	0	-
18.01.2026	2,214	-0,022	104,88	104,33	0	101,65	102,47	-0,82	24	0	0	84,5	62,3	22,23	0,52	0,47	0	-
19.01.2026	2,433	-0,027	108,37	107,72	0	104,92	105,83	-0,91	24	0	0	85,7	62,1	23,65	0,52	0,47	0	-
20.01.2026	2,318	-0,022	102,44	101,79	0	99,27	100,03	-0,76	24	0	0	84,8	61	23,76	0,52	0,47	0	-
Итого:	58,967	0	2754,75	2738,47	0	2678,25	2696,54	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,967																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2025	122,094	7114,55	7141,38	0	6963,21	7056,45
20.01.2026	181,061	9869,3	9879,85	0	9641,46	9752,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.01.2026 9:51:05