

#3137#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.12.2022 по 20.01.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034
9400
ВКТ-7
00297023
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.12.2022	1,922	0	83,86	83,16	0	81,96	82,26	-0,3	24	0	0	70,9	47,3	23,6	0,51	0,46	0	2,3
22.12.2022	1,801	0	77,09	76,37	0	75,42	75,64	-0,22	24	0	0	70,1	46,1	24,02	0,51	0,46	0	2,6
23.12.2022	1,762	0	75,88	75,28	0	74,22	74,55	-0,33	24	0	0	69,5	45,5	23,96	0,5	0,47	0	3,9
24.12.2022	1,942	0	99,83	99,27	0	97,61	98,11	-0,5	24	0	0	70,4	50,3	20,12	0,5	0,47	0	0,5
25.12.2022	2,026	0	99,97	99,33	0	97,65	98,1	-0,45	24	0	0	72,2	51,2	20,98	0,5	0,46	0	-0,6
26.12.2022	1,849	0	79,99	79,37	0	78,19	78,54	-0,35	24	0	0	70,8	46,9	23,86	0,49	0,46	0	2,3
27.12.2022	1,782	0	80,9	80,35	0	79,15	79,52	-0,37	24	0	0	69,2	46,4	22,75	0,49	0,46	0	4,2
28.12.2022	1,88	-0,002	92,23	91,79	0	90,24	90,79	-0,55	24	0	0	69	48	21,09	0,5	0,45	0	2,1
29.12.2022	1,53	0	65,68	65,29	0	64,31	64,71	-0,4	24	0	0	67,8	43,7	24,06	0,5	0,46	0	5,6
30.12.2022	1,522	0	69,64	69,29	0	68,23	68,64	-0,41	24	0	0	66,8	44,2	22,58	0,49	0,46	0	6,3
31.12.2022	1,289	0	62,24	61,92	0	61,01	61,32	-0,31	24	0	0	65,2	43,9	21,36	0,51	0,45	0	6,1
01.01.2023	1,062	0	46,37	46,04	0	45,41	45,58	-0,17	24	0	0	65,2	41,6	23,54	0,51	0,45	0	-
02.01.2023	1,156	0	49,78	49,48	0	48,8	49,02	-0,22	24	0	0	65,8	42	23,85	0,5	0,46	0	-
03.01.2023	1,441	0	66,61	66,35	0	65,25	65,74	-0,49	24	0	0	66,8	44,4	22,39	0,49	0,46	0	-
04.01.2023	1,586	-0,001	80,44	80,16	0	78,78	79,33	-0,55	24	0	0	67,4	46,9	20,45	0,5	0,46	0	-
05.01.2023	1,493	-0,002	72,32	72,07	0	70,81	71,35	-0,54	24	0	0	67,6	46,2	21,4	0,49	0,47	0	-
06.01.2023	2,032	-0,003	94,82	94,34	0	92,54	93,15	-0,61	24	0	0	73,7	51,4	22,27	0,5	0,47	0	-
07.01.2023	1,963	-0,001	82,23	81,64	0	80,15	80,64	-0,49	24	0	0	76	51,2	24,8	0,5	0,46	0	-
08.01.2023	1,759	0	69,57	69,04	0	67,91	68,32	-0,41	24	0	0	73,8	47,6	26,15	0,5	0,46	0	-
09.01.2023	1,9	0	79,15	78,6	0	77,32	77,78	-0,46	24	0	0	72,3	47,4	24,85	0,51	0,46	0	-
10.01.2023	1,754	-0,001	72,47	71,92	0	70,87	71,2	-0,33	24	0	0	70,1	45,2	24,92	0,5	0,46	0	-
11.01.2023	1,786	0	78,25	77,58	0	76,57	76,81	-0,24	24	0	0	69,2	45,7	23,46	0,51	0,46	0	-
12.01.2023	1,616	0,005	67,68	66,74	0	66,24	66,12	0,12	24	0	0	68,4	44	24,35	0,51	0,45	0	-
13.01.2023	1,445	0,017	58,8	57,61	0	57,59	57,12	0,47	24	0	0	67,2	42,4	24,82	0,51	0,45	0	-
14.01.2023	1,426	0,015	59,77	58,61	0	58,53	58,12	0,41	24	0	0	67,4	43,3	24,1	0,5	0,45	0	-
15.01.2023	1,487	0,012	64,85	63,73	0	63,52	63,14	0,38	24	0	0	67,7	44,5	23,24	0,5	0,46	0	-
16.01.2023	1,881	0,011	86,39	85,06	0	84,53	84,18	0,35	24	0	0	69,3	47,2	22,1	0,5	0,46	0	-
17.01.2023	1,859	0,012	85,49	84,18	0	83,67	83,3	0,37	24	0	0	69,1	47,1	22,05	0,5	0,46	0	-
18.01.2023	2,1	0,01	99,04	97,6	0	96,75	96,44	0,31	24	0	0	71,8	50,2	21,59	0,5	0,46	0	-
19.01.2023	2,048	0,013	89,61	88,12	0	87,49	87,12	0,37	24	0	0	72,5	49,3	23,23	0,5	0,46	0	-
20.01.2023	2,195	0,006	97,73	96,29	0	95,32	95,09	0,23	24	0	0	74,4	51,5	22,92	0,5	0,46	0	-
Итого:	53,294	0	2388,68	2366,58	0	2336,04	2341,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,294																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2022	358,185	19095,13	18952,21	0,8	17866,64	17916,32
20.01.2023	411,479	21483,81	21318,79	0,8	20202,68	20258,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2023 13:44:39