

# #67239#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ  
Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград  
Номер абонента 5034  
Порядковый номер 9400  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00297023  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.12.2023	2,086	0	130,55	129,62	0	127,75	127,95	-0,2	24	0	0	69,1	52,7	16,41	0,55	0,47	0	-
22.12.2023	2,171	-0,001	135,53	134,66	0	132,48	132,81	-0,33	24	0	0	70,8	54,3	16,52	0,55	0,47	0	-
23.12.2023	2,13	-0,004	133,85	133,05	0	130,63	131,06	-0,43	24	0	0	73,4	56,9	16,46	0,56	0,46	0	-
24.12.2023	2,132	-0,003	137,89	137,15	0	134,59	135,02	-0,43	24	0	0	73,5	57,5	16,01	0,57	0,45	0	-
25.12.2023	1,736	0,004	84,43	83,39	0	82,65	82,47	0,18	24	0	0	68,7	47,8	20,92	0,55	0,46	0	-
26.12.2023	1,933	0,001	116,71	115,72	0	114,3	114,3	0	24	0	0	68	51	16,93	0,54	0,47	0	-
27.12.2023	2,038	0	130,39	129,47	0	127,62	127,8	-0,18	24	0	0	68,6	52,6	16,02	0,55	0,46	0	-
28.12.2023	2,032	0,002	117,43	116,44	0	114,79	114,89	-0,1	24	0	0	71	53,2	17,74	0,56	0,45	0	-
29.12.2023	1,625	0,007	80,29	79,23	0	78,65	78,36	0,29	24	0	0	67,5	47	20,52	0,56	0,46	0	-
30.12.2023	1,59	0,011	81,45	80,34	0	79,8	79,47	0,33	24	0	0	67,3	47,6	19,73	0,55	0,46	0	-
31.12.2023	1,799	0,005	99,5	98,36	0	97,37	97,17	0,2	24	0	0	68,7	50,3	18,38	0,55	0,46	0	-
01.01.2024	2,046	0,006	115,29	114,12	0	112,64	112,52	0,12	24	0	0	72,2	54,1	18,09	0,54	0,47	0	-
02.01.2024	2,335	0,001	127,36	126,22	0	124,09	124,22	-0,13	24	0	0	77	58,1	18,86	0,54	0,48	0	-
03.01.2024	2,492	0	126,89	125,71	0	123,3	123,56	-0,26	24	0	0	80,3	60	20,29	0,53	0,48	0	-
04.01.2024	2,601	0	125,38	124,13	0	121,73	121,98	-0,25	24	0	0	82,3	60,8	21,46	0,55	0,46	0	-
05.01.2024	2,362	0	112,87	111,66	0	109,75	109,97	-0,22	24	0	0	79,3	57,7	21,6	0,55	0,46	0	-
06.01.2024	2,38	0,002	114,81	113,51	0	111,69	111,77	-0,08	24	0	0	78,7	57,4	21,3	0,52	0,48	0	-
07.01.2024	2,829	0,001	122,39	120,83	0	118,49	118,71	-0,22	24	0	0	86,1	62,2	23,96	0,52	0,48	0	-
08.01.2024	2,921	0	120,87	119,26	0	116,9	117,09	-0,19	24	0	0	87,8	62,8	25,04	0,54	0,47	0	-
09.01.2024	2,86	0,001	129,16	127,67	0	125,22	125,49	-0,27	24	0	0	83,9	61	22,93	0,55	0,45	0	-
10.01.2024	2,452	0,003	117,1	115,73	0	114,04	114,07	-0,03	24	0	0	76,9	55,4	21,5	0,55	0,45	0	-
11.01.2024	2,304	0,002	112,08	110,77	0	109,32	109,28	0,04	24	0	0	74,5	53,5	21,02	0,54	0,46	0	-
12.01.2024	2,366	0,003	110,28	108,9	0	107,43	107,38	0,05	24	0	0	76,2	54,3	21,98	0,55	0,46	0	-
13.01.2024	2,247	0,003	106,86	105,5	0	104,11	104,05	0,06	24	0	0	76,1	54,6	21,55	0,56	0,45	0	-
14.01.2024	2,029	0,002	86,44	85,12	0	84,26	84,05	0,21	24	0	0	75,4	51,5	23,96	0,55	0,46	0	-
15.01.2024	2,292	0,004	102,19	100,75	0	99,6	99,43	0,17	24	0	0	75,6	52,6	22,93	0,54	0,47	0	-
16.01.2024	2,571	0,005	118,16	116,63	0	114,96	114,95	0,01	24	0	0	78,4	56,1	22,32	0,53	0,47	0	-
17.01.2024	2,696	0,006	119,1	117,46	0	115,76	115,69	0,07	24	0	0	80,2	57	23,23	0,55	0,46	0	-
18.01.2024	2,399	0,006	105,68	104,18	0	102,93	102,76	0,17	24	0	0	77,2	54	23,2	0,54	0,46	0	-
19.01.2024	2,495	0,006	113,82	112,27	0	110,85	110,71	0,14	24	0	0	77	54,6	22,42	0,55	0,46	0	-
20.01.2024	2,175	0,005	95,71	94,29	0	93,3	93,04	0,26	24	0	0	76,1	52,9	23,17	0,55	0,46	0	-
Итого:	70,124	0	3530,46	3492,14	0	3441	3442,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,124																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2023	697,301	37821	37530,94	1,18	36187,76	36277,84
20.01.2024	767,425	41351,46	41023,08	1,18	39628,76	39719,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.01.2024 9:16:37