

#126047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Карамзина 48в, Калининград  
5192  
9477  
ТВ7 (АССII)  
20128581  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2025 | 1,104   | 0         | 14,146  | 0       | 0       | 13,88   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,2   | 45,2   | 0,46    | 0,25    | 4,4         |
| 22.03.2025 | 1,132   | 0         | 14,983  | 0       | 0       | 14,695  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,1   | 46,7   | 0,45    | 0,25    | 5,6         |
| 23.03.2025 | 1,092   | 0         | 14,793  | 0       | 0       | 14,521  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,4   | 45,5   | 0,44    | 0,25    | 5,7         |
| 24.03.2025 | 1,126   | 0         | 14,527  | 0       | 0       | 14,251  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,5   | 45,7   | 0,45    | 0,25    | 6,8         |
| 25.03.2025 | 1,127   | 0         | 15,539  | 0       | 0       | 15,236  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,5   | 47,9   | 0,45    | 0,25    | 5,5         |
| 26.03.2025 | 1,088   | 0         | 13,863  | 0       | 0       | 13,603  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,1   | 45     | 0,45    | 0,25    | 4,4         |
| 27.03.2025 | 1,123   | 0         | 14,379  | 0       | 0       | 14,105  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 45,6   | 0,45    | 0,25    | 6,9         |
| 28.03.2025 | 0,937   | 0         | 12,085  | 0       | 0       | 11,866  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63     | 44,1   | 0,46    | 0,25    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 0,862   | 0         | 11,49   | 0       | 0       | 11,288  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,1   | 43,9   | 0,46    | 0,25    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 1,037   | 0         | 13,335  | 0       | 0       | 13,089  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,6   | 44,7   | 0,45    | 0,25    | 9,9         |
| 31.03.2025 | 1,061   | 0         | 13,56   | 0       | 0       | 13,306  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64     | 45     | 0,46    | 0,25    | 6,8         |
| 01.04.2025 | 1,117   | 0         | 14,425  | 0       | 0       | 14,151  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,6   | 45,8   | 0,45    | 0,25    | 5,9         |
| 02.04.2025 | 0,985   | 0         | 12,488  | 0       | 0       | 12,26   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,2   | 44,1   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 03.04.2025 | 0,818   | 0         | 10,839  | 0       | 0       | 10,652  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 43     | 0,46    | 0,25    | -           |
| 04.04.2025 | 0,996   | 0         | 12,792  | 0       | 0       | 12,558  | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,3   | 44,4   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 05.04.2025 | 1,177   | 0         | 15,833  | 0       | 0       | 15,522  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 47,6   | 0,44    | 0,25    | -           |
| 06.04.2025 | 1,288   | 0         | 17,737  | 0       | 0       | 17,377  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 49,2   | 0,44    | 0,25    | -           |
| 07.04.2025 | 1,16    | 0         | 15,54   | 0       | 0       | 15,235  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,7   | 47,5   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 08.04.2025 | 1,155   | 0         | 15,101  | 0       | 0       | 14,81   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 46,6   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 09.04.2025 | 1,169   | 0         | 16,103  | 0       | 0       | 15,785  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,9   | 48,2   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 10.04.2025 | 1,185   | 0         | 19,225  | 0       | 0       | 18,832  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 52,1   | 0,44    | 0,25    | -           |
| 11.04.2025 | 1,041   | 0         | 16,673  | 0       | 0       | 16,356  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 49,5   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 12.04.2025 | 0,943   | 0         | 16,415  | 0       | 0       | 16,101  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,7   | 50,7   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 13.04.2025 | 0,731   | 0         | 11,847  | 0       | 0       | 11,642  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 46,5   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 14.04.2025 | 0,649   | 0         | 10,894  | 0       | 0       | 10,714  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 45,4   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 15.04.2025 | 0,627   | 0         | 10,078  | 0       | 0       | 9,913   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 44,6   | 0,43    | 0,25    | -           |
| 16.04.2025 | 0,667   | 0         | 10,812  | 0       | 0       | 10,633  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 45     | 0,42    | 0,25    | -           |
| 17.04.2025 | 0,419   | 0         | 19,932  | 0       | 0       | 19,541  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,6   | 60,5   | 0,42    | 0,25    | -           |
| 18.04.2025 | 0,031   | 0         | 58,603  | 0       | 0       | 57,281  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 70,8   | 0,41    | 0,26    | -           |
| 19.04.2025 | 0,032   | 0         | 58,392  | 0       | 0       | 57,071  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 70,8   | 0,41    | 0,26    | -           |
| 20.04.2025 | 0,033   | 0         | 58,291  | 0       | 0       | 56,971  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 70,9   | 0,4     | 0,26    | -           |
| Итого:     | 27,912  | 0         | 574,72  | 0       | 0       | 563,245 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 6,667   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2025 | 884,554 | 21805,464 | 0      | 0,202  | 21335,316 | 0     | 0,148 | 29550   | 172    |
| 20.04.2025 | 912,467 | 22380,184 | 0      | 0,202  | 21898,561 | 0     | 0,148 | 30294   | 172    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 11:58:20