

Отчёт по теплотреблению за период с 10.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ

Карамзина 48в, Калининград

5192

9477

TB7 (ASCII)

20128581

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.08.2025	0,116	0	7,523	0	0	7,411	0	0	24	0	56,7	53	0,39	0,24	-
12.08.2025	0,112	0	7,222	0	0	7,115	0	0	24	0	56,8	53,1	0,39	0,24	-
13.08.2025	0,1	0	7,11	0	0	7,006	0	0	24	0	56,4	53	0,39	0,24	-
14.08.2025	0,098	0	7,288	0	0	7,181	0	0	24	0	56,3	53,1	0,39	0,24	-
15.08.2025	0,105	0	7,238	0	0	7,131	0	0	24	0	56,5	53	0,38	0,24	-
16.08.2025	0,108	0	7,292	0	0	7,184	0	0	24	0	56,6	53,1	0,38	0,24	-
17.08.2025	0,1	0	7,312	0	0	7,204	0	0	24	0	56,4	53,1	0,39	0,24	-
18.08.2025	0,12	0	7,473	0	0	7,362	0	0	24	0	56,7	52,9	0,38	0,24	-
19.08.2025	0,114	0	7,332	0	0	7,224	0	0	24	0	56,6	52,8	0,38	0,24	-
20.08.2025	0,119	0	7,404	0	0	7,293	0	0	24	0	56,8	53	0,38	0,25	-
21.08.2025	0,113	0	7,484	0	0	7,373	0	0	24	0	56,7	53	0,39	0,24	-
22.08.2025	0,122	0	7,396	0	0	7,286	0	0	24	0	56,8	52,8	0,38	0,24	-
23.08.2025	0,116	0	7,504	0	0	7,394	0	0	24	0	56,5	52,8	0,38	0,24	-
24.08.2025	0,111	0	8,337	0	0	8,214	0	0	24	0	56,4	53,2	0,37	0,24	-
25.08.2025	0,035	0	13,201	0	0	13,031	0	0	24	0	52,7	52,1	0,26	0,15	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,3	0	0	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	21	0	0	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,4	0	0	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	21	0	0	-
30.08.2025	0,025	0	3,227	0	0	3,198	0	0	24	0	41,6	39,8	0,09	0,08	-
31.08.2025	0,115	0	8,413	0	0	8,29	0	0	24	0	56,2	53	0,36	0,24	-
01.09.2025	0,12	0	7,613	0	0	7,5	0	0	24	0	56,6	52,8	0,37	0,24	-
02.09.2025	0,107	0	7,927	0	0	7,811	0	0	24	0	56,4	53,2	0,36	0,24	-
03.09.2025	0,135	0	7,497	0	0	7,385	0	0	24	0	56,9	52,6	0,37	0,24	-
04.09.2025	0,108	0	7,874	0	0	7,758	0	0	24	0	56,2	53	0,36	0,24	-
05.09.2025	0,114	0	7,289	0	0	7,181	0	0	24	0	56,5	52,7	0,38	0,24	-
06.09.2025	0,102	0	7,812	0	0	7,698	0	0	24	0	56,1	53	0,38	0,24	-
07.09.2025	0,108	0	7,463	0	0	7,352	0	0	24	0	56,6	53,1	0,38	0,24	-
08.09.2025	0,115	0	7,679	0	0	7,566	0	0	24	0	56,5	52,9	0,39	0,24	-
09.09.2025	0,103	0	7,612	0	0	7,5	0	0	24	0	56,2	53	0,38	0,24	-
10.09.2025	0,132	0	7,726	0	0	7,61	0	0	24	0	56,9	52,8	0,38	0,24	-
11.09.2025	0,116	0	7,675	0	0	7,561	0	0	24	0	56,6	53	0,38	0,24	-
12.09.2025	0,116	0	7,399	0	0	7,289	0	0	24	0	56,6	52,8	0,39	0,24	-
13.09.2025	0,108	0	7,817	0	0	7,702	0	0	24	0	56,4	53	0,38	0,24	-
14.09.2025	0,105	0	7,452	0	0	7,342	0	0	24	0	56,6	53,2	0,38	0,24	-
15.09.2025	0,119	0	7,82	0	0	7,704	0	0	24	0	56,7	53	0,39	0,24	-
16.09.2025	0,107	0	7,493	0	0	7,383	0	0	24	0	56,3	52,9	0,39	0,24	-
17.09.2025	0,117	0	7,681	0	0	7,567	0	0	24	0	56,6	52,9	0,38	0,24	-
18.09.2025	0,118	0	7,86	0	0	7,743	0	0	24	0	56,6	53	0,38	0,24	-
19.09.2025	0,111	0	7,707	0	0	7,594	0	0	24	0	56,5	53	0,38	0,24	-
20.09.2025	0,107	0	7,689	0	0	7,577	0	0	24	0	56,3	52,9	0,39	0,24	-
Итого:	3,997	0	281,841	0	0	277,72	0	0	984	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,955														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

984

984

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.08.2025	1,111	76,221	0	0	75,092	0	0	251	167
20.09.2025	5,104	358,067	0	0	352,81	0	0	1235	167

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 13:54:58