

#34420#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Карамзина 48в, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 9477
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20128581
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2023 | 0,119 | 0 | 6,157 | 0 | 0 | 6,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,3 | 0,39 | 0,24 | - |
| 22.08.2023 | 0,11 | 0 | 6,325 | 0 | 0 | 6,231 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,5 | 0,39 | 0,24 | - |
| 23.08.2023 | 0,134 | 0 | 6,364 | 0 | 0 | 6,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 52,1 | 0,39 | 0,24 | - |
| 24.08.2023 | 0,111 | 0 | 6,195 | 0 | 0 | 6,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 52,3 | 0,39 | 0,24 | - |
| 25.08.2023 | 0,123 | 0 | 6,315 | 0 | 0 | 6,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 52,3 | 0,39 | 0,24 | - |
| 26.08.2023 | 0,109 | 0 | 6,382 | 0 | 0 | 6,286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,8 | 0,39 | 0,24 | - |
| 27.08.2023 | 0,105 | 0 | 6,123 | 0 | 0 | 6,032 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 52,5 | 0,39 | 0,24 | - |
| 28.08.2023 | 0,115 | 0 | 6,224 | 0 | 0 | 6,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 52,4 | 0,38 | 0,24 | - |
| 29.08.2023 | 0,127 | 0 | 6,279 | 0 | 0 | 6,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,1 | 0,38 | 0,24 | - |
| 30.08.2023 | 0,125 | 0 | 6,464 | 0 | 0 | 6,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 52,4 | 0,38 | 0,24 | - |
| 31.08.2023 | 0,109 | 0 | 6,29 | 0 | 0 | 6,196 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,5 | 0,37 | 0,24 | - |
| 01.09.2023 | 0,125 | 0 | 6,458 | 0 | 0 | 6,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,3 | 0,37 | 0,24 | - |
| 02.09.2023 | 0,116 | 0 | 6,327 | 0 | 0 | 6,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,3 | 0,37 | 0,24 | - |
| 03.09.2023 | 0,122 | 0 | 6,461 | 0 | 0 | 6,365 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,4 | 0,37 | 0,24 | - |
| 04.09.2023 | 0,119 | 0 | 6,799 | 0 | 0 | 6,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 52,6 | 0,36 | 0,24 | - |
| 05.09.2023 | 0,121 | 0 | 6,246 | 0 | 0 | 6,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,3 | 0,38 | 0,24 | - |
| 06.09.2023 | 0,13 | 0 | 6,483 | 0 | 0 | 6,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 52,2 | 0,38 | 0,24 | - |
| 07.09.2023 | 0,114 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 6,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,4 | 0,38 | 0,24 | - |
| 08.09.2023 | 0,132 | 0 | 6,53 | 0 | 0 | 6,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 52,2 | 0,38 | 0,24 | - |
| 09.09.2023 | 0,115 | 0 | 6,419 | 0 | 0 | 6,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,4 | 0,37 | 0,24 | - |
| 10.09.2023 | 0,107 | 0 | 6,389 | 0 | 0 | 6,294 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 52,5 | 0,37 | 0,24 | - |
| 11.09.2023 | 0,123 | 0 | 6,482 | 0 | 0 | 6,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,4 | 0,38 | 0,24 | - |
| 12.09.2023 | 0,114 | 0 | 6,215 | 0 | 0 | 6,123 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,2 | 0,38 | 0,24 | - |
| 13.09.2023 | 0,13 | 0 | 6,507 | 0 | 0 | 6,409 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 52,2 | 0,38 | 0,24 | - |
| 14.09.2023 | 0,129 | 0 | 6,613 | 0 | 0 | 6,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,2 | 0,38 | 0,24 | - |
| 15.09.2023 | 0,135 | 0 | 6,563 | 0 | 0 | 6,464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 52,2 | 0,35 | 0,24 | - |
| 16.09.2023 | 0,12 | 0 | 6,333 | 0 | 0 | 6,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,2 | 0,35 | 0,24 | - |
| 17.09.2023 | 0,117 | 0 | 6,48 | 0 | 0 | 6,383 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 52,5 | 0,35 | 0,24 | - |
| 18.09.2023 | 0,12 | 0 | 6,44 | 0 | 0 | 6,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,2 | 0,35 | 0,24 | - |
| 19.09.2023 | 0,116 | 0 | 6,342 | 0 | 0 | 6,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 52,3 | 0,36 | 0,24 | - |
| 20.09.2023 | 0,128 | 0 | 6,61 | 0 | 0 | 6,511 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 52,3 | 0,36 | 0,24 | - |
| Итого: | 3,72 | 0 | 198,115 | 0 | 0 | 195,151 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,889 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2023 | 448,867 | 14808,6 | 0 | 0,172 | 14473,312 | 0 | 0,119 | 15691 | 159 |
| 20.09.2023 | 452,587 | 15006,718 | 0 | 0,172 | 14668,462 | 0 | 0,119 | 16435 | 159 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 11:15:56