

#94996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Карамзина 48в, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 9477
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20128581
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,083	0	8,325	0	0	8,193	0	0	24	0	58,5	56,1	0,41	0,25	-
22.08.2024	0,093	0	8,463	0	0	8,329	0	0	24	0	58,8	56,1	0,41	0,25	-
23.08.2024	0,095	0	8,383	0	0	8,249	0	0	24	0	58,8	56,1	0,41	0,25	-
24.08.2024	0,08	0	8,101	0	0	7,975	0	0	24	0	58,3	55,9	0,41	0,25	-
25.08.2024	0,084	0	8,113	0	0	7,986	0	0	24	0	58,3	55,8	0,4	0,25	-
26.08.2024	0,082	0	7,764	0	0	7,644	0	0	24	0	57,8	55,2	0,4	0,25	-
27.08.2024	0,095	0	8,179	0	0	8,05	0	0	24	0	58,7	55,9	0,4	0,25	-
28.08.2024	0,082	0	8,228	0	0	8,098	0	0	24	0	58,3	55,9	0,4	0,25	-
29.08.2024	0,088	0	8,493	0	0	8,357	0	0	24	0	58,8	56,3	0,4	0,25	-
30.08.2024	0,074	0	7,946	0	0	7,821	0	0	24	0	58,5	56,3	0,41	0,25	-
31.08.2024	0,079	0	8,068	0	0	7,941	0	0	24	0	58,3	56	0,41	0,25	-
01.09.2024	0,076	0	7,918	0	0	7,794	0	0	24	0	58,1	55,8	0,4	0,25	-
02.09.2024	0,079	0	8,218	0	0	8,087	0	0	24	0	58,7	56,4	0,4	0,24	-
03.09.2024	0,092	0	8,05	0	0	7,923	0	0	24	0	58,7	55,9	0,4	0,25	-
04.09.2024	0,117	0	6,881	0	0	6,779	0	0	24	0	56,6	52,5	0,4	0,24	-
05.09.2024	0,11	0	6,899	0	0	6,797	0	0	24	0	56,5	52,7	0,4	0,24	-
06.09.2024	0,11	0	6,892	0	0	6,79	0	0	24	0	56,5	52,6	0,4	0,24	-
07.09.2024	0,108	0	6,73	0	0	6,63	0	0	24	0	56,5	52,7	0,4	0,24	-
08.09.2024	0,11	0	6,894	0	0	6,792	0	0	24	0	56,5	52,7	0,4	0,25	-
09.09.2024	0,105	0	6,754	0	0	6,655	0	0	24	0	56,3	52,5	0,4	0,24	-
10.09.2024	0,113	0	7,09	0	0	6,985	0	0	24	0	56,6	52,7	0,4	0,24	-
11.09.2024	0,115	0	6,766	0	0	6,666	0	0	24	0	56,5	52,5	0,4	0,24	-
12.09.2024	0,115	0	7,027	0	0	6,923	0	0	24	0	56,6	52,7	0,39	0,24	-
13.09.2024	0,127	0	7,193	0	0	7,086	0	0	24	0	56,8	52,6	0,39	0,24	-
14.09.2024	0,119	0	7,062	0	0	6,956	0	0	24	0	56,8	52,7	0,4	0,25	-
15.09.2024	0,113	0	7,054	0	0	6,949	0	0	24	0	56,6	52,8	0,4	0,25	-
16.09.2024	0,113	0	6,945	0	0	6,843	0	0	24	0	56,4	52,5	0,4	0,24	-
17.09.2024	0,104	0	6,276	0	0	6,183	0	0	24	0	56,6	52,7	0,4	0,25	-
18.09.2024	0,104	0	6,137	0	0	6,045	0	0	22	2	56,8	52,8	0,39	0,25	-
19.09.2024	0,115	0	7,11	0	0	7,004	0	0	21	3	56,7	52,8	0,39	0,25	-
20.09.2024	0,125	0	7,1	0	0	6,994	0	0	24	0	56,8	52,6	0,39	0,25	-
Итого:	3,105	0	231,059	0	0	227,524	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,742														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	682,106	18865,08	0	0,202	18453,508	0	0,148	24468	166
20.09.2024	685,212	19096,14	0	0,202	18681,032	0	0,148	25207	171

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:32:23