

#125973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Зеленая 19, Калининград

4395

9789

ТВ7 (АСЦП)

22188817

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,122	0	61,3	56,22	0	60,097	55,338	0	24	0	65,9	57,9	0,6	0	6,8
25.03.2025	3,05	0	61	56,19	0	59,803	55,31	0	24	0	65,8	57,8	0,6	0	5,5
26.03.2025	3,055	0	61,3	56,4	0	60,094	55,514	0	24	0	65,8	57,9	0,6	0	4,4
27.03.2025	3,041	0	61,6	56,81	0	60,397	55,92	0	24	0	65,8	57,9	0,6	0	6,9
28.03.2025	3,028	0	61,7	57,05	0	60,474	56,141	0	24	0	66,3	58,3	0,6	0	5,7
29.03.2025	2,914	0	61,8	57,58	0	60,575	56,665	0	24	0	66,2	58,4	0,6	0	8,9
30.03.2025	3,183	0	63,7	58,24	0	62,453	57,317	0	24	0	65,7	58,1	0,6	0	9,9
31.03.2025	3,057	0	62,8	57,97	0	61,565	57,054	0	24	0	65,9	58,1	0,6	0	6,8
01.04.2025	2,993	0	62,6	58,03	0	61,378	57,119	0	24	0	65,6	57,8	0,6	0	5,9
02.04.2025	2,869	0	62,4	58,33	0	61,186	57,416	0	24	0	65,5	57,8	0,6	0	-
03.04.2025	3,088	0	64,2	59,43	0	62,923	58,476	0	24	0	66,3	58,6	0,6	0	-
04.04.2025	3,078	0	68,3	63,63	0	66,938	62,584	0	24	0	66,5	59,3	0,6	0	-
05.04.2025	3,192	0	64,9	59,55	0	63,623	58,606	0	24	0	65,9	58,3	0,6	0	-
06.04.2025	3,363	0	65,6	59,91	0	64,281	58,94	0	24	0	66,7	58,9	0,59	0	-
07.04.2025	3,194	0	63,9	58,69	0	62,618	57,743	0	24	0	66,6	58,7	0,6	0	-
08.04.2025	3,164	0	63,8	58,41	0	62,571	57,501	0	24	0	65,2	57,6	0,6	0	-
09.04.2025	3,087	0	63	57,91	0	61,787	57,013	0	24	0	65,2	57,5	0,6	0	-
10.04.2025	2,973	0	62,2	57,6	0	61	56,711	0	24	0	65,2	57,4	0,6	0	-
11.04.2025	3,011	0	62,3	57,48	0	61,098	56,59	0	24	0	65,2	57,5	0,6	0	-
12.04.2025	3,118	0	62,5	57,31	0	61,278	56,414	0	24	0	65,6	57,8	0,6	0	-
13.04.2025	3,316	0	63,1	57,18	0	61,859	56,275	0	24	0	66	58,2	0,6	0	-
14.04.2025	3,003	0	61,9	57,04	0	60,688	56,14	0	24	0	65,7	58,1	0,6	0	-
15.04.2025	2,935	0	58,3	53,62	0	57,137	52,763	0	24	0	66,5	58,5	0,6	0	-
16.04.2025	2,985	0	61,3	56,9	0	60,042	55,964	0	23	1	67,5	59,4	0,6	0	-
17.04.2025	2,93	0	61,8	57,1	0	60,596	56,199	0	24	0	65,6	58,1	0,6	0	-
18.04.2025	2,796	0	60	55,85	0	58,826	54,968	0	24	0	65,7	58	0,6	0	-
19.04.2025	2,9	0	60,8	56,11	0	59,627	55,234	0	24	0	65,3	57,7	0,6	0	-
20.04.2025	3,103	0	61,2	55,62	0	60,038	54,767	0	24	0	64,8	57,2	0,6	0	-
21.04.2025	2,89	0	61	56,19	0	59,874	55,356	0	24	0	63,7	56,2	0,6	0	-
22.04.2025	3,035	0	61,4	56,37	0	60,217	55,5	0	24	0	65,1	57,3	0,6	0	-
23.04.2025	3,009	0	61,6	56,7	0	60,423	55,834	0	24	0	64,9	57,1	0,6	0	-
Итого:	94,482	0	1933,3	1781,42	0	1895,466	1753,372	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,567														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1567,669	34213,4	31646,88	0	33565,797	31163,848	0	0	0
23.04.2025	1662,151	36146,7	33428,3	0	35461,264	32917,22	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 13:18:55