

# #3095#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Зеленая 19, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 5246  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 12448  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2023	1,07	217,4	221,7	0	24	24	0	0	264	41	37	9,5
25.03.2023	1,22	238,2	241,7	0	24	24	0	0	264	43	38	7,8
26.03.2023	1,41	238,4	241,7	0	24	24	0	0	264	45	40	6
27.03.2023	2	235,5	239,3	0	24	24	0	0	264	53	45	2,1
28.03.2023	2,24	230,6	234,6	0	23,99	23,99	0	0	264	56	47	-1,5
29.03.2023	1,73	231,8	235,6	0	24	24	0	0	2312	50	43	1,7
30.03.2023	1,27	231,8	235,8	0	24	24	0	0	264	43	38	7,1
31.03.2023	1,18	231,1	234,8	0	24	24	0	0	264	42	37	8,9
01.04.2023	1,66	231,4	235,1	0	24	24	0	0	264	48	42	5,2
02.04.2023	1,8	231,2	235,3	0	24	24	0	0	264	50	43	3,9
03.04.2023	2,12	233,2	237,5	0	24	24	0	0	264	54	46	1,7
04.04.2023	2,09	231,4	236	0	24	24	0	0	264	54	46	-0,1
05.04.2023	1,99	230,6	235,5	0	24	24	0,01	0	264	53	45	1
06.04.2023	1,86	231,1	235,2	0	24	24	0	0	2312	51	44	2,3
07.04.2023	1,28	230,5	234,9	0	24	24	0	0	264	44	39	9,6
08.04.2023	1,12	230,4	234,7	0	24	24	0	0	264	41	37	10,3
09.04.2023	1,2	230,8	234,8	0	24	24	0	0	264	43	38	8,2
10.04.2023	1,22	230,8	234,9	0	24	24	0	0	264	43	39	7,9
11.04.2023	1,07	230,8	234,8	0	24	24	0	0	264	42	38	10
12.04.2023	1,03	230,7	234,6	0	24	24	0	0	264	41	37	11,3
13.04.2023	1,05	230,5	234,5	0	24	24	0	0	264	41	37	9,5
14.04.2023	1,05	230,1	234,4	0	24	24	0	0	264	41	37	11
15.04.2023	1,05	229,9	234,6	0	24	24	0	0	264	41	37	10,4
16.04.2023	1,39	230,8	234,8	0	24	24	0	0	264	45	40	6,1
17.04.2023	1,21	230,4	234,6	0	24	24	0	0	264	43	38	7,2
18.04.2023	1,14	230,2	234,5	0	24	24	0	0	264	42	37	9,5
19.04.2023	1,24	230,3	234,7	0	24	24	0	0	264	43	38	-
20.04.2023	0,37	76,7	78,1	0	24	24	0	0	264	30	30	-
21.04.2023	0	0	0	0	24	24	0	0	264	20	21	-
22.04.2023	0	0	0	0	24	24	0	0	264	19	20	-
23.04.2023	0	0	0	0	24	24	0	0	264	19	20	-
Итого:	39,06	6316,6	6428,7	0	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,591											

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	V3, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2023	3827,25	467575,5	566453,9	0	80317,44	5764,81
23.04.2023	3866,31	473892,1	572882,6	0	81061,43	5764,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 9:56:36