

#3093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 19, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 5247
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 12448
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3 | V2, м3 | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|--------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.07.2022 | 0,58 | 1309,785 | 25 | 20,67 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 25.07.2022 | 0,57 | 1310,12 | 25,2 | 21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 49 | 10 | - |
| 26.07.2022 | 0,57 | 1310,452 | 24,7 | 20,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 27.07.2022 | 0,58 | 1310,781 | 24,7 | 20,58 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 28.07.2022 | 0,59 | 1311,115 | 24,7 | 20,47 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 29.07.2022 | 0,59 | 1311,455 | 24,7 | 20,32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 30.07.2022 | 0,57 | 1311,796 | 24,1 | 20,19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 31.07.2022 | 0,58 | 1312,135 | 24,4 | 20,13 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 01.08.2022 | 0,62 | 1312,475 | 25,1 | 20,49 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 02.08.2022 | 0,59 | 1312,814 | 24,9 | 20,49 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 03.08.2022 | 0,62 | 1313,155 | 25,4 | 20,66 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 04.08.2022 | 0,55 | 1313,493 | 24,9 | 20,94 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 49 | 10 | - |
| 05.08.2022 | 0,55 | 1313,828 | 24,5 | 20,66 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 49 | 10 | - |
| 06.08.2022 | 0,58 | 1314,156 | 24,2 | 19,87 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 07.08.2022 | 0,61 | 1314,482 | 24,9 | 20,27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 08.08.2022 | 0,6 | 1314,813 | 24,9 | 20,09 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 09.08.2022 | 0,59 | 1315,146 | 24,5 | 20,15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 10.08.2022 | 0,57 | 1315,481 | 24 | 19,87 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 11.08.2022 | 0,59 | 1315,815 | 24,5 | 20,2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 12.08.2022 | 0,57 | 1316,149 | 24 | 19,8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 13.08.2022 | 0,54 | 1316,478 | 23,4 | 19,57 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 14.08.2022 | 0,6 | 1316,802 | 24,4 | 19,65 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 63 | 48 | 10 | - |
| 15.08.2022 | 0,58 | 1317,123 | 24,9 | 19,92 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 61 | 48 | 10 | - |
| 16.08.2022 | 0,54 | 1317,427 | 24,1 | 19,82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 61 | 48 | 10 | - |
| 17.08.2022 | 0,53 | 1317,729 | 23,9 | 20,08 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 18.08.2022 | 0,52 | 1318,032 | 23,9 | 20,09 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 49 | 10 | - |
| 19.08.2022 | 0,54 | 1318,336 | 24,6 | 20,59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 49 | 10 | - |
| 20.08.2022 | 0,52 | 1318,643 | 24,2 | 20,12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 49 | 10 | - |
| 21.08.2022 | 0,56 | 1318,94 | 25 | 20,41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 61 | 49 | 10 | - |
| 22.08.2022 | 0,57 | 1319,235 | 24,5 | 19,76 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 48 | 10 | - |
| 23.08.2022 | 0,56 | 1319,539 | 24,6 | 20,24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 256 | 62 | 49 | 10 | - |
| Итого: | 17,73 | 0 | 760,8 | 627,6 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,248 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|-----------|----------|--------|
| 23.07.2022 | 2641,71 | 163270,5 | 141013,55 | 80268,03 | 0,32 |
| 23.08.2022 | 2659,44 | 164031,3 | 141641,15 | 81012,03 | 0,32 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 17:22:33