

#148447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Зеленая 19, Калининград

4395

9789

ТВ7 (АСЦП)

22188817

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,909	0	56,3	50,95	0	55,279	50,219	0	24	0	63	55,2	0,6	0	-
25.08.2025	2,464	0	55,4	50,99	0	54,533	50,357	0	24	0	58,3	51,2	0,6	0	-
26.08.2025	2,733	0	54,8	50,39	0	53,803	49,673	0	24	0	63,2	55	0,6	0	-
27.08.2025	2,937	0	55,4	50,64	0	54,333	49,882	0	24	0	65	56,5	0,6	0	-
28.08.2025	2,946	0	55	50,55	0	53,894	49,759	0	24	0	66,8	57,9	0,6	0	-
29.08.2025	2,745	0	54,6	50,57	0	53,536	49,796	0	24	0	65,6	57,1	0,6	0	-
30.08.2025	2,833	0	55	50,59	0	53,933	49,815	0	24	0	65,6	57,1	0,6	0	-
31.08.2025	3,086	0	56,5	51,01	0	55,401	50,228	0	24	0	65,5	57,2	0,6	0	-
01.09.2025	2,796	0	55,1	50,84	0	54,028	50,058	0	24	0	65,6	57,2	0,6	0	-
02.09.2025	2,518	0	54	50,75	0	52,949	49,974	0	24	0	65,6	57,2	0,6	0	-
03.09.2025	2,609	0	53,8	50,22	0	52,754	49,45	0	24	0	65,6	57,2	0,6	0	-
04.09.2025	2,73	0	53,9	49,75	0	52,853	48,989	0	24	0	65,5	57,1	0,6	0	-
05.09.2025	2,773	0	55,5	51,1	0	54,418	50,309	0	24	0	65,6	57,5	0,6	0	-
06.09.2025	2,773	0	54,2	49,78	0	53,144	49,013	0	24	0	65,6	57,3	0,6	0	-
07.09.2025	2,92	0	54,9	49,95	0	53,835	49,181	0	24	0	65,6	57,3	0,6	0	-
08.09.2025	2,834	0	54,4	49,84	0	53,343	49,076	0	24	0	65,6	57,2	0,6	0	-
09.09.2025	2,784	0	54,1	49,74	0	53,049	48,974	0	24	0	65,5	57,2	0,6	0	-
10.09.2025	2,756	0	53,8	49,65	0	52,753	48,887	0	24	0	65,5	57,2	0,6	0	-
11.09.2025	2,848	0	53,7	49,15	0	52,659	48,402	0	24	0	65,5	57	0,6	0	-
12.09.2025	2,862	0	57,1	52,66	0	55,99	51,849	0	24	0	65,6	57,4	0,6	0	-
13.09.2025	2,916	0	60	55,43	0	58,836	54,567	0	24	0	65,5	57,6	0,6	0	-
14.09.2025	3,068	0	61,1	55,65	0	59,94	54,8	0	24	0	64,7	57,1	0,6	0	-
15.09.2025	2,947	0	59,6	54,9	0	58,446	54,051	0	24	0	65,4	57,4	0,6	0	-
16.09.2025	2,827	0	58,1	53,88	0	56,981	53,056	0	24	0	65,2	57,1	0,6	0	-
17.09.2025	3,049	0	57,8	52,67	0	56,683	51,87	0	24	0	65,2	56,9	0,6	0	-
18.09.2025	2,921	0	57,3	52,45	0	56,223	51,671	0	24	0	64,3	56,1	0,6	0	-
19.09.2025	2,813	0	56,7	52,31	0	55,639	51,537	0	24	0	64,2	56	0,6	0	-
20.09.2025	2,659	0	56,9	53,13	0	55,831	52,338	0	24	0	64,3	56,3	0,6	0	-
21.09.2025	3,019	0	68,8	63,63	0	67,493	62,63	0	24	0	64,7	58	0,6	0	-
22.09.2025	2,857	0	62,8	58,19	0	61,614	57,295	0	24	0	64,5	57,3	0,6	0	-
23.09.2025	1,365	0	22	18,9	0	21,603	18,632	0	24	0	63,1	55	0,53	0,16	-
Итого:	86,297	0	1718,6	1580,26	0	1685,776	1556,338	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,612														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2016,346	43518,5	40243,78	0	42690,922	39627,369	0	0	0
23.09.2025	2102,645	45237,1	41824,04	0	44376,701	41183,706	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:47:41