

#33771#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 19, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9789
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22188817
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 01.10.2023 | 2,859 | 0 | 63,9 | 57,91 | 0 | 62,822 | 57,123 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 54,3 | 0,58 | 0,53 | - |
| 02.10.2023 | 2,686 | 0 | 63,1 | 57,93 | 0 | 62,04 | 57,144 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 54,2 | 0,59 | 0,53 | - |
| 03.10.2023 | 2,585 | 0 | 62,8 | 58,07 | 0 | 61,745 | 57,283 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 54,2 | 0,59 | 0,53 | - |
| 04.10.2023 | 2,643 | 0 | 62,9 | 58,02 | 0 | 61,842 | 57,23 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 54,2 | 0,59 | 0,53 | - |
| 05.10.2023 | 2,634 | 0 | 62,6 | 57,96 | 0 | 61,55 | 57,178 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 54 | 0,59 | 0,53 | - |
| 06.10.2023 | 2,773 | 0 | 65,3 | 60 | 0 | 64,205 | 59,186 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 54,1 | 0,59 | 0,53 | - |
| 07.10.2023 | 2,777 | 0 | 61,6 | 56,22 | 0 | 60,576 | 55,477 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 53,5 | 0,59 | 0,54 | - |
| 08.10.2023 | 3,026 | 0 | 59,7 | 53,35 | 0 | 58,699 | 52,651 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,3 | 0,59 | 0,54 | - |
| 09.10.2023 | 2,781 | 0 | 57,9 | 52,64 | 0 | 56,925 | 51,952 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,2 | 0,59 | 0,54 | - |
| 10.10.2023 | 2,793 | 0 | 57,1 | 51,82 | 0 | 56,143 | 51,146 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53 | 0,59 | 0,54 | - |
| 11.10.2023 | 2,833 | 0 | 57,6 | 52,13 | 0 | 56,633 | 51,451 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,1 | 0,59 | 0,54 | - |
| 12.10.2023 | 2,646 | 0 | 57,2 | 52,55 | 0 | 56,24 | 51,865 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,1 | 0,59 | 0,54 | - |
| 13.10.2023 | 2,729 | 0 | 57,3 | 52,24 | 0 | 56,338 | 51,558 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,2 | 0,59 | 0,54 | - |
| 14.10.2023 | 2,731 | 0 | 57,4 | 52,13 | 0 | 56,435 | 51,444 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,4 | 0,59 | 0,54 | - |
| 15.10.2023 | 2,981 | 0 | 59,3 | 52,7 | 0 | 58,325 | 52,02 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 52,8 | 0,59 | 0,54 | - |
| 16.10.2023 | 2,878 | 0 | 58,1 | 52,16 | 0 | 57,124 | 51,47 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,4 | 0,59 | 0,54 | - |
| 17.10.2023 | 2,655 | 0 | 57 | 52,09 | 0 | 56,045 | 51,408 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,3 | 0,59 | 0,54 | - |
| 18.10.2023 | 2,855 | 0 | 58,2 | 52,36 | 0 | 57,22 | 51,667 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,4 | 0,59 | 0,54 | - |
| 19.10.2023 | 2,774 | 0 | 57,8 | 52,38 | 0 | 56,828 | 51,691 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,3 | 0,59 | 0,54 | - |
| 20.10.2023 | 2,935 | 0 | 58,7 | 52,7 | 0 | 57,716 | 52,006 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,3 | 0,59 | 0,54 | - |
| 21.10.2023 | 2,976 | 0 | 58,7 | 52,48 | 0 | 57,712 | 51,793 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,3 | 0,59 | 0,54 | - |
| 22.10.2023 | 2,858 | 0 | 59,4 | 53,64 | 0 | 58,401 | 52,932 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,5 | 0,59 | 0,54 | - |
| 23.10.2023 | 2,838 | 0 | 58,7 | 53,01 | 0 | 57,714 | 52,31 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 53,5 | 0,59 | 0,54 | - |
| Итого: | 64,246 | 0 | 1372,3 | 1246,49 | 0 | 1349,278 | 1229,985 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,345 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|-------|---------|--------|
| 30.09.2023 | 6,234 | 149,7 | 137,78 | 0 | 147,183 | 135,9 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2023 | 70,479 | 1522 | 1384,27 | 0 | 1496,46 | 1365,888 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 11:27:17