

#108539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Зеленая 19, Калининград

4395

9788

ТВ7 (АСЦП)

22188817

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 22.11.2024 | 8,783 | 0 | 220,4 | 227,5 | 0 | 216,845 | 224,908 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,5 | 0,47 | 0,37 | 0,5 |
| 23.11.2024 | 9,252 | 0 | 239,5 | 247,1 | 0 | 235,633 | 244,24 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,9 | 0,46 | 0,35 | 0,5 |
| 24.11.2024 | 8,685 | 0 | 238,6 | 246,3 | 0 | 234,977 | 243,615 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 48,5 | 0,47 | 0,36 | 0,5 |
| 25.11.2024 | 5,778 | 0 | 237,9 | 246 | 0 | 235,43 | 244,075 | 0 | 24 | 0 | 47,3 | 41,4 | 0,49 | 0,38 | 1,2 |
| 26.11.2024 | 5,263 | 0 | 237,8 | 246,2 | 0 | 235,636 | 244,508 | 0 | 24 | 0 | 44,5 | 39,2 | 0,49 | 0,38 | 5,9 |
| 27.11.2024 | 6,827 | 0 | 238,1 | 246 | 0 | 235,311 | 243,871 | 0 | 24 | 0 | 50,3 | 43,4 | 0,49 | 0,38 | 7,3 |
| 28.11.2024 | 6,812 | 0 | 238,1 | 246,2 | 0 | 235,285 | 244,056 | 0 | 24 | 0 | 50,5 | 43,6 | 0,49 | 0,38 | 4,7 |
| 29.11.2024 | 6,97 | 0 | 238,2 | 246,1 | 0 | 235,337 | 243,903 | 0 | 24 | 0 | 51 | 44 | 0,49 | 0,38 | 4,4 |
| 30.11.2024 | 7,636 | 0 | 238,2 | 246,1 | 0 | 235,09 | 243,768 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 45,3 | 0,48 | 0,38 | 4,2 |
| 01.12.2024 | 6,723 | 0 | 198,6 | 205,1 | 0 | 195,811 | 203,005 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 46,9 | 0,48 | 0,37 | 4,1 |
| 02.12.2024 | 8,037 | 0 | 238,2 | 245,9 | 0 | 234,85 | 243,39 | 0 | 20 | 4 | 55,1 | 47 | 0,48 | 0,37 | 2,2 |
| 03.12.2024 | 6,095 | 0 | 238 | 246,2 | 0 | 235,445 | 244,217 | 0 | 24 | 0 | 48,2 | 42 | 0,49 | 0,39 | 2,9 |
| 04.12.2024 | 8,034 | 0 | 238,3 | 246,1 | 0 | 235,015 | 243,646 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 46,4 | 0,49 | 0,38 | - |
| 05.12.2024 | 7,416 | 0 | 238,2 | 246,1 | 0 | 235,155 | 243,799 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 45 | 0,49 | 0,38 | - |
| 06.12.2024 | 8,292 | 0 | 238,3 | 246,1 | 0 | 234,885 | 243,555 | 0 | 24 | 0 | 55,6 | 47,2 | 0,49 | 0,38 | - |
| 07.12.2024 | 8,403 | 0 | 238,4 | 246,1 | 0 | 234,921 | 243,49 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 47,8 | 0,49 | 0,38 | - |
| 08.12.2024 | 8,004 | 0 | 238,3 | 246 | 0 | 235,018 | 243,539 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 46,5 | 0,49 | 0,39 | - |
| 09.12.2024 | 7,927 | 0 | 238,4 | 246,2 | 0 | 235,171 | 243,785 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 46,1 | 0,5 | 0,39 | - |
| 10.12.2024 | 9,341 | 0 | 238,6 | 246,1 | 0 | 234,823 | 243,331 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 49,1 | 0,49 | 0,38 | - |
| 11.12.2024 | 7,569 | 0 | 238,1 | 246,1 | 0 | 234,984 | 243,744 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 45,4 | 0,49 | 0,39 | - |
| 12.12.2024 | 7,877 | 0 | 238,2 | 246 | 0 | 235 | 243,609 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 45,8 | 0,5 | 0,39 | - |
| 13.12.2024 | 9,339 | 0 | 238,4 | 246 | 0 | 234,598 | 243,226 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 49,3 | 0,49 | 0,38 | - |
| 14.12.2024 | 9,485 | 0 | 238,4 | 246 | 0 | 234,517 | 243,152 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 49,9 | 0,49 | 0,38 | - |
| 15.12.2024 | 7,836 | 0 | 238,2 | 246,1 | 0 | 234,963 | 243,677 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 46,1 | 0,49 | 0,39 | - |
| 16.12.2024 | 5,632 | 0 | 237,9 | 246,1 | 0 | 235,588 | 244,31 | 0 | 24 | 0 | 45,9 | 40,2 | 0,5 | 0,39 | - |
| 17.12.2024 | 6,13 | 0 | 238 | 246,2 | 0 | 235,497 | 244,269 | 0 | 24 | 0 | 47,7 | 41,5 | 0,5 | 0,39 | - |
| 18.12.2024 | 6,192 | 0 | 237,9 | 246,1 | 0 | 235,344 | 244,115 | 0 | 24 | 0 | 48,3 | 42 | 0,5 | 0,39 | - |
| 19.12.2024 | 4,866 | 0 | 237,7 | 246,1 | 0 | 235,648 | 244,477 | 0 | 24 | 0 | 43,5 | 38,6 | 0,5 | 0,39 | - |
| 20.12.2024 | 6,6 | 0 | 238 | 246 | 0 | 235,32 | 243,965 | 0 | 24 | 0 | 49,2 | 42,6 | 0,49 | 0,38 | - |
| 21.12.2024 | 7,597 | 0 | 238,1 | 246,1 | 0 | 234,971 | 243,737 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 45,6 | 0,49 | 0,38 | - |
| 22.12.2024 | 6,906 | 0 | 238,1 | 246 | 0 | 235,246 | 243,803 | 0 | 24 | 0 | 50,9 | 43,9 | 0,49 | 0,39 | - |
| 23.12.2024 | 6,979 | 0 | 238 | 246 | 0 | 235,136 | 243,81 | 0 | 24 | 0 | 51,1 | 44 | 0,5 | 0,39 | - |
| Итого: | 237,286 | 0 | 7565,1 | 7816,2 | 0 | 7467,45 | 7742,595 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 56,675 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

764

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 21.11.2024 | 1644,986 | 54605 | 56508,7 | 0 | 53933,536 | 56001,77 | 0 | 10035 | 82 |
| 23.12.2024 | 1882,273 | 62170,099 | 64324,9 | 0 | 61400,986 | 63744,367 | 0 | 10799 | 86 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2024 8:08:47