

# #3084#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Крупицкий И. И., ИП  
Беланова 1, Калининград  
9485  
ТВ7 (АСЦП)  
20110448  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,33	0	34,58	0	0	33,874	0	0	24	0	67,2	57,8	0,46	0,41	-
22.04.2023	1,317	0	31,743	0	0	31,086	0	0	24	0	67,7	57,6	0,46	0,41	-
23.04.2023	1,302	0	32,451	0	0	31,783	0	0	24	0	67,4	57,7	0,46	0,4	-
24.04.2023	1,284	0	30,943	0	0	30,302	0	0	24	0	67,7	57,6	0,46	0,4	-
25.04.2023	1,276	0	31,991	0	0	31,334	0	0	24	0	67,4	57,7	0,46	0,4	-
26.04.2023	1,287	0	31,999	0	0	31,339	0	0	24	0	67,5	57,7	0,46	0,4	-
27.04.2023	1,296	0	32,111	0	0	31,452	0	0	24	0	67,4	57,6	0,46	0,4	-
28.04.2023	1,302	0	31,745	0	0	31,09	0	0	24	0	67,5	57,6	0,46	0,41	-
29.04.2023	1,301	0	32,359	0	0	31,692	0	0	24	0	67,5	57,7	0,45	0,4	-
30.04.2023	1,299	0	32,552	0	0	31,883	0	0	24	0	67,4	57,7	0,45	0,39	-
01.05.2023	1,299	0	31,97	0	0	31,31	0	0	24	0	67,5	57,6	0,45	0,39	-
02.05.2023	1,294	0	31,786	0	0	31,131	0	0	24	0	67,5	57,6	0,45	0,39	-
03.05.2023	1,3	0	32,636	0	0	31,966	0	0	24	0	67,4	57,7	0,45	0,39	-
04.05.2023	1,303	0	31,55	0	0	30,897	0	0	24	0	67,7	57,6	0,45	0,39	-
05.05.2023	1,305	0	31,489	0	0	30,835	0	0	24	0	67,7	57,6	0,45	0,39	-
06.05.2023	1,306	0	31,686	0	0	31,029	0	0	24	0	67,7	57,6	0,45	0,39	-
07.05.2023	1,304	0	32,354	0	0	31,688	0	0	24	0	67,5	57,7	0,45	0,39	-
08.05.2023	1,3	0	31,702	0	0	31,046	0	0	24	0	67,6	57,6	0,45	0,39	-
09.05.2023	1,289	0	30,606	0	0	29,971	0	0	24	0	67,8	57,6	0,45	0,39	-
10.05.2023	1,275	0	31,171	0	0	30,527	0	0	24	0	67,6	57,6	0,45	0,39	-
11.05.2023	1,265	0	31,557	0	0	30,91	0	0	24	0	67,4	57,6	0,45	0,39	-
12.05.2023	1,261	0	30,049	0	0	29,426	0	0	24	0	67,6	57,4	0,46	0,38	-
13.05.2023	1,251	0	29,159	0	0	28,551	0	0	24	0	67,9	57,4	0,46	0,38	-
14.05.2023	1,234	0	29,996	0	0	29,376	0	0	24	0	67,6	57,6	0,45	0,38	-
15.05.2023	1,222	0	31,591	0	0	30,947	0	0	24	0	67,2	57,8	0,45	0,38	-
16.05.2023	1,218	0	29,98	0	0	29,362	0	0	24	0	67,5	57,7	0,46	0,39	-
17.05.2023	1,227	0	29,754	0	0	29,137	0	0	24	0	67,7	57,7	0,45	0,38	-
18.05.2023	0,702	0	41,449	0	0	40,58	0	0	24	0	68,1	64	0,45	0,39	-
19.05.2023	0,073	0	54,68	0	0	53,536	0	0	24	0	68,1	67,7	0,45	0,39	-
20.05.2023	0,076	0	55,456	0	0	54,266	0	0	24	0	69	68,7	0,45	0,39	-
Итого:	35,498	0	1003,095	0	0	982,326	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,479														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	379,947	9230,461	0	0,019	9027,711	0	0,019	8812	103
20.05.2023	415,442	10233,557	0	0,019	10010,039	0	0,019	9532	103

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 15:10:37