

#131570#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 08.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Крупницкий И. И., ИП
Беланова 1, Калининград

Заводской номер счётчика 20110448	Показания прибора, ГДж 08.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1775,194	1740,87	34.324	8.198

Подпись исполнителя



014 09.06.25 nob



#131569#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 08.06.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9485

TB7 (ASCII)

20110448

1

18.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,912	0	83,29	0	0	81,41	0	0	24	0	71	65,4	0,46	0,37
22.05.2025	-	2,556	0	91,906	0	0	89,809	0	0	24	0	71,3	64,5	0,46	0,37
23.05.2025	-	2,703	0	88,654	0	0	86,636	0	0	24	0	71,3	63,9	0,45	0,37
24.05.2025	-	2,689	0	92,93	0	0	90,847	0	0	24	0	70,7	63,7	0,46	0,37
25.05.2025	-	1,995	0	81,514	0	0	79,678	0	0	24	0	70,9	64,9	0,46	0,37
26.05.2025	-	3,088	0	96,783	0	0	94,574	0	0	24	0	71,4	63,6	0,45	0,37
27.05.2025	-	2,552	0	96,395	0	0	94,226	0	0	24	0	70,8	64,3	0,46	0,37
28.05.2025	-	1,883	0	84,785	0	0	82,889	0	0	24	0	70,5	65,1	0,46	0,37
29.05.2025	-	2,366	0	89,31	0	0	87,289	0	0	24	0	71,1	64,6	0,46	0,37
30.05.2025	-	1,726	0	85,19	0	0	83,26	0	0	24	0	71,1	66,1	0,46	0,37
31.05.2025	-	1,823	0	82,52	0	0	80,658	0	0	24	0	70,9	65,5	0,46	0,37
01.06.2025	-	1,74	0	81,188	0	0	79,361	0	0	24	0	70,8	65,6	0,46	0,37
02.06.2025	-	1,542	0	77,699	0	0	75,941	0	0	24	0	71,1	66,3	0,47	0,37
03.06.2025	-	1,18	0	84,19	0	0	82,284	0	0	24	0	71,1	67,7	0,47	0,37
04.06.2025	-	0,919	0	80,341	0	0	78,524	0	0	24	0	71,1	68,3	0,46	0,37
05.06.2025	-	0,832	0	76,789	0	0	75,061	0	0	24	0	70,9	68,3	0,47	0,37
06.06.2025	-	1,041	0	81,721	0	0	79,868	0	0	24	0	71,1	68	0,47	0,37
07.06.2025	-	0,959	0	78,684	0	0	76,899	0	0	24	0	71,2	68,2	0,47	0,37
08.06.2025	-	0,819	0	82,274	0	0	80,412	0	0	24	0	71,1	68,7	0,47	0,37
Итого:	-	34,325	0	1616,163	0	0	1579,626	0	0	456	0	71,02	65,93	0,46	0,37

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1740,87	47470,109	0	1,512	46363,303	0	1,488	25686	1493
08.06.2025	1775,194	49086,27	0	1,512	47942,929	0	1,488	26142	1493

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения