

#3080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель: Недвижимость Лэнд, ООО
Адрес потребителя: Беланова 1, Калининград
Номер абонента: 4548
Порядковый номер: 9485
Тип теплосчётчика: ТВ7 (ASCII)
Заводской номер: 20110448
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2022 | 0,81 | 0 | 48,141 | 0 | 0 | 47,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 64,9 | 0,46 | 0,39 | - |
| 22.07.2022 | 0,796 | 0 | 46,264 | 0 | 0 | 45,278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 64,5 | 0,45 | 0,39 | - |
| 23.07.2022 | 0,781 | 0 | 44,778 | 0 | 0 | 43,834 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 64,1 | 0,45 | 0,39 | - |
| 24.07.2022 | 0,785 | 0 | 44,392 | 0 | 0 | 43,452 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 64,2 | 0,45 | 0,39 | - |
| 25.07.2022 | 0,793 | 0 | 44,75 | 0 | 0 | 43,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 64,5 | 0,45 | 0,39 | - |
| 26.07.2022 | 0,777 | 0 | 44,41 | 0 | 0 | 43,472 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 64,1 | 0,45 | 0,39 | - |
| 27.07.2022 | 0,777 | 0 | 44,147 | 0 | 0 | 43,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 64 | 0,45 | 0,39 | - |
| 28.07.2022 | 0,776 | 0 | 44,575 | 0 | 0 | 43,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 63,9 | 0,45 | 0,39 | - |
| 29.07.2022 | 0,781 | 0 | 44,926 | 0 | 0 | 43,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 64 | 0,45 | 0,39 | - |
| 30.07.2022 | 0,78 | 0 | 44,443 | 0 | 0 | 43,509 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 64 | 0,45 | 0,39 | - |
| 31.07.2022 | 0,775 | 0 | 44,127 | 0 | 0 | 43,207 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 63,8 | 0,45 | 0,39 | - |
| 01.08.2022 | 0,795 | 0 | 45,435 | 0 | 0 | 44,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 64,5 | 0,45 | 0,39 | - |
| 02.08.2022 | 0,769 | 0 | 43,964 | 0 | 0 | 43,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 63,6 | 0,45 | 0,39 | - |
| 03.08.2022 | 0,108 | 0 | 11,715 | 0 | 0 | 11,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | 46,7 | 0,17 | 0,17 | - |
| 04.08.2022 | 0 | 0 | 0,104 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28,7 | 27,8 | 0 | 0 | - |
| 05.08.2022 | 0 | 0 | 0,362 | 0 | 0 | 0,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25,9 | 25,9 | 0,02 | 0,03 | - |
| 06.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25,9 | 23,5 | 0,04 | 0,05 | - |
| 07.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25,5 | 23,3 | 0,03 | 0,04 | - |
| 08.08.2022 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25,1 | 24,2 | 0,01 | 0,02 | - |
| 09.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24,8 | 23,4 | 0 | 0,01 | - |
| 10.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24,4 | 23 | 0 | 0,01 | - |
| 11.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24,1 | 22,9 | 0 | 0,01 | - |
| 12.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,8 | 22,9 | 0 | 0 | - |
| 13.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,6 | 23,1 | 0 | 0 | - |
| 14.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,4 | 23 | 0 | 0 | - |
| 15.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,3 | 22,9 | 0 | 0 | - |
| 16.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,1 | 22,7 | 0 | 0 | - |
| 17.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,1 | 22,6 | 0 | 0 | - |
| 18.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 22,6 | 0 | 0 | - |
| 19.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 22,5 | 0 | 0 | - |
| 20.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,9 | 22,5 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 10,303 | 0 | 596,548 | 0 | 0 | 584,072 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,461 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2022 | 123,68 | 4139,489 | 0 | 0,01 | 4049,101 | 0 | 0,01 | 2334 | 5 |
| 20.08.2022 | 133,984 | 4736,037 | 0 | 0,01 | 4633,172 | 0 | 0,01 | 3078 | 5 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 14:32:44