

#148470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Крупичкий И. И., ИП

Беланова 1, Калининград

9485

ТВ7 (АССII)

20110448

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	1,275	0	32,208	0	0	31,481	0	0	24	0	70,8	61,2	0,46	0,35	-
22.08.2025	1,232	0	31,814	0	0	31,106	0	0	24	0	70,5	61	0,46	0,35	-
23.08.2025	1,417	0	39,374	0	0	38,504	0	0	24	0	70,1	61,4	0,46	0,35	-
24.08.2025	1,449	0	41,04	0	0	40,122	0	0	24	0	70,7	62,1	0,46	0,35	-
25.08.2025	1,292	0	39	0	0	38,141	0	0	24	0	70,1	62	0,46	0,35	-
26.08.2025	1,046	0	27,284	0	0	26,68	0	0	24	0	70,3	60,9	0,46	0,35	-
27.08.2025	1,104	0	32,106	0	0	31,4	0	0	24	0	70	61,6	0,46	0,35	-
28.08.2025	1,296	0	38,311	0	0	37,482	0	0	24	0	69,2	61	0,46	0,35	-
29.08.2025	1,29	0	33,539	0	0	32,788	0	0	24	0	70,6	61,2	0,47	0,35	-
30.08.2025	1,253	0	31,639	0	0	30,932	0	0	24	0	70,6	60,9	0,47	0,35	-
31.08.2025	1,184	0	33,304	0	0	32,574	0	0	24	0	69,9	61,3	0,46	0,35	-
01.09.2025	1,322	0	35,601	0	0	34,806	0	0	24	0	70,6	61,5	0,46	0,35	-
02.09.2025	1,142	0	28,545	0	0	27,907	0	0	24	0	70,6	60,8	0,47	0,35	-
03.09.2025	1,039	0	27,792	0	0	27,178	0	0	24	0	70,1	61	0,47	0,35	-
04.09.2025	1,081	0	26,749	0	0	26,15	0	0	24	0	70,7	60,8	0,47	0,35	-
05.09.2025	1,268	0	32,335	0	0	31,61	0	0	24	0	70,7	61,2	0,47	0,35	-
06.09.2025	1,392	0	45,701	0	0	44,732	0	0	24	0	68,5	61,1	0,44	0,34	-
07.09.2025	0,991	0	25,836	0	0	25,265	0	0	21	3	70,2	60,9	0,47	0,34	-
08.09.2025	1,065	0	27,731	0	0	27,115	0	0	24	0	70,4	61	0,47	0,35	-
09.09.2025	1,122	0	29,886	0	0	29,222	0	0	24	0	70,3	61,2	0,47	0,37	-
10.09.2025	1,125	0	29,066	0	0	28,415	0	0	24	0	70,6	61,2	0,47	0,36	-
11.09.2025	1,029	0	27,319	0	0	26,717	0	0	24	0	70,2	61	0,47	0,35	-
12.09.2025	1,135	0	30,972	0	0	30,287	0	0	24	0	70,2	61,3	0,46	0,35	-
13.09.2025	1,404	0	37,866	0	0	37,015	0	0	24	0	70,8	61,8	0,46	0,35	-
14.09.2025	1,265	0	34,244	0	0	33,479	0	0	24	0	70,6	61,6	0,46	0,35	-
15.09.2025	1,131	0	29,634	0	0	28,975	0	0	24	0	70,4	61,1	0,46	0,35	-
16.09.2025	1,076	0	39,162	0	0	38,374	0	0	24	0	66,6	59,9	0,46	0,35	-
17.09.2025	1,127	0	40,987	0	0	40,12	0	0	24	0	68,5	61,8	0,47	0,34	-
18.09.2025	1,267	0	41,658	0	0	40,756	0	0	24	0	69,3	61,9	0,47	0,34	-
19.09.2025	1,395	0	37,125	0	0	36,317	0	0	24	0	69,6	60,4	0,47	0,34	-
20.09.2025	1,611	0	39,445	0	0	38,591	0	0	24	0	69,4	59,5	0,47	0,34	-
Итого:	37,825	0	1047,273	0	0	1024,241	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,034														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	46,218	1936,314	0	0	1894,007	0	0	1187	52
20.09.2025	84,042	2983,588	0	0	2918,247	0	0	1928	55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:38:07