

#98788#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Кружицкий И. И., ИП  
Адрес потребителя Беланова 1, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9485  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110448  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	18,2	0	0	-
22.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	18	0	0	-
23.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,9	0	0	-
24.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,4	0	0	-
25.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,7	0	0	-
26.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	17,9	17,6	0	0	-
27.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	18	17,6	0	0	-
28.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	17,4	0	0	-
29.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,9	0	0	-
30.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,5	16,2	0	0	-
01.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,8	15,5	0	0	-
02.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,4	15,1	0	0	-
03.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,2	14,9	0	0	-
04.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,8	14,4	0	0	-
05.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,6	14,3	0	0	-
06.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,4	14,2	0	0	-
07.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,3	14,1	0	0	-
08.10.2024	0,105	0	31,97	0	0,094	31,261	0	0,092	23	1	70,3	69,7	0,28	0,19	-
09.10.2024	0,166	0,023	34,889	0	0,04	34,123	0	0,039	24	0	70	69	0,54	0,37	-
10.10.2024	0,204	0,008	6,634	0	0	6,512	0	0	24	0	63,5	56,1	0,53	0,36	-
11.10.2024	0,248	0	6,815	0	0,153	6,689	0	0,151	24	0	63,7	56	0,53	0,36	-
12.10.2024	0,633	0,033	37,833	0	0,443	36,992	0	0,435	23	1	70,4	67	0,53	0,37	-
13.10.2024	1,886	0,103	33,839	0	0,017	33,09	0	0,017	24	0	70,2	56,6	0,53	0,36	-
14.10.2024	2,082	0,004	37,884	0	0	37,049	0	0	24	0	70,2	56,8	0,54	0,36	-
15.10.2024	2,007	0	37,584	0	0	36,758	0	0	24	0	69,9	56,9	0,52	0,37	-
16.10.2024	1,999	0	36,958	0	0,025	36,143	0	0,025	24	0	70,1	57	0,51	0,37	-
17.10.2024	1,867	0,005	36,625	0	0	35,832	0	0	24	0	69,3	56,9	0,52	0,37	-
18.10.2024	1,725	0	31,204	0	0	30,52	0	0	24	0	69,9	56,4	0,54	0,37	-
19.10.2024	1,708	0	30,256	0	0,108	29,589	0	0,106	24	0	70,1	56,5	0,53	0,37	-
20.10.2024	1,795	0,023	31,59	0	0,051	30,89	0	0,05	24	0	70,3	56,5	0,53	0,37	-
Итого:	16,425	0	394,081	0	0,931	385,448	0	0,915	716	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,923														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 716

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	416,189	10781,764	0	0,036	10546,537	0	0,036	19908	1463
20.10.2024	432,613	11175,842	0	0,967	10931,985	0	0,951	20624	1467

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2024 14:30:35