

#38323#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/23г.-25/10/23г.

Абонент: Беланова 1
Адрес: Крупицкий ИП
Договор N: 000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20110448, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хFFC1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.23 23	12,42	12,16	0,26	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
22.10.23 23	12,3	12,08	0,22	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
23.10.23 23	12,31	12,09	0,21	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
24.10.23 23	12,12	11,86	0,26	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
25.10.23 23	12,17	11,98	0,19	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
Итого/Средн	12,26	12,03	0,23	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	120	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.10.23 23	10781,757	0	0,036	10546,531	0	0,036	0,036	99,405	0,001	12401	906
25.10.23 23	10781,757	0	0,036	10546,531	0	0,036	0,036	99,405	0,001	12521	906
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/10/23г.-21/11/23г.

Абонент: Беланова 1
Адрес: _____
Договор N: 000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20110448, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хFFC1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.10.23 23	11,89	11,72	0,17	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
27.10.23 23	11,31	11,11	0,2	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
28.10.23 23	10,75	10,51	0,23	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
29.10.23 23	10,31	10,03	0,27	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
30.10.23 23	10,54	10,32	0,22	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
31.10.23 23	10,75	10,58	0,18	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0
01.11.23 23	10,84	10,68	0,16	0	0	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	24	0

02.11.23 23	10,72	10,52	0,19	<	0,29	<	0,24	<	6,12	0	!	0	0	!	0	!	0	!	0	!	0	5	2	0	0	20	4	*
03.11.23 23	10,83	10,68	0,15		0		0		6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
04.11.23 23	10,91	10,76	0,15		0		0		6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
05.11.23 23	10,87	10,72	0,15		0		0		6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
06.11.23 23	10,88	10,72	0,16		0		0		6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
07.11.23 23	10,89	10,78	0,11	<	1,31	<	1,09	<	6,12	0	!	0	0	!	0	!	0	!	0	!	0	5	2	0	0	14	10	*
08.11.23 23	10,64	10,64	-0,01	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
09.11.23 23	10,63	10,65	-0,02	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
10.11.23 23	10,71	10,74	-0,03	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
11.11.23 23	10,71	10,74	-0,03	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
12.11.23 23	10,63	10,65	-0,02	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
13.11.23 23	10,44	10,41	0,03	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
14.11.23 23	10,18	10,17	0,01	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
15.11.23 23	9,7	9,76	-0,06	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
16.11.23 23	9,25	9,19	0,06	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
17.11.23 23	9,3	9,3	0	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
18.11.23 23	8,58	8,46	0,12	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
19.11.23 23	8,37	8,25	0,11	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
20.11.23 23	8,2	8,2	0	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
21.11.23 23	7,59	7,63	-0,04	<	3,5	<	2,9	<	6,12	---	!	0	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	---	0	24	*
Итого/Средн	10,24	10,15	0,09		1,87		1,55		6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	298	350		

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qгв	Qг	ВВР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.10.23 23	10781,757	0	0,036	10546,531	0	0,036	0,036	99,405	0,001	12521	906
21.11.23 23	10781,757	0	0,036	10546,531	0	0,036	0,036	99,405	0,001	12819	1256
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	350

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

