

#81677#

Отчет о суточных параметрах
(23.04.2024 0:00:00 - 23.05.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.04.2024	68,95	46,81	22,14	95,22	95,57	93,20	94,60	-1,40	6,00	4,00	1,996	-0,040	24,0	0,0	
24.04.2024	67,05	45,71	21,34	89,94	90,45	88,11	89,60	-1,49	6,00	4,00	1,815	-0,045	24,0	0,0	
25.04.2024	67,92	46,72	21,20	93,78	94,20	91,83	93,24	-1,41	6,00	4,00	1,881	-0,041	24,0	0,0	
26.04.2024	67,62	46,95	20,67	92,79	93,30	90,87	92,33	-1,46	6,00	4,00	1,815	-0,045	24,0	0,0	
27.04.2024	67,49	47,76	19,73	87,48	88,12	85,68	87,16	-1,48	6,00	4,00	1,620	-0,047	24,0	0,0	
28.04.2024	66,47	47,76	18,71	71,95	72,79	70,49	72,01	-1,52	6,00	4,00	1,248	-0,049	24,0	0,0	
29.04.2024	66,40	47,87	18,53	71,02	71,82	69,60	71,02	-1,42	6,00	4,00	1,223	-0,046	24,0	0,0	
30.04.2024	66,05	49,32	16,73	65,26	66,19	63,95	65,44	-1,49	6,00	4,00	0,995	-0,050	24,0	0,0	
01.05.2024	64,23	49,60	14,63	69,78	70,75	68,45	69,90	-1,45	6,00	4,00	0,931	-0,046	24,0	0,0	
02.05.2024	64,72	50,66	14,06	52,88	53,85	51,86	53,19	-1,33	6,00	4,00	0,663	-0,042	24,0	0,0	
03.05.2024	64,92	54,28	10,64	44,43	45,50	43,55	44,86	-1,31	6,00	4,00	0,392	-0,045	24,0	0,0	
04.05.2024	63,51	52,42	11,09	44,84	45,90	44,07	45,31	-1,24	6,00	4,00	0,425	-0,040	24,0	0,0	
05.05.2024	63,43	52,50	10,93	45,48	46,55	44,68	45,96	-1,28	6,00	4,00	0,420	-0,045	24,0	0,0	
06.05.2024	63,54	53,10	10,44	47,39	48,45	46,53	47,82	-1,29	6,00	4,00	0,417	-0,045	24,0	0,0	
07.05.2024	63,39	51,80	11,59	42,01	43,05	41,27	42,51	-1,24	6,00	4,00	0,416	-0,042	24,0	0,0	
08.05.2024	63,28	52,44	10,84	45,41	46,45	44,59	45,88	-1,29	6,00	4,00	0,417	-0,045	24,0	0,0	
09.05.2024	63,45	52,23	11,22	43,12	44,18	42,35	43,64	-1,29	6,00	4,00	0,408	-0,043	24,0	0,0	
10.05.2024	63,23	52,46	10,77	45,92	46,97	45,09	46,38	-1,29	6,00	4,00	0,416	-0,047	24,0	0,0	
11.05.2024	63,41	51,66	11,75	45,31	46,34	44,49	45,77	-1,28	6,00	4,00	0,458	-0,041	24,0	0,0	
12.05.2024	63,53	52,10	11,43	45,87	46,90	45,05	46,30	-1,25	6,00	4,00	0,450	-0,043	24,0	0,0	
13.05.2024	63,59	51,86	11,73	45,28	46,32	44,48	45,71	-1,23	6,00	4,00	0,460	-0,042	24,0	0,0	
14.05.2024	63,45	52,12	11,33	45,90	47,00	45,10	46,40	-1,30	6,00	4,00	0,442	-0,044	24,0	0,0	*
15.05.2024	63,49	52,86	10,63	42,81	43,73	41,99	43,14	-1,15	6,00	4,00	0,388	-0,038	24,0	0,0	*
16.05.2024	63,68	52,82	10,86	46,96	47,79	46,04	47,15	-1,11	6,00	4,00	0,444	-0,035	24,0	0,0	
17.05.2024	64,05	53,72	10,33	47,69	48,57	46,73	47,89	-1,16	6,00	4,00	0,423	-0,038	24,0	0,0	
18.05.2024	64,09	54,13	9,96	50,35	51,20	49,39	50,49	-1,10	6,00	4,00	0,434	-0,037	24,0	0,0	
19.05.2024	64,31	54,59	9,72	52,00	52,84	51,04	52,12	-1,08	6,00	4,00	0,441	-0,036	24,0	0,0	
20.05.2024	64,40	55,66	8,74	52,97	53,88	52,01	53,12	-1,11	6,00	4,00	0,396	-0,036	24,0	0,0	
21.05.2024	64,92	56,11	8,81	54,40	55,38	53,42	54,54	-1,12	6,00	4,00	0,411	-0,038	24,0	0,0	
22.05.2024	64,57	55,63	8,94	53,86	54,92	52,90	54,12	-1,22	6,00	4,00	0,404	-0,044	24,0	0,0	
23.05.2024	64,78	55,82	8,96	53,43	54,53	52,47	53,76	-1,29	6,00	4,00	0,399	-0,047	24,0	0,0	
Средние:	64,77	51,60	13,18	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1785,53	1813,49	1751,28	1791,36	-40,08	---	---	23,048	-1,322	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.04.2024	29368,62	29641,40	28724,06	29260,52	-536,46	477,912	-19,005	9370,0	287,0
23.05.2024	31154,15	31454,89	30475,34	31051,88	-576,54	500,960	-20,327	10114,0	287,0
Итого:	1785,53	1813,49	1751,28	1791,36	-40,08	23,048	-1,322	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

