

#129985#

Отчет о суточных параметрах
(23.04.2025 0:00:00 - 23.05.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	64,61	55,87	8,74	51,40	52,49	50,43	51,73	-1,30	6,00	4,00	0,368	-0,046	24,0	0,0	
24.04.2025	64,47	55,90	8,57	52,90	53,97	51,91	53,16	-1,25	6,00	4,00	0,375	-0,044	24,0	0,0	
25.04.2025	63,99	55,82	8,17	51,15	52,25	50,22	51,47	-1,25	6,00	4,00	0,340	-0,046	24,0	0,0	
26.04.2025	64,32	55,63	8,69	53,20	54,21	52,18	53,42	-1,24	6,00	4,00	0,387	-0,044	24,0	0,0	
27.04.2025	64,51	55,70	8,81	53,26	54,29	52,23	53,48	-1,25	6,00	4,00	0,393	-0,045	24,0	0,0	
28.04.2025	64,36	55,82	8,54	51,60	52,63	50,63	51,87	-1,24	6,00	4,00	0,364	-0,044	24,0	0,0	
29.04.2025	65,31	55,69	9,62	50,40	51,41	49,43	50,66	-1,23	6,00	4,00	0,407	-0,045	24,0	0,0	
30.04.2025	65,49	55,81	9,68	47,23	48,25	46,33	47,51	-1,18	6,00	4,00	0,382	-0,042	24,0	0,0	
01.05.2025	65,52	56,10	9,42	50,03	51,07	49,03	50,32	-1,29	6,00	4,00	0,393	-0,044	24,0	0,0	
02.05.2025	65,45	56,39	9,06	47,40	48,45	46,49	47,72	-1,23	6,00	4,00	0,353	-0,042	24,0	0,0	
03.05.2025	64,46	56,46	8,00	48,89	49,89	47,97	49,13	-1,16	6,00	4,00	0,321	-0,042	21,0	3,0	*
04.05.2025	66,01	56,52	9,49	50,81	51,99	49,80	51,20	-1,40	6,00	4,00	0,397	-0,051	24,0	0,0	*
05.05.2025	65,79	56,75	9,04	49,26	50,42	48,30	49,68	-1,38	6,00	4,00	0,359	-0,051	24,0	0,0	*
06.05.2025	65,87	56,89	8,98	50,00	51,18	49,00	50,41	-1,41	6,00	4,00	0,362	-0,052	24,0	0,0	
07.05.2025	65,55	56,97	8,58	55,37	56,52	54,29	55,66	-1,37	6,00	4,00	0,389	-0,048	24,0	0,0	
08.05.2025	66,11	57,06	9,05	53,87	55,03	52,84	54,21	-1,37	6,00	4,00	0,405	-0,050	24,0	0,0	
09.05.2025	66,16	57,36	8,80	53,62	54,84	52,58	54,00	-1,42	6,00	4,00	0,382	-0,052	24,0	0,0	
10.05.2025	66,19	57,61	8,58	54,59	55,77	53,53	54,91	-1,38	6,00	4,00	0,381	-0,052	24,0	0,0	
11.05.2025	66,24	57,77	8,47	56,90	58,07	55,77	57,16	-1,39	6,00	4,00	0,393	-0,051	24,0	0,0	
12.05.2025	66,16	58,04	8,12	53,57	54,76	52,51	53,93	-1,42	6,00	4,00	0,346	-0,055	24,0	0,0	
13.05.2025	66,69	58,18	8,51	55,21	56,39	54,08	55,51	-1,43	6,00	4,00	0,379	-0,059	24,0	0,0	
14.05.2025	66,87	58,45	8,42	58,83	60,01	57,62	59,08	-1,46	6,00	4,00	0,401	-0,064	24,0	0,0	
15.05.2025	66,69	58,61	8,08	64,66	65,80	63,36	64,77	-1,41	6,00	4,00	0,432	-0,062	24,0	0,0	
16.05.2025	66,99	58,89	8,10	60,49	61,67	59,26	60,68	-1,42	6,00	4,00	0,395	-0,067	24,0	0,0	
17.05.2025	66,87	59,38	7,49	63,47	64,69	62,18	63,63	-1,45	6,00	4,00	0,383	-0,066	24,0	0,0	
18.05.2025	67,01	59,48	7,53	62,61	63,84	61,34	62,78	-1,44	6,00	4,00	0,379	-0,066	24,0	0,0	
19.05.2025	67,68	60,00	7,68	67,80	68,99	66,40	67,88	-1,48	6,00	4,00	0,424	-0,068	24,0	0,0	
20.05.2025	67,54	60,36	7,18	62,46	63,68	61,18	62,57	-1,39	6,00	4,00	0,358	-0,061	24,0	0,0	
21.05.2025	67,44	60,48	6,96	64,00	65,24	62,68	64,13	-1,45	6,00	4,00	0,352	-0,067	24,0	0,0	
22.05.2025	67,37	60,60	6,77	62,44	63,72	61,15	62,64	-1,49	6,00	4,00	0,326	-0,070	24,0	0,0	
23.05.2025	67,48	60,85	6,63	66,84	68,12	65,44	66,97	-1,53	6,00	4,00	0,343	-0,072	24,0	0,0	
Средние:	65,97	57,59	8,38	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	1724,26	1759,64	1690,16	1732,27	-42,11	---	---	11,669	-1,668	741,0	3,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.2025	60229,93	60761,23	58920,62	59941,84	-1021,22	908,966	-35,896	18126,0	291,0
23.05.2025	61954,19	62520,87	60610,78	61674,11	-1063,33	920,635	-37,564	18867,0	294,0
Итого:	1724,26	1759,64	1690,16	1732,27	-42,11	11,669	-1,668	741,0	3,0



Представитель энергоснабжающей организации

