

#85352#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2024 0:00:00 - 23.06.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2024	64,78	55,82	8,96	53,43	54,53	52,47	53,76	-1,29	6,00	4,00	0,399	-0,047	24,0	0,0	
24.05.2024	65,39	56,13	9,26	54,67	55,78	53,64	54,94	-1,30	6,00	4,00	0,426	-0,050	24,0	0,0	
25.05.2024	65,09	56,71	8,38	54,35	55,50	53,37	54,66	-1,29	6,00	4,00	0,378	-0,047	24,0	0,0	
26.05.2024	65,18	56,82	8,36	54,31	55,46	53,31	54,62	-1,31	6,00	4,00	0,373	-0,048	24,0	0,0	
27.05.2024	68,28	63,45	4,83	102,43	103,71	100,33	101,79	-1,46	6,00	4,00	0,397	-0,066	24,0	0,0	*
28.05.2024	69,79	67,06	2,73	190,30	191,95	186,14	188,06	-1,92	6,00	4,00	0,388	-0,101	24,0	0,0	
29.05.2024	69,57	66,83	2,74	190,88	192,50	186,75	188,61	-1,86	6,00	4,00	0,396	-0,101	24,0	0,0	
30.05.2024	69,24	66,71	2,53	189,85	191,51	185,74	187,64	-1,90	6,00	4,00	0,348	-0,101	24,0	0,0	
31.05.2024	69,83	67,19	2,64	185,66	187,29	181,61	183,45	-1,84	6,00	4,00	0,362	-0,097	24,0	0,0	
01.06.2024	69,96	67,32	2,64	187,39	189,08	183,26	185,21	-1,95	6,00	4,00	0,361	-0,103	24,0	0,0	
02.06.2024	68,68	65,87	2,81	180,39	181,99	176,57	178,42	-1,85	6,00	4,00	0,383	-0,093	24,0	0,0	
03.06.2024	70,00	67,43	2,57	185,03	186,66	180,98	182,83	-1,85	6,00	4,00	0,349	-0,097	24,0	0,0	
04.06.2024	70,22	67,51	2,71	188,31	189,91	184,16	185,98	-1,82	6,00	4,00	0,384	-0,100	24,0	0,0	
05.06.2024	69,25	66,53	2,72	185,85	187,49	181,82	183,74	-1,92	6,00	4,00	0,376	-0,102	24,0	0,0	
06.06.2024	69,50	66,77	2,73	185,46	187,03	181,44	183,25	-1,81	6,00	4,00	0,383	-0,098	24,0	0,0	
07.06.2024	68,51	65,97	2,54	181,42	183,01	177,60	179,38	-1,78	6,00	4,00	0,341	-0,093	24,0	0,0	
08.06.2024	69,42	66,72	2,70	185,13	186,77	181,10	182,99	-1,89	6,00	4,00	0,372	-0,099	24,0	0,0	
09.06.2024	69,87	66,87	3,00	186,94	188,59	182,82	184,77	-1,95	6,00	4,00	0,429	-0,103	24,0	0,0	
10.06.2024	69,47	66,61	2,86	184,96	186,57	180,93	182,79	-1,86	6,00	4,00	0,401	-0,098	24,0	0,0	
11.06.2024	69,58	66,82	2,76	186,05	187,68	181,99	183,87	-1,88	6,00	4,00	0,383	-0,100	24,0	0,0	
12.06.2024	69,20	66,05	3,15	182,92	184,51	179,01	180,83	-1,82	6,00	4,00	0,449	-0,095	24,0	0,0	
13.06.2024	69,12	66,21	2,91	183,54	185,12	179,58	181,41	-1,83	6,00	4,00	0,406	-0,097	24,0	0,0	
14.06.2024	69,48	66,66	2,82	184,81	186,44	180,79	182,68	-1,89	6,00	4,00	0,391	-0,098	24,0	0,0	
15.06.2024	69,44	66,70	2,74	185,43	187,12	181,41	183,32	-1,91	6,00	4,00	0,377	-0,099	24,0	0,0	
16.06.2024	69,67	66,44	3,23	185,65	187,28	181,59	183,54	-1,95	6,00	4,00	0,466	-0,106	24,0	0,0	
17.06.2024	69,17	66,47	2,70	180,10	181,75	176,23	178,08	-1,85	6,00	4,00	0,358	-0,098	24,0	0,0	
18.06.2024	69,83	67,09	2,74	186,78	188,54	182,69	184,69	-2,00	6,00	4,00	0,371	-0,106	24,0	0,0	
19.06.2024	69,90	67,06	2,84	187,43	189,10	183,32	185,23	-1,91	6,00	4,00	0,399	-0,103	24,0	0,0	
20.06.2024	69,63	66,79	2,84	187,34	189,06	183,26	185,24	-1,98	6,00	4,00	0,394	-0,104	24,0	0,0	
21.06.2024	69,19	66,51	2,68	189,97	191,57	185,90	187,71	-1,81	6,00	4,00	0,386	-0,095	24,0	0,0	
22.06.2024	68,75	66,17	2,58	190,93	192,71	186,86	188,86	-2,00	6,00	4,00	0,358	-0,106	24,0	0,0	
23.06.2024	69,55	66,74	2,81	192,76	194,46	188,55	190,53	-1,98	6,00	4,00	0,407	-0,106	24,0	0,0	
Средние:	68,89	65,31	3,58	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	5350,47	5400,67	5235,22	5292,88	-57,66	---	---	12,391	-2,957	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2024	31100,72	31400,36	30422,87	30998,12	-575,25	500,561	-20,280	10090,0	287,0
23.06.2024	36451,19	36801,03	35658,09	36291,00	-632,91	512,952	-23,237	10858,0	287,0
Итого:	5350,47	5400,67	5235,22	5292,88	-57,66	12,391	-2,957	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

