

#132330#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2025 0:00:00 - 23.06.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	67,48	60,85	6,63	66,84	68,12	65,44	66,97	-1,53	6,00	4,00	0,343	-0,072	24,0	0,0	
24.05.2025	67,62	61,03	6,59	65,31	66,61	63,99	65,45	-1,46	6,00	4,00	0,335	-0,067	24,0	0,0	
25.05.2025	67,85	61,32	6,53	65,33	66,67	64,01	65,52	-1,51	6,00	4,00	0,330	-0,069	24,0	0,0	
26.05.2025	67,76	61,29	6,47	62,76	64,07	61,47	62,97	-1,50	6,00	4,00	0,309	-0,070	24,0	0,0	
27.05.2025	67,84	61,46	6,38	65,06	66,39	63,72	65,22	-1,50	6,00	4,00	0,318	-0,070	24,0	0,0	
28.05.2025	68,00	61,63	6,37	66,67	67,99	65,28	66,78	-1,50	6,00	4,00	0,326	-0,071	24,0	0,0	
29.05.2025	67,67	61,53	6,14	65,58	66,91	64,23	65,75	-1,52	6,00	4,00	0,302	-0,070	24,0	0,0	
30.05.2025	68,03	61,77	6,26	65,91	67,24	64,56	66,05	-1,49	6,00	4,00	0,313	-0,068	24,0	0,0	
31.05.2025	67,74	61,57	6,17	66,62	68,01	65,26	66,81	-1,55	6,00	4,00	0,308	-0,070	24,0	0,0	
01.06.2025	68,28	61,87	6,41	69,37	70,74	67,92	69,47	-1,55	6,00	4,00	0,344	-0,072	24,0	0,0	
02.06.2025	67,69	61,75	5,94	64,86	66,27	63,54	65,09	-1,55	6,00	4,00	0,285	-0,072	24,0	0,0	
03.06.2025	67,97	61,87	6,10	66,42	67,81	65,04	66,63	-1,59	6,00	4,00	0,303	-0,074	24,0	0,0	
04.06.2025	67,57	61,74	5,83	61,91	63,31	60,63	62,21	-1,58	6,00	4,00	0,258	-0,072	24,0	0,0	
05.06.2025	67,85	61,97	5,88	66,60	68,00	65,20	66,80	-1,60	6,00	4,00	0,284	-0,074	24,0	0,0	
06.06.2025	67,80	61,94	5,86	66,45	67,86	65,06	66,67	-1,61	6,00	4,00	0,284	-0,072	24,0	0,0	
07.06.2025	67,90	62,11	5,79	64,46	65,91	63,13	64,74	-1,61	6,00	4,00	0,267	-0,073	24,0	0,0	
08.06.2025	67,80	62,04	5,76	69,37	70,82	67,92	69,57	-1,65	6,00	4,00	0,292	-0,074	24,0	0,0	
09.06.2025	67,81	62,06	5,75	69,72	71,12	68,27	69,86	-1,59	6,00	4,00	0,296	-0,073	24,0	0,0	
10.06.2025	67,69	62,09	5,60	70,58	72,02	69,13	70,75	-1,62	6,00	4,00	0,289	-0,074	24,0	0,0	
11.06.2025	67,89	62,13	5,76	67,07	68,47	65,67	67,26	-1,59	6,00	4,00	0,282	-0,072	24,0	0,0	
12.06.2025	67,88	62,14	5,74	69,09	70,48	67,64	69,21	-1,57	6,00	4,00	0,292	-0,073	24,0	0,0	
13.06.2025	68,17	62,31	5,86	69,79	71,17	68,35	69,93	-1,58	6,00	4,00	0,303	-0,072	24,0	0,0	
14.06.2025	67,74	62,06	5,68	70,30	71,66	68,85	70,42	-1,57	6,00	4,00	0,296	-0,072	24,0	0,0	
15.06.2025	68,43	62,49	5,94	71,01	72,45	69,51	71,15	-1,64	6,00	4,00	0,311	-0,074	24,0	0,0	
16.06.2025	67,98	62,29	5,69	64,94	66,36	63,57	65,16	-1,59	6,00	4,00	0,264	-0,073	24,0	0,0	
17.06.2025	68,30	62,53	5,77	71,00	72,37	69,48	71,09	-1,61	6,00	4,00	0,305	-0,073	24,0	0,0	
18.06.2025	67,71	62,25	5,46	73,34	74,73	71,82	73,39	-1,57	6,00	4,00	0,296	-0,070	24,0	0,0	
19.06.2025	67,72	62,26	5,46	69,32	70,70	67,88	69,45	-1,57	6,00	4,00	0,277	-0,071	24,0	0,0	
20.06.2025	68,19	62,54	5,65	68,49	69,87	67,05	68,62	-1,57	6,00	4,00	0,281	-0,073	24,0	0,0	
21.06.2025	68,32	62,78	5,54	69,76	71,18	68,29	69,89	-1,60	6,00	4,00	0,281	-0,073	24,0	0,0	
22.06.2025	68,18	62,69	5,49	72,02	73,46	70,51	72,16	-1,65	6,00	4,00	0,287	-0,076	24,0	0,0	
23.06.2025	68,52	62,84	5,68	73,98	75,42	72,40	74,06	-1,66	6,00	4,00	0,311	-0,076	24,0	0,0	
Средние:	67,92	61,98	5,94	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2169,93	2214,19	2124,82	2175,10	-50,28	---	---	9,572	-2,305	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Мг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2025	61887,35	62452,75	60545,34	61607,14	-1061,80	920,292	-37,492	18843,0	294,0
23.06.2025	64057,28	64666,94	62670,16	63782,24	-1112,08	929,864	-39,797	19611,0	294,0
Итого:	2169,93	2214,19	2124,82	2175,10	-50,28	9,572	-2,305	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

