

#89978#

Отчет о суточных параметрах
(23.06.2024 0:00:00 - 23.07.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qд	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.06.2024	69,55	66,74	2,81	192,76	194,46	188,55	190,53	-1,98	6,00	4,00	0,407	-0,106	24,0	0,0	
24.06.2024	69,55	66,74	2,81	186,72	188,36	182,65	184,55	-1,90	6,00	4,00	0,397	-0,101	24,0	0,0	
25.06.2024	68,47	65,57	2,90	180,68	182,30	176,87	178,72	-1,85	6,00	4,00	0,397	-0,096	24,0	0,0	
26.06.2024	52,13	49,93	2,20	44,77	45,34	44,19	44,80	-0,61	6,00	4,00	0,070	-0,021	24,0	0,0	*
27.06.2024	23,27	23,71	-0,44	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
28.06.2024	23,04	22,86	0,18	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
29.06.2024	22,80	22,64	0,16	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
30.06.2024	22,47	21,92	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
01.07.2024	22,19	21,96	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
02.07.2024	21,24	20,74	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
03.07.2024	20,64	20,07	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
04.07.2024	21,75	20,76	0,99	0,13	0,18	0,13	0,18	-0,05	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
05.07.2024	60,45	57,07	3,38	75,46	76,70	74,15	75,49	-1,34	6,00	4,00	0,178	-0,054	24,0	0,0	*
06.07.2024	69,28	66,49	2,79	174,50	176,71	170,73	173,16	-2,43	6,00	4,00	0,320	-0,139	24,0	0,0	
07.07.2024	70,02	67,05	2,97	178,08	180,30	174,16	176,62	-2,46	6,00	4,00	0,360	-0,144	24,0	0,0	
08.07.2024	69,37	66,36	3,01	165,60	167,67	162,02	164,32	-2,30	6,00	4,00	0,342	-0,128	24,0	0,0	
09.07.2024	68,81	65,65	3,16	152,90	154,85	149,64	151,78	-2,14	6,00	4,00	0,339	-0,118	24,0	0,0	
10.07.2024	69,23	66,39	2,84	143,61	145,45	140,53	142,55	-2,02	6,00	4,00	0,273	-0,110	23,0	1,0	*
11.07.2024	68,85	65,89	2,96	140,32	142,11	137,34	139,31	-1,97	6,00	4,00	0,281	-0,107	23,0	1,0	*
12.07.2024	68,83	65,63	3,20	146,75	148,55	143,63	145,67	-2,04	6,00	4,00	0,331	-0,111	24,0	0,0	
13.07.2024	69,04	65,84	3,20	146,88	148,76	143,69	145,85	-2,16	6,00	4,00	0,321	-0,119	24,0	0,0	
14.07.2024	69,19	65,71	3,48	144,10	145,93	140,97	143,07	-2,10	6,00	4,00	0,358	-0,116	24,0	0,0	
15.07.2024	69,08	65,82	3,26	151,00	152,84	147,77	149,82	-2,05	6,00	4,00	0,354	-0,110	24,0	0,0	
16.07.2024	68,98	65,97	3,01	155,79	157,65	152,46	154,52	-2,06	6,00	4,00	0,328	-0,111	24,0	0,0	
17.07.2024	71,07	68,19	2,88	161,21	162,13	157,55	158,72	-1,17	6,00	4,00	0,381	-0,055	24,0	0,0	
18.07.2024	71,41	68,49	2,92	160,77	161,64	157,11	158,22	-1,11	6,00	4,00	0,388	-0,047	24,0	0,0	
19.07.2024	71,17	68,29	2,88	159,50	160,58	155,90	157,21	-1,31	6,00	4,00	0,365	-0,061	24,0	0,0	
20.07.2024	71,49	68,36	3,13	160,16	161,43	156,51	158,02	-1,51	6,00	4,00	0,395	-0,078	24,0	0,0	
21.07.2024	70,47	67,20	3,27	149,05	150,25	145,73	147,17	-1,44	6,00	4,00	0,383	-0,073	24,0	0,0	
22.07.2024	69,25	65,97	3,28	143,58	144,85	140,48	141,96	-1,48	6,00	4,00	0,368	-0,074	24,0	0,0	
23.07.2024	69,66	66,41	3,25	148,37	149,86	145,13	146,85	-1,72	6,00	4,00	0,362	-0,094	24,0	0,0	
Средние:	56,54	54,21	2,33	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3462,69	3499,07	3387,89	3429,26	-41,37	---	---	7,698	-2,173	742,0	2,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qд	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.06.2024	36258,43	36606,57	35469,54	36100,47	-630,93	512,545	-23,131	10834,0	287,0
23.07.2024	39721,12	40105,64	38857,43	39529,73	-672,30	520,243	-25,304	11576,0	289,0
Итого:	3462,69	3499,07	3387,89	3429,26	-41,37	7,698	-2,173	742,0	2,0



Представитель энергоснабжающей организации

