

#27764#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2023 0:00:00 - 23.08.2023 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.07.2023	66,46	59,19	7,27	59,89	61,31	58,69	60,35	-1,66	6,00	4,00	0,330	-0,073	24,0	0,0	
24.07.2023	66,32	59,24	7,08	59,90	61,32	58,70	60,36	-1,66	6,00	4,00	0,320	-0,074	24,0	0,0	
25.07.2023	66,43	59,18	7,25	60,50	61,92	59,30	60,95	-1,65	6,00	4,00	0,336	-0,072	24,0	0,0	
26.07.2023	64,89	57,81	7,08	58,11	59,51	57,00	58,61	-1,61	6,00	4,00	0,313	-0,070	24,0	0,0	
27.07.2023	66,21	58,99	7,22	59,72	61,17	58,52	60,22	-1,70	6,00	4,00	0,324	-0,077	24,0	0,0	
28.07.2023	66,25	59,14	7,11	59,56	61,03	58,36	60,07	-1,71	6,00	4,00	0,317	-0,077	24,0	0,0	
29.07.2023	66,38	59,33	7,05	60,14	61,64	58,94	60,68	-1,74	6,00	4,00	0,313	-0,079	24,0	0,0	
30.07.2023	66,42	58,73	7,69	59,95	61,43	58,75	60,45	-1,70	6,00	4,00	0,354	-0,076	24,0	0,0	
31.07.2023	66,20	59,16	7,04	59,01	60,44	57,83	59,47	-1,64	6,00	4,00	0,311	-0,072	24,0	0,0	
01.08.2023	66,64	59,27	7,37	57,82	59,26	56,69	58,32	-1,63	6,00	4,00	0,323	-0,073	24,0	0,0	
02.08.2023	65,64	57,64	8,00	54,10	55,51	53,11	54,64	-1,53	6,00	4,00	0,339	-0,064	24,0	0,0	
03.08.2023	65,49	57,21	8,28	34,17	35,04	33,49	34,49	-1,00	6,00	4,00	0,220	-0,042	15,0	9,0	*
04.08.2023	65,60	57,93	7,67	33,96	34,84	33,30	34,28	-0,98	6,00	4,00	0,200	-0,042	15,0	9,0	*
05.08.2023	65,76	57,96	7,80	54,01	55,41	53,02	54,54	-1,52	6,00	4,00	0,327	-0,064	24,0	0,0	
06.08.2023	64,98	57,11	7,87	52,86	54,25	51,83	53,45	-1,62	6,00	4,00	0,316	-0,066	24,0	0,0	
07.08.2023	64,35	56,66	7,69	51,44	52,83	50,48	52,10	-1,62	6,00	4,00	0,296	-0,065	24,0	0,0	
08.08.2023	65,15	56,98	8,17	51,27	52,61	50,31	51,83	-1,52	6,00	4,00	0,327	-0,063	24,0	0,0	
09.08.2023	65,71	57,26	8,45	51,24	52,56	50,28	51,73	-1,45	6,00	4,00	0,343	-0,059	24,0	0,0	
10.08.2023	65,39	57,02	8,37	46,71	47,92	45,83	47,21	-1,38	6,00	4,00	0,305	-0,057	22,0	2,0	*
11.08.2023	65,00	56,73	8,27	50,50	51,80	49,54	51,03	-1,49	6,00	4,00	0,325	-0,058	24,0	0,0	
12.08.2023	64,84	56,28	8,56	50,52	51,78	49,56	51,01	-1,45	6,00	4,00	0,344	-0,056	24,0	0,0	
13.08.2023	65,28	56,59	8,69	50,94	52,20	49,98	51,41	-1,43	6,00	4,00	0,354	-0,056	24,0	0,0	
14.08.2023	65,59	57,88	7,71	51,29	52,57	50,33	51,76	-1,43	6,00	4,00	0,307	-0,059	24,0	0,0	
15.08.2023	65,54	57,94	7,60	51,90	53,17	50,95	52,32	-1,37	6,00	4,00	0,308	-0,054	24,0	0,0	
16.08.2023	66,86	59,27	7,59	54,94	56,24	53,79	55,32	-1,53	6,00	4,00	0,321	-0,070	24,0	0,0	
17.08.2023	66,21	58,63	7,58	53,81	55,16	52,78	54,26	-1,48	6,00	4,00	0,316	-0,063	24,0	0,0	
18.08.2023	66,13	58,73	7,40	53,63	54,98	52,61	54,08	-1,47	6,00	4,00	0,307	-0,062	24,0	0,0	
19.08.2023	65,99	58,62	7,37	53,82	55,21	52,79	54,30	-1,51	6,00	4,00	0,300	-0,065	24,0	0,0	
20.08.2023	66,54	59,06	7,48	54,14	55,49	53,04	54,56	-1,52	6,00	4,00	0,310	-0,068	24,0	0,0	
21.08.2023	66,52	59,29	7,23	54,50	55,82	53,36	54,90	-1,54	6,00	4,00	0,297	-0,068	24,0	0,0	
22.08.2023	65,98	58,58	7,40	53,24	54,57	52,21	53,66	-1,45	6,00	4,00	0,306	-0,064	24,0	0,0	
23.08.2023	66,50	58,82	7,68	53,68	55,02	52,62	54,13	-1,51	6,00	4,00	0,318	-0,065	24,0	0,0	
Средние:	65,85	58,19	7,66	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1711,27	1754,01	1677,99	1726,49	-48,50	---	---	10,027	-2,073	748,0	20,0	

9.965 Трал

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.07.2023	7143,58	7235,89	6998,40	7134,39	-135,99	77,118	-4,930	2804,0	253,0
23.08.2023	8854,85	8989,90	8676,39	8860,88	-184,49	87,145	-7,003	3552,0	273,0
Итого:	1711,27	1754,01	1677,99	1726,49	-48,50	10,027	-2,073	748,0	20,0



Представитель энергоснабжающей организации

