

#92313#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2024 0:00:00 - 23.08.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ-29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.07.2024	69,66	66,41	3,25	148,37	149,86	145,13	146,85	-1,72	6,00	4,00	0,362	-0,094	24,0	0,0	
24.07.2024	70,75	67,66	3,09	154,91	156,03	151,46	152,81	-1,35	6,00	4,00	0,383	-0,069	24,0	0,0	
25.07.2024	69,45	66,53	2,92	154,30	155,14	150,92	152,00	-1,08	6,00	4,00	0,373	-0,048	24,0	0,0	
26.07.2024	69,24	66,31	2,93	154,38	155,43	151,07	152,34	-1,27	6,00	4,00	0,363	-0,056	24,0	0,0	
27.07.2024	69,45	66,39	3,06	156,38	157,70	152,97	154,54	-1,57	6,00	4,00	0,370	-0,085	24,0	0,0	
28.07.2024	69,10	66,06	3,04	153,06	154,53	149,75	151,47	-1,72	6,00	4,00	0,347	-0,092	24,0	0,0	
29.07.2024	69,08	65,95	3,13	153,36	154,88	150,07	151,80	-1,73	6,00	4,00	0,362	-0,092	24,0	0,0	
30.07.2024	69,39	66,39	3,00	153,84	155,41	150,51	152,28	-1,77	6,00	4,00	0,342	-0,094	24,0	0,0	
31.07.2024	69,17	65,89	3,28	152,90	154,55	149,60	151,50	-1,90	6,00	4,00	0,369	-0,102	24,0	0,0	
01.08.2024	69,37	66,21	3,16	154,15	155,85	150,79	152,76	-1,97	6,00	4,00	0,348	-0,103	24,0	0,0	
02.08.2024	68,97	65,86	3,11	152,68	154,32	149,41	151,27	-1,86	6,00	4,00	0,347	-0,096	24,0	0,0	
03.08.2024	69,35	66,45	2,90	167,12	168,58	163,55	165,21	-1,66	6,00	4,00	0,370	-0,087	24,0	0,0	
04.08.2024	69,43	66,64	2,79	171,94	174,05	168,22	170,54	-2,32	6,00	4,00	0,322	-0,133	24,0	0,0	
05.08.2024	69,53	66,78	2,75	173,44	175,77	169,64	172,22	-2,58	6,00	4,00	0,300	-0,148	24,0	0,0	
06.08.2024	68,75	65,94	2,81	165,05	167,24	161,53	163,90	-2,37	6,00	4,00	0,304	-0,134	24,0	0,0	
07.08.2024	69,26	66,45	2,81	165,04	167,35	161,47	163,98	-2,51	6,00	4,00	0,292	-0,144	24,0	0,0	
08.08.2024	69,19	66,44	2,75	164,72	167,25	161,18	163,90	-2,72	6,00	4,00	0,267	-0,156	24,0	0,0	
09.08.2024	69,22	66,46	2,76	164,14	166,65	160,58	163,30	-2,72	6,00	4,00	0,268	-0,154	24,0	0,0	
10.08.2024	68,93	66,19	2,74	162,96	165,40	159,48	162,11	-2,63	6,00	4,00	0,269	-0,148	24,0	0,0	
11.08.2024	69,06	66,06	3,00	162,16	164,45	158,70	161,18	-2,48	6,00	4,00	0,317	-0,141	24,0	0,0	
12.08.2024	69,33	66,36	2,97	164,15	166,24	160,60	162,88	-2,28	6,00	4,00	0,331	-0,130	24,0	0,0	
13.08.2024	68,51	64,22	4,29	101,02	102,65	98,87	100,69	-1,82	6,00	4,00	0,313	-0,088	24,0	0,0	
14.08.2024	63,62	51,40	12,22	31,90	33,14	31,34	32,67	-1,33	6,00	4,00	0,317	-0,047	24,0	0,0	
15.08.2024	63,63	51,32	12,31	30,73	31,99	30,21	31,53	-1,32	6,00	4,00	0,306	-0,045	24,0	0,0	
16.08.2024	63,65	51,52	12,13	30,30	31,54	29,75	31,11	-1,36	6,00	4,00	0,291	-0,049	24,0	0,0	
17.08.2024	63,64	51,79	11,85	30,40	31,66	29,84	31,20	-1,36	6,00	4,00	0,282	-0,049	24,0	0,0	
18.08.2024	63,62	51,79	11,83	31,22	32,48	30,66	32,03	-1,37	6,00	4,00	0,292	-0,049	24,0	0,0	
19.08.2024	63,64	51,42	12,22	31,48	32,71	30,92	32,24	-1,32	6,00	4,00	0,313	-0,047	24,0	0,0	
20.08.2024	63,67	51,63	12,04	31,33	32,56	30,77	32,09	-1,32	6,00	4,00	0,303	-0,043	24,0	0,0	
21.08.2024	63,73	51,63	12,10	32,12	33,37	31,57	32,89	-1,32	6,00	4,00	0,316	-0,046	24,0	0,0	
22.08.2024	63,57	51,59	11,98	31,48	32,74	30,93	32,28	-1,35	6,00	4,00	0,302	-0,048	24,0	0,0	
23.08.2024	63,65	51,72	11,93	29,96	31,22	29,45	30,77	-1,32	6,00	4,00	0,283	-0,045	24,0	0,0	
Средние:	67,52	61,67	5,85	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3760,99	3812,74	3680,94	3738,34	-57,40	---	---	10,324	-2,862	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.07.2024	39572,75	39955,78	38712,30	39382,88	670,58	519,881	-25,210	11552,0	289,0
23.08.2024	43333,74	43768,52	42393,24	43121,22	727,98	530,205	-28,072	12320,0	289,0
Итого:	3760,99	3812,74	3680,94	3738,34	57,40	10,324	-2,862	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

