

#94633#

Отчет о суточных параметрах
(23.08.2024 0:00:00 - 23.09.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	63,65	51,72	11,93	29,96	31,22	29,45	30,77	-1,32	6,00	4,00	0,283	-0,045	24,0	0,0	*
24.08.2024	63,53	52,33	11,20	30,28	31,56	29,75	31,11	-1,36	6,00	4,00	0,262	-0,049	24,0	0,0	*
25.08.2024	63,66	51,73	11,93	32,95	34,20	32,33	33,72	-1,39	6,00	4,00	0,315	-0,051	24,0	0,0	*
26.08.2024	63,63	51,95	11,68	31,33	32,54	30,77	32,09	-1,32	6,00	4,00	0,291	-0,046	24,0	0,0	*
27.08.2024	63,83	51,21	12,62	31,22	32,42	30,64	32,00	-1,36	6,00	4,00	0,317	-0,046	24,0	0,0	*
28.08.2024	63,74	51,25	12,49	31,66	32,87	31,09	32,41	-1,32	6,00	4,00	0,323	-0,044	24,0	0,0	*
29.08.2024	63,80	51,50	12,30	32,64	33,81	32,04	33,35	-1,31	6,00	4,00	0,325	-0,044	24,0	0,0	*
30.08.2024	63,91	51,46	12,45	30,85	32,05	30,29	31,58	-1,29	6,00	4,00	0,312	-0,047	24,0	0,0	*
31.08.2024	63,78	51,90	11,88	30,29	31,49	29,76	31,03	-1,27	6,00	4,00	0,290	-0,045	24,0	0,0	*
01.09.2024	63,76	51,79	11,97	32,03	33,23	31,48	32,76	-1,28	6,00	4,00	0,312	-0,045	24,0	0,0	*
02.09.2024	63,59	51,91	11,68	34,04	35,26	33,42	34,77	-1,35	6,00	4,00	0,322	-0,048	24,0	0,0	*
03.09.2024	63,81	51,08	12,73	32,74	33,94	32,16	33,48	-1,32	6,00	4,00	0,343	-0,046	24,0	0,0	*
04.09.2024	63,81	51,63	12,18	30,71	31,91	30,17	31,46	-1,29	6,00	4,00	0,300	-0,042	24,0	0,0	*
05.09.2024	63,24	52,63	10,61	35,19	36,41	34,53	35,93	-1,40	6,00	4,00	0,294	-0,051	24,0	0,0	*
06.09.2024	63,39	52,48	10,91	35,20	36,44	34,53	35,96	-1,43	6,00	4,00	0,302	-0,051	24,0	0,0	*
07.09.2024	63,46	52,11	11,35	34,17	35,38	33,54	34,90	-1,36	6,00	4,00	0,308	-0,049	24,0	0,0	*
08.09.2024	63,28	52,25	11,03	35,98	37,19	35,30	36,71	-1,41	6,00	4,00	0,316	-0,051	24,0	0,0	*
09.09.2024	63,27	52,52	10,75	35,84	37,07	35,15	36,58	-1,43	6,00	4,00	0,304	-0,051	24,0	0,0	*
10.09.2024	63,42	52,11	11,31	34,27	35,46	33,64	34,98	-1,34	6,00	4,00	0,311	-0,048	24,0	0,0	*
11.09.2024	63,43	51,75	11,68	34,75	35,97	34,08	35,49	-1,41	6,00	4,00	0,326	-0,051	24,0	0,0	*
12.09.2024	63,34	51,88	11,46	36,76	37,94	36,05	37,46	-1,41	6,00	4,00	0,344	-0,050	24,0	0,0	*
13.09.2024	63,48	51,85	11,63	34,92	36,09	34,31	35,61	-1,30	6,00	4,00	0,332	-0,044	24,0	0,0	*
14.09.2024	63,39	52,06	11,33	35,65	36,85	34,96	36,37	-1,41	6,00	4,00	0,323	-0,051	24,0	0,0	*
15.09.2024	63,45	51,81	11,64	35,91	37,11	35,24	36,63	-1,39	6,00	4,00	0,339	-0,049	24,0	0,0	*
16.09.2024	63,54	51,50	12,04	35,21	36,39	34,56	35,91	-1,35	6,00	4,00	0,349	-0,046	24,0	0,0	*
17.09.2024	63,60	51,68	11,92	34,04	35,22	33,42	34,74	-1,32	6,00	4,00	0,330	-0,048	24,0	0,0	*
18.09.2024	63,58	51,57	12,01	33,67	34,84	33,07	34,37	-1,30	6,00	4,00	0,332	-0,046	24,0	0,0	*
19.09.2024	63,44	51,82	11,62	33,50	34,70	32,90	34,22	-1,32	6,00	4,00	0,316	-0,046	24,0	0,0	*
20.09.2024	63,39	52,37	11,02	33,24	34,45	32,65	33,98	-1,33	6,00	4,00	0,292	-0,050	24,0	0,0	*
21.09.2024	63,29	52,39	10,90	34,68	35,89	34,07	35,41	-1,34	6,00	4,00	0,302	-0,046	24,0	0,0	*
22.09.2024	63,59	51,38	12,21	35,82	37,00	35,12	36,52	-1,40	6,00	4,00	0,355	-0,048	24,0	0,0	*
23.09.2024	63,46	51,66	11,80	33,98	35,17	33,36	34,69	-1,33	6,00	4,00	0,327	-0,049	24,0	0,0	*
Средние:	63,55	51,85	11,70	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	1073,48	1112,07	1053,83	1096,99	-43,16	---	---	10,097	-1,523	768,0	0,0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.08.2024	43303,78	43737,30	42363,79	43090,45	-726,66	529,922	-28,027	12296,0	289,0
23.09.2024	44377,26	44849,37	43417,62	44187,44	-769,82	540,019	-29,550	13064,0	289,0
Итого:	1073,48	1112,07	1053,83	1096,99	-43,16	10,097	-1,523	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

