

#111681#


Отчет о суточных параметрах
(23.12.2024 0:00:00 - 23.01.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.12.2024	70,45	43,34	27,11	74,10	74,37	72,46	73,67	-1,21	6,00	4,00	1,913	-0,029	24,0	0,0	
24.12.2024	71,86	44,14	27,72	75,51	75,68	73,77	74,96	-1,19	6,00	4,00	1,995	-0,028	24,0	0,0	
25.12.2024	71,57	44,11	27,46	78,29	78,40	76,49	77,68	-1,19	6,00	4,00	2,050	-0,028	24,0	0,0	
26.12.2024	70,69	44,02	26,67	78,27	78,44	76,53	77,72	-1,19	6,00	4,00	1,990	-0,028	24,0	0,0	
27.12.2024	70,31	42,94	27,37	72,26	72,53	70,67	71,84	-1,17	6,00	4,00	1,883	-0,028	24,0	0,0	
28.12.2024	70,41	43,49	26,92	77,11	77,33	75,41	76,61	-1,20	6,00	4,00	1,978	-0,030	24,0	0,0	
29.12.2024	70,66	43,74	26,92	80,06	80,23	78,24	79,51	-1,27	6,00	4,00	2,051	-0,034	24,0	0,0	
30.12.2024	70,24	43,35	26,89	77,18	77,39	75,47	76,67	-1,20	6,00	4,00	1,977	-0,031	24,0	0,0	
31.12.2024	70,24	42,78	27,46	79,65	79,79	77,85	79,07	-1,22	6,00	4,00	2,087	-0,028	24,0	0,0	
01.01.2025	70,35	44,17	26,18	75,62	75,84	73,95	75,12	-1,17	6,00	4,00	1,886	-0,026	24,0	0,0	
02.01.2025	71,34	44,60	26,74	81,93	82,04	80,07	81,26	-1,19	6,00	4,00	2,087	-0,031	24,0	0,0	
03.01.2025	74,87	46,69	28,18	85,76	85,72	83,62	84,79	-1,17	6,00	4,00	2,302	-0,028	24,0	0,0	
04.01.2025	76,25	46,71	29,54	89,40	89,18	87,10	88,27	-1,17	6,00	4,00	2,521	-0,027	24,0	0,0	
05.01.2025	76,73	46,89	29,84	87,41	87,22	85,14	86,28	-1,14	6,00	4,00	2,490	-0,026	24,0	0,0	
06.01.2025	75,44	46,67	28,77	84,49	84,39	82,38	83,54	-1,16	6,00	4,00	2,320	-0,027	24,0	0,0	
07.01.2025	70,19	43,32	26,87	77,75	77,96	76,02	77,24	-1,22	6,00	4,00	1,989	-0,030	24,0	0,0	
08.01.2025	71,28	44,83	26,45	87,28	87,29	85,29	86,48	-1,19	6,00	4,00	2,205	-0,029	24,0	0,0	
09.01.2025	72,52	45,43	27,09	86,75	86,72	84,73	85,90	-1,17	6,00	4,00	2,243	-0,029	24,0	0,0	
10.01.2025	71,71	44,76	26,95	85,90	85,89	83,92	85,05	-1,13	6,00	4,00	2,211	-0,027	24,0	0,0	
11.01.2025	74,01	46,29	27,72	89,33	89,18	87,16	88,23	-1,07	6,00	4,00	2,366	-0,024	24,0	0,0	
12.01.2025	74,45	45,90	28,55	86,09	85,93	83,96	85,04	-1,08	6,00	4,00	2,350	-0,025	24,0	0,0	
13.01.2025	74,81	46,64	28,17	89,09	88,89	86,91	87,97	-1,06	6,00	4,00	2,399	-0,023	24,0	0,0	
14.01.2025	73,44	46,61	26,83	94,39	94,14	92,15	93,15	-1,00	6,00	4,00	2,426	-0,021	24,0	0,0	
15.01.2025	70,84	44,16	26,68	82,26	82,16	80,42	81,43	-1,01	6,00	4,00	2,104	-0,021	24,0	0,0	
16.01.2025	70,67	44,75	25,92	86,45	86,35	84,54	85,54	-1,00	6,00	4,00	2,147	-0,022	24,0	0,0	
17.01.2025	70,20	44,47	25,73	81,55	81,53	79,75	80,77	-1,02	6,00	4,00	2,008	-0,020	24,0	0,0	
18.01.2025	70,06	44,35	25,71	81,49	81,45	79,70	80,68	-0,98	6,00	4,00	2,006	-0,020	24,0	0,0	
19.01.2025	70,75	45,18	25,57	87,28	87,06	85,31	86,19	-0,88	6,00	4,00	2,144	-0,016	24,0	0,0	
20.01.2025	71,76	45,95	25,81	91,68	91,38	89,59	90,43	-0,84	6,00	4,00	2,276	-0,012	24,0	0,0	
21.01.2025	74,14	45,67	28,47	82,08	81,81	80,10	81,05	-0,95	6,00	4,00	2,239	-0,016	24,0	0,0	
22.01.2025	74,46	45,44	29,02	82,40	82,10	80,34	81,33	-0,99	6,00	4,00	2,289	-0,021	24,0	0,0	
23.01.2025	73,91	45,70	28,21	82,80	82,49	80,80	81,68	-0,88	6,00	4,00	2,239	-0,015	24,0	0,0	
Средние:	72,21	44,91	27,30	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2651,61	2650,88	2589,84	2625,15	-35,31	---	---	69,171	-0,800	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.12.2024	50345,90	50868,61	49258,11	50149,47	-891,36	678,256	-32,887	15224,0	289,0
23.01.2025	52997,51	53519,49	51847,95	52774,62	-926,67	747,427	-33,687	15992,0	289,0
Итого:	2651,61	2650,88	2589,84	2625,15	-35,31	69,171	-0,800	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации