

#125476#

Отчет о суточных параметрах
(23.03.2025 0:00:00 - 23.04.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Калужская ул, д. 30-38 (Калужская 30-38)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 122869 УК УЮТ
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления. подпитка вторичного контура из обратного трубопровода (Схема 1)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	%	M1 т	M2 т	M3 т	%	Мг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	69,54	53,93	15,61	251,40	252,00	0,00	-0,24	245,94	248,58	0,00	-1,07	0,00	7,00	7,00	3,838	0,000	24,0	0,0	
24.03.2025	70,07	54,52	15,55	251,10	251,82	0,00	-0,29	245,56	248,35	0,00	-1,13	0,00	7,00	7,00	3,815	0,000	24,0	0,0	
25.03.2025	70,17	54,64	15,53	251,28	252,12	0,00	-0,33	245,73	248,62	0,00	-1,17	0,00	7,00	7,00	3,813	0,000	24,0	0,0	
26.03.2025	69,90	54,81	15,09	253,62	254,38	0,00	-0,30	248,03	250,86	0,00	-1,13	0,00	7,00	7,00	3,739	0,000	24,0	0,0	
27.03.2025	70,01	54,73	15,28	252,11	252,94	0,00	-0,33	246,61	249,45	0,00	-1,15	0,00	7,00	7,00	3,763	0,000	24,0	0,0	
28.03.2025	70,23	55,22	15,01	256,51	257,72	0,00	-0,47	250,88	254,09	0,00	-1,27	0,00	7,00	7,00	3,763	0,000	24,0	0,0	
29.03.2025	70,21	55,23	14,98	257,17	259,25	0,00	-0,81	251,50	255,59	0,00	-1,61	0,00	7,00	7,00	3,762	0,000	24,0	0,0	
30.03.2025	69,94	54,72	15,22	254,12	255,60	0,00	-0,58	248,58	252,06	0,00	-1,39	0,00	7,00	7,00	3,781	0,000	24,0	0,0	
31.03.2025	69,80	54,81	14,99	253,11	254,26	0,00	-0,45	247,59	250,70	0,00	-1,25	0,00	7,00	7,00	3,707	0,000	24,0	0,0	
01.04.2025	69,73	54,36	15,37	246,74	247,58	0,00	-0,34	241,37	244,19	0,00	-1,16	0,00	7,00	7,00	3,708	0,000	24,0	0,0	
02.04.2025	69,69	54,24	15,45	242,68	243,47	0,00	-0,33	237,39	240,14	0,00	-1,15	0,00	7,00	7,00	3,666	0,000	24,0	0,0	
03.04.2025	69,81	54,55	15,26	246,94	247,94	0,00	-0,40	241,53	244,54	0,00	-1,24	0,00	7,00	7,00	3,683	0,000	24,0	0,0	
04.04.2025	69,73	54,41	15,32	244,75	245,37	0,00	-0,25	239,42	242,00	0,00	-1,07	0,00	7,00	7,00	3,665	0,000	24,0	0,0	
05.04.2025	69,96	53,60	16,36	236,84	236,87	0,00	-0,01	231,62	233,71	0,00	-0,90	0,00	7,00	7,00	3,787	0,000	24,0	0,0	
06.04.2025	71,99	54,43	17,56	233,55	233,60	0,00	-0,02	228,16	230,39	0,00	-0,97	0,00	7,00	7,00	4,003	0,000	24,0	0,0	
07.04.2025	71,17	54,62	16,55	237,10	237,64	0,00	-0,23	231,73	234,36	0,00	-1,13	0,00	7,00	7,00	3,834	0,000	24,0	0,0	
08.04.2025	69,78	53,64	16,14	237,15	237,44	0,00	-0,12	231,97	234,26	0,00	-0,98	0,00	7,00	7,00	3,742	0,000	24,0	0,0	
09.04.2025	69,71	53,44	16,27	236,14	236,46	0,00	-0,14	231,03	233,32	0,00	-0,99	0,00	7,00	7,00	3,756	0,000	24,0	0,0	
10.04.2025	69,99	53,38	16,61	232,07	232,13	0,00	-0,03	226,99	229,08	0,00	-0,92	0,00	7,00	7,00	3,766	0,000	24,0	0,0	
11.04.2025	69,61	53,73	15,88	237,11	237,60	0,00	-0,21	231,95	234,42	0,00	-1,06	0,00	7,00	7,00	3,679	0,000	24,0	0,0	
12.04.2025	69,94	53,80	16,14	240,85	241,17	0,00	-0,13	235,60	237,93	0,00	-0,98	0,00	7,00	7,00	3,800	0,000	24,0	0,0	
13.04.2025	70,00	54,59	15,41	248,49	249,09	0,00	-0,24	243,04	245,66	0,00	-1,07	0,00	7,00	7,00	3,739	0,000	24,0	0,0	
14.04.2025	70,36	55,99	14,37	265,47	267,05	0,00	-0,59	259,57	263,18	0,00	-1,38	0,00	7,00	7,00	3,725	0,000	24,0	0,0	
15.04.2025	70,15	56,22	13,93	277,20	279,58	0,00	-0,85	271,08	275,48	0,00	-1,61	0,00	7,00	7,00	3,773	0,000	24,0	0,0	
16.04.2025	70,05	59,52	10,53	287,80	291,97	0,00	-1,44	281,49	287,21	0,00	-2,01	0,00	7,00	7,00	2,968	0,000	24,0	0,0	
17.04.2025	70,30	65,32	4,98	310,95	317,49	0,00	-2,08	304,07	311,38	0,00	-2,38	0,00	7,00	7,00	1,516	0,000	24,0	0,0	
18.04.2025	70,10	65,58	4,52	323,62	330,69	0,00	-2,16	316,52	324,26	0,00	-2,42	0,00	7,00	7,00	1,429	0,000	24,0	0,0	
19.04.2025	69,76	65,08	4,68	328,07	335,22	0,00	-2,16	320,92	328,81	0,00	-2,43	0,00	7,00	7,00	1,503	0,000	24,0	0,0	
20.04.2025	69,24	64,63	4,61	326,73	334,18	0,00	-2,25	319,72	327,86	0,00	-2,51	0,00	7,00	7,00	1,475	0,000	24,0	0,0	
21.04.2025	67,78	63,14	4,64	305,89	313,10	0,00	-2,33	299,54	307,42	0,00	-2,60	0,00	7,00	7,00	1,387	0,000	24,0	0,0	
22.04.2025	69,52	64,65	4,87	298,73	305,89	0,00	-2,37	292,26	300,10	0,00	-2,65	0,00	7,00	7,00	1,425	0,000	24,0	0,0	
23.04.2025	69,64	64,63	5,01	303,23	310,15	0,00	-2,26	296,62	304,27	0,00	-2,55	0,00	7,00	7,00	1,482	0,000	24,0	0,0	
Средние:	69,93	56,88	13,05	---	---	---	-0,77	---	---	---	-1,48	---	7,00	7,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	8428,52	8501,77	0,00	---	8244,01	8372,27	0,00	---	0,00	---	---	103,492	0,000	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Мг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2025	148481,95	150634,43	0,00	145126,95	148188,61	0,00	0,00	1709,237	0,000	14822,0	883,0
23.04.2025	156910,47	159136,20	0,00	153370,96	156560,88	0,00	0,00	1812,729	0,000	15590,0	883,0
Итого:	8428,52	8501,77	0,00	8244,01	8372,27	0,00	0,00	103,492	0,000	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

