

#132326#

Отчет о суточных параметрах
(23.05.2025 0:00:00 - 23.06.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Калужская ул, д. 30-38 (Калужская 30-38)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 122869 УК УЮТ
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления. подпитка вторичного контура из обратного трубопровода (Схема 1)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	%	M1 т	M2 т	M3 т	%	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qd Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	67,00	56,29	10,71	58,28	62,75	0,00	-7,39	57,08	61,80	0,00	-7,94	0,00	7,00	7,00	0,602	0,000	24,0	0,0	
24.05.2025	67,35	56,72	10,63	58,65	63,10	0,00	-7,31	57,45	62,18	0,00	-7,91	0,00	7,00	7,00	0,607	0,000	24,0	0,0	
25.05.2025	67,43	56,40	11,03	58,53	62,98	0,00	-7,32	57,33	62,04	0,00	-7,89	0,00	7,00	7,00	0,626	0,000	24,0	0,0	
26.05.2025	67,23	56,90	10,33	58,82	63,41	0,00	-7,51	57,62	62,45	0,00	-8,05	0,00	7,00	7,00	0,585	0,000	24,0	0,0	
27.05.2025	67,20	56,82	10,38	59,02	63,77	0,00	-7,74	57,82	62,82	0,00	-8,29	0,00	7,00	7,00	0,593	0,000	24,0	0,0	
28.05.2025	67,46	56,89	10,57	56,04	61,22	0,00	-8,84	54,84	60,30	0,00	-9,48	0,00	7,00	7,00	0,572	0,000	24,0	0,0	
29.05.2025	66,52	55,52	11,00	54,74	60,24	0,00	-9,57	53,61	59,34	0,00	###	0,00	7,00	7,00	0,577	0,000	24,0	0,0	
30.05.2025	66,72	56,43	10,29	46,04	46,04	0,00	0,00	45,07	45,39	0,00	-0,71	0,00	7,00	7,00	0,470	0,000	24,0	0,0	
31.05.2025	65,48	55,05	10,43	94,98	98,35	0,00	-3,49	93,15	96,97	0,00	-4,02	0,00	7,00	7,00	0,967	0,000	24,0	0,0	
01.06.2025	68,02	56,99	11,03	98,57	101,14	0,00	-2,57	96,51	99,62	0,00	-3,17	0,00	7,00	7,00	1,059	0,000	24,0	0,0	
02.06.2025	68,04	57,95	10,09	106,17	108,57	0,00	-2,24	103,96	106,88	0,00	-2,77	0,00	7,00	7,00	1,039	0,000	24,0	0,0	
03.06.2025	68,25	59,29	8,96	118,39	119,77	0,00	-1,16	115,90	117,84	0,00	-1,66	0,00	7,00	7,00	1,034	0,000	24,0	0,0	
04.06.2025	68,08	59,41	8,67	121,57	124,48	0,00	-2,37	119,07	122,46	0,00	-2,81	0,00	7,00	7,00	1,024	0,000	24,0	0,0	
05.06.2025	68,09	59,77	8,32	123,27	127,18	0,00	-3,12	120,69	125,09	0,00	-3,58	0,00	7,00	7,00	0,998	0,000	24,0	0,0	
06.06.2025	68,44	60,66	7,78	125,78	128,58	0,00	-2,20	123,14	126,41	0,00	-2,62	0,00	7,00	7,00	0,954	0,000	24,0	0,0	
07.06.2025	68,54	60,65	7,89	128,40	131,01	0,00	-2,01	125,71	128,81	0,00	-2,44	0,00	7,00	7,00	0,984	0,000	24,0	0,0	
08.06.2025	68,02	60,14	7,88	129,79	131,76	0,00	-1,51	127,10	129,56	0,00	-1,92	0,00	7,00	7,00	0,997	0,000	24,0	0,0	
09.06.2025	67,24	58,31	8,93	126,01	130,16	0,00	-3,24	123,47	128,09	0,00	-3,67	0,00	7,00	7,00	1,094	0,000	24,0	0,0	
10.06.2025	68,74	61,97	6,77	160,36	162,96	0,00	-1,61	156,96	160,08	0,00	-1,97	0,00	7,00	7,00	1,060	0,000	24,0	0,0	
11.06.2025	68,64	61,77	6,87	161,53	167,19	0,00	-3,44	158,15	164,28	0,00	-3,80	0,00	7,00	7,00	1,080	0,000	24,0	0,0	
12.06.2025	68,53	61,64	6,89	163,73	168,61	0,00	-2,94	160,29	165,70	0,00	-3,32	0,00	7,00	7,00	1,100	0,000	24,0	0,0	
13.06.2025	69,06	62,57	6,49	165,91	169,47	0,00	-2,12	162,33	166,44	0,00	-2,50	0,00	7,00	7,00	1,051	0,000	24,0	0,0	
14.06.2025	69,15	62,88	6,27	166,11	170,29	0,00	-2,49	162,52	167,19	0,00	-2,83	0,00	7,00	7,00	1,016	0,000	24,0	0,0	
15.06.2025	69,46	63,39	6,07	175,22	178,67	0,00	-1,95	171,39	175,44	0,00	-2,34	0,00	7,00	7,00	1,038	0,000	24,0	0,0	
16.06.2025	68,93	63,38	5,55	178,04	180,88	0,00	-1,58	174,22	177,60	0,00	-1,92	0,00	7,00	7,00	0,963	0,000	24,0	0,0	
17.06.2025	69,04	62,93	6,11	179,96	183,15	0,00	-1,76	176,12	179,85	0,00	-2,10	0,00	7,00	7,00	1,073	0,000	24,0	0,0	
18.06.2025	68,85	63,23	5,62	181,06	184,46	0,00	-1,86	177,20	181,08	0,00	-2,17	0,00	7,00	7,00	0,994	0,000	24,0	0,0	
19.06.2025	66,56	61,22	5,34	178,93	181,91	0,00	-1,65	175,34	178,77	0,00	-1,94	0,00	7,00	7,00	0,933	0,000	24,0	0,0	
20.06.2025	68,89	63,29	5,60	181,02	184,24	0,00	-1,76	177,18	180,86	0,00	-2,06	0,00	7,00	7,00	0,991	0,000	24,0	0,0	
21.06.2025	69,11	63,20	5,91	181,76	185,22	0,00	-1,89	177,91	181,86	0,00	-2,20	0,00	7,00	7,00	1,050	0,000	24,0	0,0	
22.06.2025	68,91	63,52	5,39	182,24	185,38	0,00	-1,71	178,34	181,97	0,00	-2,01	0,00	7,00	7,00	0,960	0,000	24,0	0,0	
23.06.2025	68,82	63,26	5,56	182,73	185,59	0,00	-1,55	178,88	182,20	0,00	-1,84	0,00	7,00	7,00	0,991	0,000	24,0	0,0	
Средние:	68,06	59,95	8,11	---	---	---	-3,37	---	---	---	-3,81	---	7,00	7,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4061,65	4172,53	0,00	---	3976,35	4101,37	0,00	---	0,00	---	---	29,082	0,000	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qd Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.2025	164920,14	167323,09	0,00	161209,54	164606,15	0,00	0,00	1871,072	0,000	16282,0	887,0
23.06.2025	168981,79	171495,62	0,00	165185,89	168707,52	0,00	0,00	1900,154	0,000	17050,0	887,0
Итого:	4061,65	4172,53	0,00	3976,35	4101,37	0,00	0,00	29,082	0,000	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации



с до. от. 25 нов.
по форме