

#94622#

Отчет о суточных параметрах  
(23.08.2024 0:00:00 - 23.09.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Калужская ул, д. 30-38 (Калужская 30-38)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 122869 ООО УЮТ  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрывага система отопления. подпитка вторичного контура из обратного трубопровода (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	M3	%	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	70,05	66,35	3,70	304,09	311,86	0,00	-2,52	297,44	305,63	0,00	-2,72	0,00	7,00	7,00	1,098	0,000	24,0	0,0	
24.08.2024	70,11	66,49	3,62	301,40	308,46	0,00	-2,32	294,74	302,28	0,00	-2,53	0,00	7,00	7,00	1,068	0,000	24,0	0,0	
25.08.2024	70,01	66,32	3,69	302,64	308,01	0,00	-1,76	296,00	301,87	0,00	-1,96	0,00	7,00	7,00	1,094	0,000	24,0	0,0	
26.08.2024	70,21	66,55	3,66	304,04	309,20	0,00	-1,68	297,32	303,00	0,00	-1,89	0,00	7,00	7,00	1,086	0,000	24,0	0,0	
27.08.2024	70,05	66,43	3,62	302,46	308,34	0,00	-1,93	295,82	302,19	0,00	-2,13	0,00	7,00	7,00	1,072	0,000	24,0	0,0	
28.08.2024	70,10	66,52	3,58	303,71	309,63	0,00	-1,93	297,01	303,44	0,00	-2,14	0,00	7,00	7,00	1,061	0,000	24,0	0,0	
29.08.2024	70,53	66,64	3,89	294,40	299,19	0,00	-1,61	287,89	293,16	0,00	-1,81	0,00	7,00	7,00	1,119	0,000	24,0	0,0	
30.08.2024	70,54	67,02	3,52	296,23	302,90	0,00	-2,23	289,64	296,76	0,00	-2,43	0,00	7,00	7,00	1,018	0,000	24,0	0,0	
31.08.2024	70,02	66,52	3,50	301,58	308,82	0,00	-2,37	294,95	302,65	0,00	-2,58	0,00	7,00	7,00	1,032	0,000	24,0	0,0	
01.09.2024	70,01	66,33	3,68	302,62	309,18	0,00	-2,14	295,96	303,07	0,00	-2,37	0,00	7,00	7,00	1,089	0,000	24,0	0,0	
02.09.2024	69,71	65,78	3,93	285,26	290,80	0,00	-1,92	279,08	285,08	0,00	-2,13	0,00	7,00	7,00	1,097	0,000	24,0	0,0	
03.09.2024	70,14	66,33	3,81	298,28	303,39	0,00	-1,70	291,73	297,37	0,00	-1,91	0,00	7,00	7,00	1,113	0,000	24,0	0,0	
04.09.2024	69,78	66,12	3,66	300,31	305,13	0,00	-1,59	293,79	299,11	0,00	-1,79	0,00	7,00	7,00	1,075	0,000	24,0	0,0	
05.09.2024	70,08	66,50	3,58	304,57	309,03	0,00	-1,45	297,88	302,86	0,00	-1,66	0,00	7,00	7,00	1,065	0,000	24,0	0,0	
06.09.2024	69,92	66,23	3,69	302,51	306,58	0,00	-1,34	295,88	300,50	0,00	-1,55	0,00	7,00	7,00	1,089	0,000	24,0	0,0	
07.09.2024	70,15	66,30	3,85	299,79	303,91	0,00	-1,36	293,18	297,87	0,00	-1,59	0,00	7,00	7,00	1,127	0,000	24,0	0,0	
08.09.2024	69,74	65,66	4,08	299,71	303,64	0,00	-1,30	293,20	297,71	0,00	-1,53	0,00	7,00	7,00	1,196	0,000	24,0	0,0	
09.09.2024	69,87	65,70	4,17	286,72	291,23	0,00	-1,56	280,46	285,55	0,00	-1,80	0,00	7,00	7,00	1,169	0,000	24,0	0,0	
10.09.2024	69,91	65,91	4,00	304,27	309,02	0,00	-1,55	297,62	302,95	0,00	-1,77	0,00	7,00	7,00	1,190	0,000	24,0	0,0	
11.09.2024	68,96	65,04	3,92	304,15	308,81	0,00	-1,52	297,66	302,86	0,00	-1,73	0,00	7,00	7,00	1,168	0,000	24,0	0,0	
12.09.2024	69,82	65,85	3,97	310,66	315,94	0,00	-1,69	303,88	309,75	0,00	-1,91	0,00	7,00	7,00	1,209	0,000	24,0	0,0	
13.09.2024	70,02	65,99	4,03	311,08	316,61	0,00	-1,76	304,25	310,37	0,00	-1,99	0,00	7,00	7,00	1,224	0,000	24,0	0,0	
14.09.2024	69,78	65,75	4,03	310,88	316,64	0,00	-1,84	304,10	310,43	0,00	-2,06	0,00	7,00	7,00	1,224	0,000	24,0	0,0	
15.09.2024	69,97	65,78	4,19	310,39	316,01	0,00	-1,79	303,59	309,82	0,00	-2,03	0,00	7,00	7,00	1,270	0,000	24,0	0,0	
16.09.2024	69,89	65,86	4,03	309,43	315,18	0,00	-1,84	302,66	309,01	0,00	-2,08	0,00	7,00	7,00	1,219	0,000	24,0	0,0	
17.09.2024	69,95	66,04	3,91	312,23	317,89	0,00	-1,80	305,39	311,61	0,00	-2,02	0,00	7,00	7,00	1,197	0,000	24,0	0,0	
18.09.2024	69,85	65,83	4,02	309,84	315,46	0,00	-1,80	303,09	309,27	0,00	-2,02	0,00	7,00	7,00	1,219	0,000	24,0	0,0	
19.09.2024	69,19	64,32	4,87	153,82	160,20	0,00	-4,06	150,52	157,18	0,00	-4,33	0,00	7,00	7,00	0,624	0,000	24,0	0,0	
20.09.2024	69,97	66,32	3,65	304,14	311,73	0,00	-2,46	297,48	305,52	0,00	-2,67	0,00	7,00	7,00	1,088	0,000	24,0	0,0	
21.09.2024	69,95	66,27	3,68	319,29	325,67	0,00	-1,98	312,33	319,19	0,00	-2,17	0,00	7,00	7,00	1,149	0,000	24,0	0,0	
22.09.2024	69,85	65,78	4,07	318,87	324,44	0,00	-1,73	311,91	318,11	0,00	-1,97	0,00	7,00	7,00	1,272	0,000	24,0	0,0	
23.09.2024	70,30	66,34	3,96	308,97	314,95	0,00	-1,92	302,14	308,69	0,00	-2,14	0,00	7,00	7,00	1,194	0,000	24,0	0,0	
Средние:	69,95	66,09	3,86	---	---	---	-1,89	---	---	---	-2,11	---	7,00	7,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	9578,34	9757,85	0,00	---	9368,59	9564,86	0,00	---	0,00	---	---	35,915	0,000	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.08.2024	93093,23	94547,61	0,00	90993,95	92978,11	0,00	0,00	999,611	0,000	9739,0	878,0
23.09.2024	102671,57	104305,46	0,00	100362,54	102542,97	0,00	0,00	1035,526	0,000	10507,0	878,0
Итого:	9578,34	9757,85	0,00	9368,59	9564,86	0,00	0,00	35,915	0,000	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

