

#33230#

о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/23г.-23/10/23г.

Абонент: УЮТ,ООО

Адрес: Калужская,30-38

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122869

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x89AD

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.2023	67,85	58,5	9,35	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
23.09.2023	67,63	58,41	9,22	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
24.09.2023	67,86	57,68	10,18	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
25.09.2023	67,44	57,92	9,52	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
26.09.2023	67,4	57,72	9,68	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
27.09.2023	68,23	58,5	9,73	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
28.09.2023	67,33	55,67	11,66	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
29.09.2023	67,75	60,29	7,46	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
30.09.2023	68,71	62,61	6,1	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
01.10.2023	68,61	62,44	6,17	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
02.10.2023	68,88	62,84	6,04	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
03.10.2023	68,8	63,06	5,74	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
04.10.2023	67,02	60,99	6,03	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
05.10.2023	67,67	61,65	6,02	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
06.10.2023	68,49	62	6,49	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
07.10.2023	67,41	60,47	6,94	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
08.10.2023	68,38	61,11	7,27	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
09.10.2023	67,39	60,29	7,1	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
10.10.2023	68,56	61,45	7,11	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
11.10.2023	68,86	62,91	5,95	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
12.10.2023	68,4	59,77	8,63	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
13.10.2023	68,97	54,94	14,03	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
14.10.2023	69,23	55,46	13,77	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
15.10.2023	66,15	52,69	13,46	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
16.10.2023	69,1	55,03	14,07	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
17.10.2023	69,1	54,94	14,16	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
18.10.2023	69,07	54,39	14,68	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
19.10.2023	69,07	53,81	15,26	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
20.10.2023	70,04	55,04	15	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
21.10.2023	69,4	54,74	14,66	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
22.10.2023	69,23	54,96	14,27	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
23.10.2023	69,53	55,48	14,05	---	---	---	---	0	0	0	7	7	---	0	0	24	*
Итого:				---	---	---	---	0	0	0			---	0	0	768	
Средние:	68,36	58,36	9,99								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/09/2324:00	13614,55	13326,41	13975,15	13740,17	0	0	0	107,622	0	2516	37
23/10/2324:00	13614,55	13326,41	13975,15	13740,17	0	0	0	107,622	0	2516	805
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768

Период нормальной работы 0ч

Период отсутствия счетчика тепл. энергии 768ч

Время работы прибора после сброса 3384ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

«ШЕЛЕН-Сервис»

отчетов

И.Н.Н. 3.90704569.1

Российская Федерация г. Калининград

ОК 24.09.23 ОК
нб