

#3053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 22.02.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 5887
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209788
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	4,525	0,224	220,33	213,83	214,43	210,53	3,9	24	0	0	77,9	57,9	20,02	0,6	0,4	-1,5
25.01.2023	4,603	0,211	220,51	214,3	214,55	210,93	3,62	24	0	0	78,4	58	20,43	0,6	0,4	-1,9
26.01.2023	4,512	0,2	221,85	215,88	215,93	212,48	3,45	24	0	0	78,1	58,1	19,92	0,6	0,4	-1,7
27.01.2023	3,676	0,134	161,85	157,35	157,62	155,12	2,5	24	0	0	77,2	54,8	22,4	0,6	0,4	-0,5
28.01.2023	3,167	0,114	103,51	99,46	100,82	98,42	2,4	24	0	0	76,9	46,6	30,27	0,6	0,4	-0,9
29.01.2023	3,293	0,127	107,26	102,76	104,44	101,69	2,75	24	0	0	77	46,8	30,28	0,6	0,4	0,4
30.01.2023	3,136	0,113	102,31	98,19	99,73	97,21	2,52	24	0	0	75,4	45,1	30,29	0,6	0,4	2
31.01.2023	2,905	0,11	100,38	96,42	98,04	95,55	2,49	24	0	0	72,5	44	28,5	0,6	0,4	3,1
01.02.2023	2,827	0,095	97,93	94,28	95,63	93,45	2,18	24	0	0	72,1	43,6	28,55	0,6	0,4	3
02.02.2023	2,993	0,103	107,52	103,67	104,97	102,64	2,33	24	0	1	72,7	45,2	27,51	0,6	0,4	1,6
03.02.2023	3,156	0,122	115,58	111,4	112,77	110,21	2,56	24	0	0	74,2	47,3	26,88	0,6	0,4	-0,5
04.02.2023	3,548	0,126	127,72	123,21	124,49	121,87	2,62	24	0	0	75,6	48,2	27,46	0,6	0,4	-1,1
05.02.2023	3,522	0,141	123,2	118,36	120,02	117,06	2,96	24	0	0	76,6	48,4	28,12	0,6	0,4	-2,2
06.02.2023	3,224	0,148	108,24	103,47	105,49	102,39	3,1	24	0	1	75,9	46,7	29,18	0,6	0,4	-0,5
07.02.2023	2,985	0,118	99,97	95,79	97,52	94,89	2,63	24	0	1	74,1	44,6	29,42	0,6	0,4	1,4
08.02.2023	3,168	0,128	119,6	115,29	116,81	114,15	2,66	24	0	1	72,2	46,2	26,07	0,6	0,4	0,3
09.02.2023	3,352	0,184	117,56	111,98	114,63	110,76	3,87	24	0	1	75,4	47,8	27,61	0,6	0,4	-0,8
10.02.2023	3,09	0,158	108,78	103,77	106,16	102,72	3,44	24	0	1	73,2	45,6	27,61	0,6	0,4	1,9
11.02.2023	3,038	0,15	107,53	102,58	105,04	101,62	3,42	24	0	1	71,8	44,3	27,45	0,6	0,4	3,4
12.02.2023	3,185	0,156	115,48	110,41	112,81	109,34	3,47	24	0	0	72	45,2	26,83	0,6	0,4	0,4
13.02.2023	2,708	0,127	91,42	87,05	89,37	86,32	3,05	24	0	1	70,8	42	28,88	0,6	0,4	4,9
14.02.2023	2,815	0,126	111,43	107,17	109,05	106,19	2,86	24	0	1	68,4	43,7	24,69	0,6	0,4	3,3
15.02.2023	2,778	0,117	93,82	89,69	91,69	88,93	2,76	24	0	1	71,2	42,2	29,03	0,6	0,4	2,9
16.02.2023	2,853	0,156	99,42	94,4	97,16	93,55	3,61	24	0	1	71,4	43,7	27,74	0,6	0,4	2,2
17.02.2023	2,47	0,137	93,14	88,72	91,2	87,95	3,25	23	1	1	68,3	42,7	25,55	0,6	0,4	4,5
18.02.2023	2,728	0,135	126,25	121,71	123,89	120,65	3,24	24	0	1	63,8	42,9	20,93	0,6	0,4	5,6
19.02.2023	3,026	0,16	112,59	107,5	110,1	106,49	3,61	24	0	1	69,9	43,9	26,02	0,6	0,4	3,1
20.02.2023	1,973	0,089	94,14	91,21	92,55	90,52	2,03	24	0	1	59,4	38,9	20,52	0,6	0,4	2,8
21.02.2023	2,639	0,13	96,74	92,32	94,67	91,55	3,12	24	0	1	68,6	42,2	26,48	0,6	0,4	-
22.02.2023	3,093	0,173	119,3	113,98	116,6	112,8	3,8	24	0	1	71,3	46,3	25	0,6	0,4	-
Итого:	94,988	0	3625,36	3486,15	3538,18	3447,98	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,988															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2023	1722,01	102979,36	101460,39	100644,7	100033,14
22.02.2023	1816,998	106604,72	104946,54	104182,88	103481,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.02.2023 17:31:35