

#116351#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,759	0,025	105,57	103,77	103,2	102,82	0,38	24	0	0	70,8	44,3	26,54	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,444	0,022	93,57	92,1	91,58	91,29	0,29	24	0	0	69	42,4	26,57	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,475	0,025	93,46	91,77	91,5	91,05	0,45	24	0	1	68,5	41,7	26,87	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,306	0,002	89,17	88,13	87,28	87,41	-0,13	24	0	0	68,2	41,7	26,48	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,134	0,025	76,95	75,47	75,35	74,91	0,44	24	0	1	68	39,9	28,07	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,06	0,025	75,64	74,15	74,06	73,59	0,47	23	1	1	67,9	40,3	27,55	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,117	-0,017	104,07	103,51	102,15	102,6	-0,45	23	1	1	63,5	42,6	20,93	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,374	0,019	90,73	89,26	88,82	88,51	0,31	24	0	1	68,4	41,8	26,57	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,746	0,018	106,86	105,36	104,54	104,39	0,15	24	0	0	69,7	43,5	26,19	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,931	0,037	107,72	105,58	105,27	104,61	0,66	24	0	0	71,4	43,9	27,52	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,912	0,026	107,22	105,16	104,72	104,16	0,56	24	0	0	72,7	45,2	27,56	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,691	0,01	102,19	100,62	99,92	99,72	0,2	24	0	0	70,5	43,7	26,83	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,878	0,04	108,74	106,54	106,29	105,55	0,74	24	0	0	71	44,3	26,75	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,626	0,02	101,19	99,64	99,03	98,77	0,26	24	0	0	68,9	42,4	26,41	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,994	-0,002	116,99	115,62	114,28	114,47	-0,19	24	0	0	72	45,7	26,27	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,581	0,022	130,99	128,77	127,59	127,3	0,29	24	0	0	76,9	49	27,94	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,756	0,025	135,16	132,69	131,49	131,12	0,37	24	0	0	78,9	50,5	28,39	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,91	0	142,68	140,62	138,66	138,86	-0,2	24	0	0	80,3	52,1	28,24	0,6	0,4	-
11.02.2025	4,004	-0,001	146,34	144,36	142,17	142,48	-0,31	24	0	0	80,9	52,6	28,22	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,868	0,004	138,47	136,32	134,54	134,6	-0,06	24	0	0	80,8	52	28,74	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,653	0,022	128,93	126,62	125,32	125,08	0,24	24	0	0	80	50,9	29,01	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,518	0,013	120,39	118,24	117,12	116,89	0,23	24	0	0	78,9	49	29,89	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,413	0,045	112,51	109,73	109,39	108,51	0,88	24	0	0	79,7	48,9	30,79	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,629	0,049	121,34	118,4	117,92	117,02	0,9	24	0	0	80,2	49,9	30,37	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,389	0,02	112,76	110,64	109,64	109,38	0,26	24	0	0	79,7	49	30,77	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,174	0,022	106,87	104,74	103,99	103,61	0,38	24	0	0	78,1	47,8	30,34	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,119	0,035	103,65	101,35	100,89	100,27	0,62	24	0	1	78,1	47,5	30,62	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,533	0,034	116,86	114,21	113,56	112,91	0,65	24	0	0	80,4	49,6	30,8	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,382	0,033	114,33	111,92	111,2	110,63	0,57	24	0	0	79,1	49	30,13	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,069	0,056	104,42	101,55	101,76	100,55	1,21	24	0	0	75,6	46	29,57	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,074	0,064	111,16	108,25	108,46	107,15	1,31	24	0	1	74,3	46,5	27,75	0,6	0,4	-
Итого:	94,519	0	3426,93	3365,09	3341,69	3330,21	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,519															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	329,252	12867,11	13042,4	12584,4	12925,6
23.02.2025	423,771	16294,04	16407,49	15926,09	16255,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:06:04