

#120952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,637	0,044	95,22	92,99	93,02	92,12	0,9	24	0	0	71,9	43,9	27,94	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,709	0,034	104,86	102,85	102,54	101,9	0,64	24	0	0	70,5	44,3	26,16	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,583	0,038	95,4	93,42	93,31	92,61	0,7	24	0	0	70,1	42,7	27,36	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,465	0,043	89,01	86,87	87,06	86,13	0,93	24	0	0	69,8	42	27,84	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,655	0,012	105,18	103,69	102,88	102,75	0,13	24	0	0	69,4	43,7	25,73	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,842	0,029	110,01	108,08	107,53	107,04	0,49	24	0	0	71,2	45	26,22	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,678	0,045	99,25	96,97	97,01	96,09	0,92	24	0	0	70,6	43,4	27,19	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,482	0,02	105,74	104,16	103,41	103,11	0,3	24	0	0	70,1	46,2	23,84	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,402	0,023	88,24	86,64	86,32	85,91	0,41	24	0	0	69,6	41,9	27,64	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,341	0,042	81,79	79,72	80	79,09	0,91	24	0	1	69,5	40,7	28,8	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,128	0,036	73,23	71,36	71,63	70,81	0,82	24	0	1	69,4	40,2	29,22	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,109	0,033	74,81	73,12	73,18	72,52	0,66	24	0	1	69,5	41	28,47	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,122	0,025	74,24	72,71	72,64	72,14	0,5	24	0	1	69,5	40,5	28,94	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,138	0,047	74,1	72,08	72,51	71,5	1,01	24	0	1	69,6	40,7	28,9	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,772	0,029	62,49	61,03	61,15	60,53	0,62	24	0	1	69,3	40,7	28,61	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,403	0,024	90,16	88,61	88,23	87,84	0,39	24	0	0	69,5	42,4	27,04	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,407	0,03	89,85	88,06	87,87	87,29	0,58	24	0	0	69,7	42,6	27,1	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,708	0,024	103,82	102,04	101,55	101,12	0,43	24	0	0	70,5	44,1	26,45	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,762	0,025	103,24	101,43	100,85	100,44	0,41	24	0	0	72,2	45	27,18	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,965	0,036	109,36	107,18	106,75	106,13	0,62	24	0	0	73,5	46	27,47	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,887	0,046	103,96	101,51	101,48	100,51	0,97	24	0	0	73,4	45,3	28,02	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,079	0,023	114,79	112,73	112	111,57	0,43	24	0	0	74	46,7	27,3	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,717	0,053	100,62	98,18	98,31	97,24	1,07	24	0	1	72	44,9	27,11	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,632	0,075	97,24	94,2	95,08	93,37	1,71	24	0	1	70,2	43,3	26,91	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,427	0,033	90,85	88,98	88,84	88,17	0,67	24	0	0	69,9	42,9	27,01	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,327	0,038	84,56	82,44	82,68	81,74	0,94	24	0	1	69,8	42,1	27,65	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,354	0,039	88,49	86,47	86,57	85,74	0,83	24	0	1	69,4	42,6	26,79	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,431	0,05	87,03	84,68	85,14	84	1,14	24	0	1	69,2	41,2	27,96	0,6	0,4	-
Итого:	70,162	0	2597,54	2542,2	2539,54	2519,41	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,162															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	423,771	16294,04	16407,49	15926,09	16255,81
23.03.2025	493,933	18891,58	18949,69	18465,63	18775,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 7:56:18