

#296531#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,695	-0,259	122,31	127,02	119,56	125,75	-6,19	24	0	1	70,8	45,8	24,91	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,631	-0,256	120,69	125,44	118,01	124,2	-6,19	24	0	1	70,2	45,6	24,67	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,718	-0,255	123,72	128,38	120,98	127,11	-6,13	24	0	1	70,5	45,8	24,78	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,8	-0,262	126,99	131,68	124,14	130,37	-6,23	24	0	1	70,8	45,9	24,85	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,666	-0,261	122,08	126,69	119,33	125,41	-6,08	24	0	1	70,9	46,2	24,67	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,673	-0,265	122,25	126,89	119,47	125,6	-6,13	24	0	1	71,3	46,6	24,74	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,642	-0,265	122,72	127,37	119,93	126,08	-6,15	24	0	1	71,2	46,8	24,39	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,698	-0,255	122,24	126,75	119,46	125,48	-6,02	24	0	1	71,3	46,4	24,92	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,658	-0,252	119,59	124,1	116,88	122,86	-5,98	24	0	1	71,1	46	25,09	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,719	-0,254	120,48	125,02	117,75	123,75	-6	24	0	1	71,4	46	25,43	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,731	-0,255	122,7	127,29	119,94	126,01	-6,07	24	0	1	71,1	46	25,09	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,638	-0,274	120,12	125,02	117,39	123,75	-6,36	24	0	1	71,4	46,4	24,95	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,681	-0,252	121,63	126,08	118,88	124,82	-5,94	24	0	1	71,2	46,3	24,86	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,718	-0,252	119,97	124,48	117,24	123,26	-6,02	24	0	1	71,2	45,7	25,54	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,68	-0,251	121,07	125,59	118,34	124,31	-5,97	24	0	1	71	46,1	24,95	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,66	-0,258	118,19	122,84	115,49	121,61	-6,12	24	0	1	71,4	46	25,45	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,716	-0,264	122,57	127,43	119,81	126,14	-6,33	24	0	1	71	46	25,07	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,73	-0,278	123,09	128,08	120,27	126,75	-6,48	24	0	1	71,5	46,3	25,18	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,613	-0,272	119,73	124,76	117,04	123,52	-6,48	24	0	1	70,9	46	24,86	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,672	-0,269	120,64	125,56	117,92	124,32	-6,4	24	0	1	71	45,8	25,16	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,647	-0,26	117,87	122,74	115,24	121,52	-6,28	24	0	1	70,7	45,3	25,42	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,736	-0,261	118,87	123,71	116,19	122,52	-6,33	24	0	1	71	45	26	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,706	-0,274	120,33	125,34	117,63	124,13	-6,5	24	0	1	71	45,4	25,5	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,753	-0,27	122,88	127,81	120,08	126,5	-6,42	24	0	1	71,3	46	25,37	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,725	-0,274	123,81	128,71	120,99	127,36	-6,37	24	0	1	71,3	46,4	24,96	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,668	-0,26	120,84	125,51	118,1	124,21	-6,11	24	0	1	71,5	46,5	24,97	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,628	-0,262	126,95	131,58	124,13	130,24	-6,11	24	0	1	70,5	47	23,49	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,239	-0,268	129,54	134,52	126,94	133,15	-6,21	22	2	1	66,5	46,6	19,92	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,661	-0,267	122,43	127,23	119,67	125,93	-6,26	24	0	1	71,3	46,6	24,66	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,631	-0,277	119,82	124,79	117,11	123,52	-6,41	24	0	1	71,4	46,4	25,01	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,642	-0,28	121,75	126,78	119	125,47	-6,47	24	0	1	71,3	46,5	24,73	0,6	0,4	-
Итого:	82,775	0	3777,87	3925,19	3692,91	3885,65	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,775															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1060,685	54378,28	55887,15	53096,27	55190,62
18.04.2026	1143,46	58156,15	59812,34	56789,18	59076,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 10:32:59