

#3051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,371	0,045	16,48	15,42	16,18	15,25	0,93	24	0	1	67,9	47,9	20,04	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,402	0,032	18,94	18,15	18,55	17,95	0,6	24	0	1	67,7	47,6	20,12	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,396	0,038	20,39	19,55	19,98	19,33	0,65	24	0	1	68,1	50	18,17	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,395	0,038	20,41	19,52	20,01	19,31	0,7	24	0	1	67,9	50	17,88	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,482	0,029	19,31	18,45	18,89	18,28	0,61	24	0	1	68	43,8	24,15	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,395	0,038	20,41	19,52	20,01	19,31	0,7	24	0	1	67,9	50	17,88	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,427	0,033	21,35	20,49	20,89	20,28	0,61	24	0	1	68	49	19	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,413	0,033	19,84	19,03	19,43	18,82	0,61	24	0	1	67,2	47,6	19,68	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,422	0,034	21,59	20,78	21,14	20,53	0,61	24	0	1	68	49,6	18,44	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,456	0,032	19,41	18,61	19,01	18,45	0,56	24	0	1	67,9	45,3	22,6	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,422	0,034	21,59	20,78	21,14	20,53	0,61	24	0	1	68	49,6	18,44	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,456	0,032	19,41	18,61	19,01	18,45	0,56	24	0	1	67,9	45,3	22,6	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,371	0,016	17,72	17,29	17,37	17,08	0,29	24	0	1	68	47,6	20,41	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,35	0,03	17,25	16,65	16,91	16,46	0,45	24	0	1	68,2	49	19,22	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,371	0,016	17,72	17,29	17,37	17,08	0,29	24	0	1	68	47,6	20,41	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,381	0,023	17,5	16,88	17,15	16,71	0,44	24	0	1	67,5	46,6	20,87	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,377	0,03	17,74	17,03	17,39	16,85	0,54	24	0	1	67,8	47,6	20,19	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,381	0,023	17,5	16,88	17,15	16,71	0,44	24	0	1	67,5	46,6	20,87	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,361	0,031	18,93	18,21	18,53	17,99	0,54	24	0	1	67,7	49,8	17,86	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,368	0,029	16,59	15,85	16,25	15,71	0,54	24	0	1	67,5	46,5	20,95	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,362	0,024	16,57	15,98	16,23	15,82	0,41	24	0	1	67,4	46,4	21,09	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,375	0,021	15,68	15,14	15,35	15	0,35	24	0	1	67,5	44,2	23,29	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,005	0,002	0,25	0,21	0,25	0,21	0,04	1	0	1	63,9	50,3	13,6	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,375	0,021	15,68	15,14	15,35	15	0,35	24	0	1	67,5	44,2	23,29	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,325	0,023	15,32	14,72	15,04	14,58	0,46	24	0	1	67,6	47,4	20,18	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,392	0,018	17,13	16,58	16,78	16,42	0,36	24	0	1	67,6	45,2	22,35	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,374	0,022	16,24	15,62	15,89	15,48	0,41	24	0	1	67,8	45,4	22,37	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,366	0,028	17,57	16,89	17,22	16,7	0,52	24	0	1	68	48,4	19,55	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,321	0,025	17,57	17	17,22	16,82	0,4	24	0	1	67,8	50,2	17,63	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,351	0,023	17,01	16,46	16,66	16,32	0,34	24	0	1	67,7	47,5	20,18	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,351	0,024	16,05	15,44	15,72	15,29	0,43	24	0	1	67,8	46,9	20,89	0,6	0,4	-
Итого:	11,594	0	545,15	524,17	534,07	518,72	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,594															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 721

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1966,688	112267,65	110590,72	109717,58	109073,7
23.06.2023	1978,282	112812,8	111114,89	110251,65	109592,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 16:33:48