

#3052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,339	0,019	16,5	16,15	16,17	15,99	0,18	24	0	1	67,8	47,7	20,17	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,358	0,019	15,97	15,49	15,66	15,35	0,31	24	0	1	67,4	45,7	21,74	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,305	0,022	15,98	15,47	15,66	15,32	0,34	24	0	1	67,7	49,2	18,47	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,354	0,023	16,68	16,14	16,32	15,97	0,35	24	0	1	67,8	47,1	20,71	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,327	0,02	24,73	24,4	24,29	24,1	0,19	24	0	1	63,7	50,7	13,01	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,331	0,019	37,42	37,01	36,81	36,56	0,25	24	0	1	59,8	51,3	8,59	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,339	0,014	16,76	16,55	16,43	16,41	0,02	24	0	1	68	47,4	20,53	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,314	0,017	14,78	14,49	14,49	14,37	0,12	24	0	1	67,7	46,4	21,31	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,333	0,015	15,93	15,6	15,64	15,46	0,18	24	0	1	67,6	46,9	20,66	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,333	0,016	15,9	15,55	15,58	15,4	0,18	24	0	1	67,5	46,6	20,89	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,346	0,017	16,55	16,26	16,22	16,1	0,12	24	0	1	67,8	46,7	21,05	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,389	0,018	17,54	17,12	17,18	16,96	0,22	24	0	1	67,3	45,3	21,97	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,325	0,012	14,4	14,07	14,11	13,98	0,13	24	0	1	67,2	44,6	22,6	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,357	0,022	17,91	17,44	17,53	17,25	0,28	24	0	1	67,3	47,8	19,55	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,335	0,023	16,51	15,97	16,18	15,81	0,37	24	0	1	67,4	47,8	19,58	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,339	0,02	17,17	16,86	16,83	16,68	0,15	24	0	1	67,6	47,9	19,74	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,297	0,013	13,82	13,58	13,55	13,44	0,11	24	0	1	67,6	46	21,58	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,329	0,019	15,29	14,92	14,98	14,81	0,17	24	0	1	67,1	45,7	21,34	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,331	0,013	16,6	16,34	16,28	16,2	0,08	24	0	1	67,7	47,7	20,03	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,292	0,018	18,83	18,48	18,51	18,26	0,25	21	3	1	63,2	48,2	15	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,325	0,012	15,27	14,98	14,95	14,87	0,08	24	0	1	67,5	46	21,5	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,335	0,019	16,12	15,75	15,8	15,64	0,16	24	0	1	67,7	47,2	20,56	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,387	0,026	28,87	28,29	28,27	27,84	0,43	24	0	1	68,6	55,8	12,79	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,307	0,024	14,48	13,99	14,19	13,85	0,34	24	0	1	67,4	46,8	20,62	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,316	0,021	15,96	15,56	15,65	15,39	0,26	24	0	1	67,5	48,1	19,44	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,353	0,014	15,5	15,14	15,21	15,04	0,17	24	0	1	67,4	44,7	22,74	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,316	0,017	16,15	15,92	15,83	15,76	0,07	24	0	1	67,5	47,7	19,8	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,308	0,011	15,46	15,25	15,14	15,11	0,03	24	0	1	67,6	47,3	20,21	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,335	0,014	15,28	14,99	14,99	14,83	0,16	24	0	1	67,4	45,5	21,87	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,334	0,016	16,23	15,86	15,92	15,68	0,24	24	0	1	67,4	47,2	20,17	0,6	0,4	-
Итого:	9,989	0	524,59	513,62	514,37	508,43	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,989															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1978,282	112812,8	111114,89	110251,65	109592,42
23.07.2023	1988,271	113337,39	111628,51	110766,02	110100,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:41:03