

#28503#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
 Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград  
 Номер абонента 13  
 Порядковый номер 5887  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209788  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,34	0,023	17,8	17,28	17,44	17,1	0,34	24	0	1	67,8	49,3	18,49	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,329	0,018	15,06	14,56	14,77	14,43	0,34	24	0	1	67,2	46,2	21,02	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,322	0,013	14,5	14,24	14,23	14,11	0,12	24	0	1	67,3	45	22,3	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,34	0,02	15,73	15,2	15,41	15,08	0,33	24	0	1	67,3	46,2	21,07	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,32	0,023	16,52	16,02	16,19	15,86	0,33	24	0	1	67,4	48,6	18,82	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,316	0,02	17,68	17,2	17,32	17,01	0,31	24	0	1	67,8	50,5	17,34	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,358	0,023	16,72	16,17	16,41	16,01	0,4	24	0	1	67,7	47,1	20,61	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,363	0,025	16,48	15,86	16,15	15,71	0,44	24	0	1	67,4	46,3	21,11	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,337	0,03	17,68	17,11	17,34	16,87	0,47	24	0	1	67,2	49,1	18,04	0,6	0,4	-
02.08.2023	-0,01	-0,006	4,09	4,55	4,06	4,49	-0,43	24	0	1	50,6	49,6	1,01	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,9	24,9	3,03	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	23,4	1,62	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,2	0,57	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21,3	0,22	0,6	0,4	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21	0,02	0,6	0,4	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,7	0,06	0,6	0,4	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	20	4	1	19,1	19	0,07	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,8	18,5	0,29	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,4	18	0,37	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,6	18,1	0,45	0,6	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,1	18,7	0,39	0,6	0,4	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	18,7	0,7	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,107	-0,001	23,6	23,73	23,36	23,54	-0,18	24	0	1	46,1	41,3	4,8	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,318	0,014	30,66	30,47	30,04	29,98	0,06	24	0	1	68,5	58,2	10,33	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,265	0,011	14,77	14,72	14,52	14,53	-0,01	24	0	1	67,6	49,4	18,17	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,271	0,007	14,91	14,83	14,61	14,64	-0,03	24	0	1	67,2	48,5	18,73	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,27	0,018	14,34	13,96	14,04	13,81	0,23	24	0	1	69,2	50,7	18,5	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,31	0,01	13,54	13,3	13,27	13,19	0,08	24	0	1	69,6	46,6	23,02	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,302	0,02	16,39	15,92	16,05	15,73	0,32	24	0	1	68,2	50,4	17,88	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,271	0,015	12,95	12,57	12,7	12,43	0,27	24	0	1	69,1	48,8	20,32	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,181	0,011	20,2	20,15	19,9	19,91	-0,01	24	0	1	60,6	51,6	8,91	0,6	0,4	-
Итого:	5,31	0	313,62	307,84	307,81	304,43	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,31															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1988,271	113337,39	111628,51	110766,02	110100,85
23.08.2023	1993,581	113651,01	111936,35	111073,83	110405,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 28.08.2023 13:40:18