

#34415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,293	0,013	14,31	13,91	14,04	13,79	0,25	24	0	1	67,8	47,9	19,91	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,314	0,017	14,81	14,37	14,51	14,23	0,28	24	0	1	67,5	46,8	20,7	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,316	0,022	14,99	14,45	14,69	14,33	0,36	24	0	1	67,9	47,4	20,46	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,313	0,025	27,36	26,78	26,8	26,35	0,45	24	0	1	69	58,4	10,6	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,293	0,015	13,46	12,96	13,19	12,85	0,34	24	0	1	67,5	46,4	21,08	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,336	0,02	16	15,53	15,71	15,37	0,34	24	0	1	67,5	47,3	20,23	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,33	0,022	17,37	16,82	17,05	16,61	0,44	24	0	1	66,5	48,4	18,1	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,36	0,017	16,76	16,32	16,43	16,18	0,25	24	0	1	67,6	46,6	20,99	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,283	0,014	15,11	14,82	14,81	14,63	0,18	24	0	1	67,7	49,2	18,43	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,305	0,009	15,68	15,46	15,35	15,3	0,05	24	0	1	67,6	47,9	19,69	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,371	0,011	16,62	16,3	16,28	16,13	0,15	24	0	1	67,4	45,1	22,31	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,316	0,021	15,83	15,37	15,53	15,21	0,32	24	0	1	67,7	48,6	19,07	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,352	0,025	18,49	17,89	18,11	17,69	0,42	24	0	1	67,9	49,6	18,22	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,318	0,023	15,41	14,84	15,1	14,65	0,45	24	0	1	67,7	48,2	19,5	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,323	0,019	16,56	16,08	16,23	15,89	0,34	24	0	1	67,6	48,7	18,91	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,294	0,013	12,69	12,25	12,44	12,17	0,27	24	0	1	67	44,4	22,59	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,307	0,019	16,55	16,05	16,22	15,86	0,36	24	0	1	67,8	49,9	17,93	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,352	0,017	16,91	16,44	16,55	16,27	0,28	24	0	1	67,7	47,2	20,47	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,288	0,028	15,88	15,3	15,55	15,11	0,44	24	0	1	67,8	51	16,86	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,33	0,025	17,31	16,73	16,99	16,56	0,43	24	0	1	66,2	48	18,15	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,37	0,029	17,42	16,76	17,07	16,57	0,5	24	0	1	67,9	47,6	20,28	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,31	0,019	16,04	15,69	15,71	15,53	0,18	24	0	1	67,4	48,2	19,19	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,3	0,011	15,13	14,88	14,84	14,75	0,09	24	0	1	67,2	47,3	19,89	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,291	0,017	15,92	15,54	15,61	15,36	0,25	24	0	1	67,4	49,7	17,76	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,353	0,016	16,31	15,81	15,98	15,7	0,28	24	0	1	67,6	46,3	21,25	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,345	0,023	16,02	15,45	15,7	15,31	0,39	24	0	1	67,4	46,8	20,58	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,301	0,021	16,6	16,08	16,27	15,89	0,38	24	0	1	67,6	50,4	17,18	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,302	0,025	14,92	14,33	14,64	14,16	0,48	24	0	1	67,3	48,4	18,92	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,332	0,029	16,85	16,26	16,52	16,07	0,45	24	0	1	67,5	48,9	18,59	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,359	0,029	28,71	28,03	28,13	27,59	0,54	24	0	1	67,9	56,3	11,58	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,338	0,024	16,54	15,93	16,23	15,75	0,48	24	0	1	67	47,8	19,16	0,6	0,4	-
Итого:	9,995	0	518,56	503,43	508,28	497,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,995															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1993,581	113651,01	111936,35	111073,83	110405,28
23.09.2023	2003,576	114169,57	112439,78	111582,11	110903,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:46:34