

#3055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,352	0,005	19,86	19,66	19,47	19,41	0,06	24	0	1	66	48,1	17,91	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,414	0,006	21,52	21,31	21,1	21,07	0,03	24	0	1	66,3	46,7	19,56	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,362	0,006	21,1	20,9	20,68	20,66	0,02	24	0	1	66,1	48,6	17,44	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,323	0,012	19,3	19,08	18,91	18,86	0,05	24	0	1	65,7	48,8	16,89	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,445	0,008	41,31	41,01	40,63	40,53	0,1	24	0	1	60,1	49,3	10,75	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,381	0,006	19,94	19,76	19,51	19,56	-0,05	24	0	1	65,6	45,9	19,69	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,377	0,007	22,68	22,47	22,22	22,19	0,03	24	0	1	66,3	49,5	16,79	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,347	0,007	18,84	18,66	18,46	18,44	0,02	24	0	1	66,1	47,4	18,62	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,51	0,016	74,99	74,54	73,81	73,59	0,22	24	0	1	58,5	51,8	6,69	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,419	0,005	21,32	21,06	20,92	20,85	0,07	24	0	1	65	45	19,99	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,376	0,011	24,33	24,01	23,83	23,71	0,12	24	0	1	65,6	50,1	15,5	0,6	0,4	-
05.10.2022	0,401	0,003	20,91	20,86	20,5	20,64	-0,14	24	0	1	65,3	45,5	19,77	0,6	0,4	-
06.10.2022	1,794	0,04	119,9	118,31	117,45	116,77	0,68	24	0	1	67,1	52,2	14,93	0,6	0,4	-
07.10.2022	3,642	0,054	292,6	289,67	286,51	285,54	0,97	24	0	0	67,8	55,3	12,49	0,6	0,4	-
08.10.2022	3,485	0,046	290,44	287,83	284,48	283,7	0,78	24	0	0	67,4	55,4	12,07	0,6	0,4	-
09.10.2022	3,47	0,049	292,98	290,26	286,94	286,03	0,91	24	0	0	67,7	55,8	11,88	0,6	0,4	-
10.10.2022	3,476	0,051	291,16	288,44	285,18	284,3	0,88	24	0	0	67,4	55,4	11,98	0,6	0,4	-
11.10.2022	2,84	0,036	188,98	186,88	185,11	184,46	0,65	24	0	0	67,6	52,4	15,12	0,6	0,4	-
12.10.2022	2,344	0,019	107,65	106,03	105,47	105,01	0,46	24	0	0	67	45	22	0,6	0,4	-
13.10.2022	2,388	0,036	107,58	105,61	105,4	104,6	0,8	24	0	0	67,4	45,1	22,32	0,6	0,4	-
14.10.2022	2,391	0,03	106,74	104,87	104,59	103,88	0,71	24	0	0	67,1	44,6	22,55	0,6	0,4	-
15.10.2022	2,373	0,031	110,29	108,48	108,11	107,44	0,67	24	0	0	66,3	44,6	21,68	0,6	0,4	-
16.10.2022	2,492	0,028	110,02	108,05	107,74	107,05	0,69	24	0	0	67,8	44,9	22,84	0,6	0,4	-
17.10.2022	2,395	0,027	108,09	106,27	105,85	105,26	0,59	24	0	0	67,8	45,4	22,36	0,6	0,4	-
18.10.2022	2,371	0,027	106,18	104,4	104	103,42	0,58	24	0	0	67,7	45,2	22,53	0,6	0,4	-
19.10.2022	2,466	0,026	108,19	106,39	105,96	105,36	0,6	24	0	0	67,8	44,8	22,99	0,6	0,4	-
20.10.2022	2,454	0,027	105,17	103,39	103	102,4	0,6	24	0	0	67,7	44,1	23,54	0,6	0,4	-
21.10.2022	2,465	0,029	105,73	103,91	103,56	102,94	0,62	24	0	0	67,4	43,9	23,53	0,6	0,4	-
22.10.2022	2,484	0,03	107,79	105,98	105,62	104,98	0,64	24	0	0	67,1	43,9	23,23	0,6	0,4	-
23.10.2022	2,481	0,025	108,21	106,44	106,01	105,47	0,54	24	0	0	67,4	44,2	23,17	0,6	0,4	-
Итого:	52,518	0	3093,8	3054,53	3031,02	3018,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,518															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1335,716	82679,61	81593,21	80827,4	80439,86
23.10.2022	1388,234	85773,41	84647,74	83858,42	83457,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 8:01:53