

#48525#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК  
Калужская 12-18, Калининград  
13

Заводской номер счётчика 00209788	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2111,249	2034,161	77.088

Подпись исполнителя



#37660#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 13  
 Порядковый номер 5887  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209788  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	2,095	0,118	69,14	65,17	67,68	64,68	3	24	0	1	68,8	39,6	29,19	0,6	0,4
25.10.2023	-	2,359	0,142	83,99	79,4	82,23	78,79	3,44	24	0	1	68,2	41,2	26,97	0,6	0,4
26.10.2023	-	2,65	0,139	94,53	89,98	92,52	89,23	3,29	24	0	1	69,3	42,2	27,11	0,6	0,4
27.10.2023	-	2,648	0,126	97,42	93,23	95,33	92,43	2,9	24	0	1	69,1	42,6	26,47	0,6	0,4
28.10.2023	-	2,604	0,107	93,36	89,6	91,35	88,85	2,5	24	0	1	69,4	42	27,35	0,6	0,4
29.10.2023	-	2,663	0,103	108,53	104,77	106,3	103,85	2,45	24	0	1	67,3	43,2	24,07	0,6	0,4
30.10.2023	-	1,919	0,125	60,39	56,31	59,12	55,91	3,21	24	0	1	68,7	38,3	30,39	0,6	0,4
31.10.2023	-	1,883	0,119	57,02	52,89	55,8	52,54	3,26	24	0	1	68,9	37,3	31,6	0,6	0,4
01.11.2023	-	2,248	0,125	72,34	68,11	70,79	67,6	3,19	24	0	1	69	39	30	0,6	0,4
02.11.2023	-	2,083	0,112	69,03	65,27	67,57	64,77	2,8	24	0	1	69,1	40	29,11	0,6	0,4
03.11.2023	-	1,842	0,11	58,27	54,51	57,05	54,14	2,91	24	0	1	68,5	38,1	30,33	0,6	0,4
04.11.2023	-	2,036	0,126	65,03	60,74	63,64	60,32	3,32	24	0	1	68,6	38,7	29,96	0,6	0,4
05.11.2023	-	2,279	0,136	78,35	73,96	76,68	73,35	3,33	24	0	1	69	41	27,92	0,6	0,4
06.11.2023	-	2,073	0,135	64,62	60,18	63,24	59,71	3,53	24	0	1	68,9	38,2	30,67	0,6	0,4
07.11.2023	-	2,137	0,136	67,15	62,67	65,73	62,21	3,52	24	0	1	69,1	38,7	30,4	0,6	0,4
08.11.2023	-	2,11	0,133	67,86	63,49	66,39	63,01	3,38	24	0	1	68,8	39	29,81	0,6	0,4
09.11.2023	-	2,136	0,135	70,08	65,73	68,59	65,21	3,38	24	0	1	69	39,9	29,13	0,6	0,4
10.11.2023	-	2,153	0,132	82,18	77,87	80,41	77,11	3,3	24	0	1	69,1	44,2	24,92	0,6	0,4
11.11.2023	-	2,132	0,127	67,61	63,29	66,15	62,81	3,34	24	0	1	69	38,7	30,28	0,6	0,4
12.11.2023	-	2,204	0,139	71,15	66,62	69,61	66,11	3,5	24	0	1	68,8	39,1	29,68	0,6	0,4
13.11.2023	-	2,182	0,122	73,74	69,71	72,14	69,17	2,97	24	0	1	69,2	40,7	28,59	0,6	0,4
14.11.2023	-	2,719	0,148	102,51	97,83	100,31	96,92	3,39	24	0	1	69,2	43,6	25,62	0,6	0,4
15.11.2023	-	2,755	0,141	101,77	97,13	99,55	96,27	3,28	24	0	1	69,3	43	26,26	0,6	0,4
16.11.2023	-	2,987	0,18	107,64	102,11	105,21	101,15	4,06	24	0	1	71,2	44,5	26,65	0,6	0,4
17.11.2023	-	3,161	0,163	112,92	107,84	110,19	106,72	3,47	24	0	1	74	46,8	27,21	0,6	0,4
18.11.2023	-	2,95	0,159	98,74	93,73	96,3	92,82	3,48	24	0	1	74,6	45,6	28,96	0,6	0,4
19.11.2023	-	3,217	0,167	105,84	100,53	103,23	99,57	3,66	24	0	1	74,8	45,3	29,55	0,6	0,4
20.11.2023	-	3,155	0,169	109,3	104,05	106,63	102,99	3,64	24	0	1	74,6	46,6	27,98	0,6	0,4
21.11.2023	-	3,493	0,166	121,18	115,91	118,02	114,58	3,44	24	0	1	77	48,8	28,16	0,6	0,4
22.11.2023	-	3,269	0,175	107,99	102,66	105,21	101,55	3,66	24	0	1	76,9	47,5	29,41	0,6	0,4
23.11.2023	-	2,946	0,16	101,56	96,48	99,17	95,57	3,6	24	0	1	73	44,9	28,08	0,6	0,4
Итого:	-	77,088	4,275	2641,24	2501,77	2582,14	2479,94	102,2	744	0	-	70,34	41,88	28,45	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	2034,161	115309,47	113522,99	112698,18	111977,36
23.11.2023	2111,249	117950,71	116024,76	115280,32	114457,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_